

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Název zakázky: **Expozice v 21. budově ve Zlíně**

Forma zadání: nadlimitní veřejná zakázka zadávaná v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Úplné a doslovné znění žádosti (1/4) ze dne 15.06.2018:

Položka V02 - Posun stávajícího držáku na projektor do polohy dle nového plátna, zachování vývodů, prodloužení, kabeláže

Prosím o upřesnění délky a typu kabeláže. Dále jakým způsobem má být prodloužena? Jakým způsobem bude prodloužení uloženo (do lišt, nad pohledy)

Odpověď zadavatele:

Projektor se bude od stávající pozice posouvat o přibližně 0,5 až 1 m dle optiky konkrétního projektoru. Dnes jsou kabely vedeny v chráničkách ve stropní dutině, chráničky nelze využít pro protažení nových kabelů. Použít a nastavit se dá pouze silnoproudá přípojka 230 V/16 A. Na stropě se v nové poloze vyvrtají otvory do podhledu (beton cca 4 cm) pro držák projektoru a pro nové kabely k projektoru. Předpokládá se protažení nových kabelů do místnosti zdroje signálu V22 (nově vybudované režie). Maximální délka prodloužení silového kabelu bude 2 m. Nově natažené kabely 1 x LAN, 1x stereo audio, 1x HDMI, 1x VGA. Délky kabelů 15 m.

Úplné a doslovné znění žádosti (2/4) ze dne 15.06.2018:

Položka V07 Reprodukční reproduktor pro vestavbu do stěny za historickou mřížku R1, rozměr cca 300x300mm, high end, 80 W / 8 Ω, 91 dB, 38 – 20 000 Hz, tkaná membrána ze skelných vláken, směřování a nastavitelný útlum výšek.

Žádám o vyjasnění zda se má řešit výhybka vézt nový drát k zesilovači. V Jakých délkách?

Odpověď zadavatele:

Výhybka a nastavení výšek je součástí kompaktního vestavného reproduktoru, viz obrázkovou přílohu V07. Kabeláž k repro ve stěnách zůstává stávající, ale musí se ve skřínce v předstěně V1b připojit na nové repro kabely od zesilovače V24, který je na konzole projektoru. Od zesilovače povedou stejnou trasou, jako kabely v předchozí otázce, cca 15 m.

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o změnu zadávacích podmínek, postupuje zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 zákona a přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

V souvislosti s těmito změnami zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **11.07.2018 do 10:00 hod.** Na základě to se mění příslušné body čl. 10 a čl. 11 Zadávací dokumentace takto:

10.1. Lhůta pro podání začíná běžet dnem zahájení zadávacího řízení podle ust. § 56 odst. 1 zákona a její délka je stanovena v souladu s § 54 odst. 2 písm. b) zákona. Lhůta pro podání nabídek končí dne **11.07.2018 v 10:00 hodin.**

11.1. Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 11.07.2018 v 10:15 hodin v sídle zadavatele, budově 15 (na ulici Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín), zasedací místnost č. 15.522, 5. patro.

Opravný formulář zadavatel současně odeslal do Věstníku veřejných zakázek a do Úředního věstníku EU (TED).

Příloha: Upravená zadávací dokumentace

V Praze dne 20.06.2018

.....
v zastoupení zadavatele Tender Solution s.r.o.
Ing. Pavla Hošková, jednatelka