



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1.1. Název veřejné zakázky: | Splašková kanalizace
Červená Voda - Šanov |
| 1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky: | 5349 |
| 1.3. Identifikační údaje o zadavateli | |
| Název: | Obec Červená Voda |
| Sídlo: | č.p. 268, 561 61 Červená Voda |
| IČO: | 00278637 |
| 1.4. Veřejná zakázka podle předmětu: | Veřejná zakázka na stavební práce |
| 1.5. Forma zadávacího řízení: | Zjednodušené podlimitní řízení |

Na základě žádostí účastníků zadávacího řízení poskytuje zadavatel níže vysvětlení zadávací dokumentace.

DOTAZ 1

K řádnému ocenění prací a dodávek k předmětné zakázce, žádáme o upřesnění následujícího:

Ve slepém rozpočtu „IO 01 – Splašková kanalizace“ je vodorovné přemístění výkopku do vzdálenosti 4km. Nejbližší skládku jsme našli vzdálenou 26km. Žádáme o informaci s jakou skládkou do 4km bylo počítáno.

ODPOVĚĎ 1

Všichni dodavatelé ocení v rámci své nabídky vodorovné přemístění výkopku do vzdálenosti 4 km. Zadavatel zajistí plochu pro uložení výkopku v uvedené vzdálenosti.

DOTAZ 2

V příložené situaci C.3.2. je navrženo potrubí PP UR2 DN 300 v délce 1528,20m, což je žebrované potrubí. Výkaz výměr ale obsahuje plnostěnné potrubí PP. Jaké potrubí máme ocenit?

ODPOVĚĎ 2

Všichni dodavatelé ocení v rámci své nabídky výše uvedené potrubí v souladu s poskytnutým soupisem stavebních prací, dodávek a služeb tj. všichni dodavatelé ocení plnostěnné potrubí PP.

INFORMACE K PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

V souvislosti s poskytnutým vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a upravuje Výzvu k podání nabídek následovně:

nově bod **LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK**

Lhůta pro podání nabídek končí dne **04. 10. 2018 v 11:00 hod.** Nabídky lze poslat prostřednictvím České pošty, s.p., jiného držitele poštovní licence, kurýrní službou nebo podat osobně každý pracovní den lhůty v době od 08:00 do 14:00 hod. (poslední den lhůty dle předchozí věty) na adresu: RTS, a.s., Lazaretní 4038/13, 615 00 Brno. Kontaktní osoba a osoba oprávněná převzít nabídku je Ing. Ludmila Horková, 3.NP dveře č. 316, tel. 545 120 248.