



## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

**CPV:** 44161200-8 (Vodovody)

**Název veřejné zakázky:** Napojení vrtu HV-4 na vodovodní soustavu Malenice – Zlešice

**Druh zadávacího řízení:** Zadávací řízení mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ). Dle Pokynů pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP verze 5.0 účinné od 01.07.2016 jde o veřejnou zakázku malé hodnoty.

**Druh veřejné zakázky:** Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce.

**Zadavatel:** Obec Malenice  
**Sídlem:** Na Návsí 95, Malenice, PSČ 387 06  
**Zastoupený:** Janem Houzím, starostou obce  
**IČO:** 002 51 461  
**Telefon:** +420 383 371 035  
**E-mail:** [prilepkova@obecmalenice.cz](mailto:prilepkova@obecmalenice.cz)  
**adresa profilu:** <http://www.stavebnionline.cz/profil/malenice>

Zadavatel je v zadávacím řízení v souladu s § 43 ZZVZ zastoupen:

**Společnost:** CORPORIN s.r.o.  
**Sídlem:** Strakonice I., Arch. Dubského 389, PSČ 386 01, kancelář Strakonice I., Labutí 1396/212, PSČ 386 01  
**Jednající:** Mgr. Miroslavem Vadlejchem, jednatelem  
**IČO:** 280 92 635  
**DIČ:** CZ28092635  
**Telefon:** +420 728 275 273  
**E-mail:** [miroslav.vadlejch@corporin.eu](mailto:miroslav.vadlejch@corporin.eu)

Zástupce zadavatele je v souladu s uzavřenou příkazní smlouvou zmocněn zadavatelem k výkonu práv a povinností zadavatele podle ZZVZ souvisejících se zadávacím řízením k uvedené veřejné zakázce, s výjimkou úkonů stanovených v § 43 odst. 2 ZZVZ. Zástupce zadavatele prokázal v souladu s ustanovením § 44 odst. 1 ZZVZ, že není ve střetu zájmů.

V souladu s ustanoveními § 98 ZZVZ a s článkem III. Výzvy k podání nabídek a k prokázání kvalifikace ve veřejné zakázce „Napojení vrtu HV-4 na vodovodní soustavu Malenice – Zlešice“ předkládá zadavatel veřejné zakázky toto vysvětlení zadávací dokumentace číslo 3, které je součástí zadávacích podmínek.

### Dotaz dodavatele:

- 1) SO 02 – ve výkazu výměr v pol. č. 44 a 54 kamenivo pro lože a obsyp; hmotnost v tunách neodpovídá hmotnosti 1 m<sup>3</sup> kameniva. Dle technických podkladů, norem a údajů výrobců je hmotnost kameniva 1,7 – 1,9 t/m<sup>3</sup>. Opraví zadavatel výkaz výměr tak, aby to bylo správně?
- 2) SO 03 – v pol. č. 27 je stejná chyba, jako u dotazu 1). Opraví zadavatel výkaz výměr tak, aby to bylo správně?
- 3) SO 02 – pol. č. 49, 48 a 47. Domníváme se, že by výměry měly být v těchto položkách stejné. Opraví zadavatel výkaz výměr?
- 4) SO 05 – co má účastník ocenit v pol. č. 15? Technický dozor investora hradí investor a zhotovitel nemá možnost jakkoliv ovlivnit výběr technického dozoru ani jeho odměnu. Neměl by zadavatel stanovit paušální částku, kterou by všichni účastníci tuto položku ocenili?

- 5) Ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 v odpovědi na otázku č. 10 zadavatel uvádí, že výměry v rozpočtu elektro opravil. Tento opravený výkaz výměr elektro ale na profilu zadavatele není uveřejněný ke stažení. Napraví zadavatel tuto chybu?
- 6) Ve výkazu výměr SO 05 není položka vytyčení stavby a vytyčení stávajících inženýrských sítí. Předpokládáme správně, že toto zajistí zadavatel?
- 7) Výkaz výměr elektro: elektroinstalace – montáže pol. č. 5 kabelová rýha vč. záhozu a úpravy terénu 320 m. Tato položka by dle našeho názoru neměla být oceňována, je započtena ve výkopu vodovodu jako společná rýha.
- 8) Výkaz výměr elektro: materiál pro elektromontáže pol. č. 5 VRT VH-4. Šňůra pro připojení sondy S1-S2 XYMN 3x1 45 m. Je nesoulad s výměrou 65 m v oddílu montáží. Žádáme o určení správné míry a úpravu výkazu výměr.

#### **Vysvětlení zadavatele:**

Ad 1) Výkaz výměr je opraven, vynásobeno sypanou hmotností 1,7 t/m<sup>3</sup>.

Ad 2) Viz Ad 1).

Ad 3) Výkaz výměr je opraven.

Ad 4) Položka je v opraveném položkovém rozpočtu odstraněna.

Ad 5) Výkaz výměr je přiložen.

Ad 6) Výkaz výměr je opraven.

Ad 7) Výkaz výměr je opraven.

Ad 8) Výkaz výměr je opraven.

Vysvětlení zadávací dokumentace bude dnes zasláno osloveným dodavatelům a tazatelům, a současně bude uveřejněno stejným způsobem, jako zadávací dokumentace, tj. na profilu zadavatele.

V Malenicích dne 30.01.2017.



Jan Houzím  
starosta obce  
oprávněný jednat za zadavatele

(razítko)

Příloha:  
Opravený Výkaz výměr.

