

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 v rámci zadávacího řízení: Zásobování vodou obce Horní Bečva Modernizace vodohospodářských objektů Mečůvka, zhotovitel

09. ledna 2018

Zadavatel Obec Horní Bečva, se sídlem: Horní Bečva 550, 756 57 Horní Bečva, zástupce: Bc. Rudolf Bernát, starosta obce, v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**zákon**“), Vám tímto sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace k Výzvě k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení k veřejné zakázce „**Zásobování vodou obce Horní Bečva Modernizace vodohospodářských objektů Mečůvka, zhotovitel**“.

Dotaz č. 1:

Žádáme o dodatečnou informaci týkající se objektu SO 03 (jímací objekt) - ocelové česle vč.sloupků žárově pozinkovaných. Dle výkresu D.1.1.10 má toto být provedeno z nerezové oceli. Prosíme o upřesnění co má být u tohoto výrobku zhotoveno z nerezové oceli a co z žárově pozinkovaného.

Odpověď:

Pro ochranu vtokového koše a potrubí bychom požadovali ocenit nerezovou variantu česlí dle výkresu D.1.1.10.

Společnost J2V services s.r.o. je oprávněná zastupovat zadavatele při výkonu práv a povinností dle zákona.

S pozdravem

.....
J2V services s.r.o.