

DODATEČNÉ INFORMACE č. 1 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Veřejný zadavatel: Sídlo:	Město Mladá Vožice Žižkovo náměstí 80, 391 43 Mladá Vožice
IČ:	IČO : 00252557 DIČ : CZ00252557
Jméno a příjmení:	Mgr.Jaroslav Větrovský – starosta
Předmět veřejné zakázky:	„ Opravy místních komunikací v Mladé Vožici „
Uveřejněná zn. :	VZMR 01/2014
Zadávací řízení:	veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce mimo režim zákona č. 137/2006 Sb.

ZNĚNÍ ŽÁDOSTI O DODATEČNÉ INFORMACE č. 1 :

Žádáme Vás o níže uvedené dodatečné informace: Přesný popis a specifikace prováděných prací

ODPOVĚĎ NA DODATEČNÉ INFORMACE č. 1 :

Po provedené prohlídce stávajícího stavu komunikací v příloze předáváme přesný popis prací.

Z původního zadání se **nebude realizovat odfrézování starých povrchů.**

Ostatní zůstává beze změn.

Popis prací - upřesnění

Ruší se frézování stávajícího povrchu

Č.akce	Popis místa	Výměra celkem	Prováděné práce
1.	Podhradí Mladá Vožice	850 m x 4m = 3.400 m ²	Stržení krajnic 850 m Přemetení komunikace.....3.400 m ² Spojovací vrstva 0,5 kg/m ² 3.400 m ² Zápich 8 bm Obrusná vrstva ACO 11 tl.5 cm..... 3.400 m ²
2.	Radvánov – křižovatka u Kotka a cesta k Lojdovým	220m x 4 m = 880 m ² 150 m x 3 m= 450 m ²	Přemetení komunikace..... 1.330 m ² Spojovací vrstva 0,5 kg/m ²1.330 m ² Zápich 10 bm Vyrovnávací vrstva tl. 3cm..... 300 m ² Obrusná vrstva ACO 11 tl.5 cm..... 1.330 m ²
3.	Bendovo Záhoří - náves	280 m x 5 m = 1.400 m ²	Přemetení komunikace..... 1.400 m ² Spojovací vrstva 0,5 kg/m ²1.400 m ² Zápich 5 bm Vyrovnávací vrstva tl. 3cm..... 750 m ² Obrusná vrstva ACO 11 tl.5 cm.....1.400 m ²

4.	Stará Vožice - Výlevy	1200 m x 6 m = 7.200 m ²	Stržení krajnic7.200 m Přemetení komunikace.....7.200 m ² Vyrovnávací vrstva tl. 3cm..... 200 m ² Spojovací vrstva 0,5 kg/m ² 7.200 m ² Zápich 26 bm Obrusná vrstva ACO 11 tl.5 cm..... 7.200 m ²
5.	Chocov Adamovi	300 m x 5 m = 1.500 m ²	Přemetení komunikace.....1.500 m ² Spojovací vrstva 0,5 kg/m ² 1.500 m ² Obrusná vrstva ACO 11 tl.5 cm..... 1.500 m ²
6.	Blanice – křižovatka silnice Tábor – konec obce za mostkem	250 m x 6 m = 1.500 m ²	Přemetení komunikace..... 1.500 m ² Spojovací vrstva 0,5 kg/m ²1.500 m ² Zápich 16 bm Vyrovnávací vrstva tl. 4cm..... 900 m ² Obrusná vrstva ACO 11 tl.5 cm..... 1.500 m ²
7.	Horní Kouty – na konec místní části	350 m x 4 m = 1.400 m ²	Stržení krajnic 350 m Přemetení komunikace..... 1.400 m ² Spojovací vrstva 0,5 kg/m ²1.400 m ² Vyrovnávací vrstva tl. 3 cm..... 200 m ² Obrusná vrstva ACO 11 tl.5 cm..... 1.400 m ²

Za zadavatele :

MĚSTO MLADÁ VOŽICE
Žižkovo náměstí 80
391 43 Mladá Vožice
IČO: 00252557, DIČ: CZ00252557
(1)