

Odpověď na dotaz zájemce

Zadavatel:

Obec Radiměř

Radiměř 170

569 017 Radiměř

IČ: 00277258

zastoupený: p. Romanem Satrapou, starostou obce

V Rychnově nad Kněžnou, dne 21. května 2013

Z pověření zadavatele veřejné zakázky **Zadávací řízení na dodavatele stavby: „Snížení energetické náročnosti objektu Mateřské školy v Radiměřích“** zadané v otevřeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, Oznámením o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem 346486, reagujeme na dotaz zájemce:

Dotaz č. 1

V tabulce výpisu otvorových prvků je u pozic PT1-PT3 požadováno otvíravé/sklápěcí s pákovým ovladačem. Obojí vyrobit nelze. Pákový ovladač lze osadit pouze na sklopné okno. Co má tedy být naceněno?

Odpověď:**Sklápěcí a otvíravé okno s DO provést technicky nejde.**

Vypustíte tedy otevírání a provedte tato okna pouze sklápěcí s pákovým uzávěrem. Takto bude oceněno v nabídce uchazeče.

Ostatní údaje v Zadávací dokumentaci se nemění.

.....
Osoba pověřená
výkonem zadavatelských činností
DABONA s.r.o.