

Zadavatel: obec Horní Bečva

Sídlo: 756 57 Horní Bečva

IČ: 00303771

Akce: " Energetické úspory - objekt kulturního domu v Horní Bečvě "

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.2

Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná dle § 53 ZZVZ

Dotaz:

- v předaném výkaze výměr jsme nenalezli položku pro nacenění nopové folie , která je uvedena [např. ve](#) skladbě W9

Odpověď: nopová folie je obsažena v položce č. 93

Dotaz:

- dále v položce s pořadovým číslem 121 - deska izolační minerální vlákno má být tl.100 mm a nikoliv 80 mm dle skladby W2

Odpověď: tl. 80 mm v položce č. 121 je správně. Izolace tl. 100 mm pro skladbu W2 je obsažena v položce č. 46

Dotaz:

- u položek s p.č.62-67 jsou ve VV odkazy na výkres D.1.1b-106Z, u položky s p.č.71 je odkaz na výkres 1067...ale tyto výkresy v předané PD schází. Mohl by zadavatel tyto výkresy poskytnout?

Odpověď: položky č. 62-65, 67 které popisují demontáž a zpětnou montáž prvků na fasádě jsou uvedeny ve výkresu [D.1.1.a-100](#) Půdorys 1.NP - stávající stav. Položka 66. specifikuje stavební přípravu pro montáž výtahu: jedná se o bourací práce ŽB stropní desky ve 2. a 3.NP, vybourání dojezdu v 1.NP a odvoz a likvidaci sutě (Řez I-I' ve výkresu [D.1.1.b-203](#) Příčné řezy centrálním křídlem - stávající stav).

Dotaz:

- u položky s poř.č.135 je odkaz na výměru 3796,63 kg a odkaz na výkres D.1.1.b, ale na výkrese D.1.1b-103 jsme tuto výměru nenašli. O jakou OK se jedná?

Odpověď: Je doplněn výkres č. [D.1.1.b-112](#) Půdorys stropu nad 3.NP, který obsahuje i soupis ocelové konstrukce

Dotaz:

Zadavatel dále předkládá k nacenění výkaz výměr ve vztahu k elektroinstalaci - Zařízení silnoproudé elektrotechniky a to bez obchodních názvů.

V Horní Bečvě dne 21.9.2018

Příloha: VV elektroiinstalace

výkres D.1.1.b-112

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'M' and 'P'.

Mgr. Miroslava Pilařová
pověřená výkonem zadavatelských činností