

Zadavatel: Obec Horní Bečva
Sídlo: 756 57 Horní Bečva 550
IČ: 00303771
DIČ: CZ00303771
Akce: „Bytový dům v centru obce“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

DOTAZ Č.1 :

Prosím o kontrolu následující položky a doporučujeme minimální tloušťku potěru alespoň 3 mm:

141	632418102RT1	Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 2 mm samonivelační, vč. penetrace	m2	525,14
-----	--------------	---	----	--------

ODPOVĚĎ:

Zadavatel požaduje min. tloušťku 3 mm.

DOTAZ Č.2 :

Prosím o zvážení nutnosti použití pružné podložky. Podle našeho poddodavatele toto řešení není vhodné.

334	776583110R00	Položení podložky pod povlakové podlahy	m2	303,66
335	PC 776 - 001	Dodávka pružné podložky pod PVC tl.3 mm	m2	318,84
		303,66*1,05		318,84

ODPOVĚĎ:

Ano, lze vypustit pružnou podložku pod PVC, tzn. nenaceňujte.

DOTAZ Č.3 :

Prosím o ujasnění tloušťky PVC podlahoviny. Tloušťka 4 mm se dodává v rolích – a v tomto případě je špatně zvolená montáž PVC, která je v dílcích. Doporučujeme změnit tloušťku nebo opravit způsob montáže.

ODPOVĚĎ:

Podlahovina PVC bude tl. 4 mm, způsob montáže naceňte pro montáž PVC v rolích.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a to tak, že lhůta pro podání nabídek končí nově dne 20.4.2020 ve 13.00 hod.

V Horní Bečvě dne 7.4.2020

Mgr.Miroslava Pilařová
pověřená výkonem zadavatelských činností