PÍSEMNÝ SOUPIS A ODŮVODNĚNÍ NEZBYTNOSTI DODATEČNÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ VČETNĚ CENY

vyhotovený v souladu s ustanovením § 34 odst. 5 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Způsob zadání: jednací řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona
Název veřejné zakázky:

FRÝDLANTSKO – VODA PRO 3. TISÍCILETÍ
REKONSTRUKCE ÚPRAVNY VODY FRÝDLANT

ZADAVATEL:

Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.
zastoupená předsedou představenstva, panem Ing. Danem Ramzerem a ředitelem a členem představenstva, panem Ing. Petrem Olyšarem
Zahradní 768, 464 01 Frýdlant
IČ: 25496565

- **Cena – vícepráce oproti SOD celkem + 4 910 877,-- Kč (bez DPH)**
- **Aktuální celková cena díla bez DPH činí 153 825 461,22 Kč (bez DPH)**
- **Aktuální celková cena díla bez DPH činí 165 590 923,-- Kč (bez DPH a včetně rezervy)**

Odůvodnění nezbytnosti provedených stavebních prací nezbytných pro provedení původních stavebních prací:

V průběhu realizace díla bude nutno z důvodů na straně zadavatele realizovat dodatečné stavební práce *(bližší specifikace viz Projektová dokumentace „FRÝDLANTSKO - VODA PRO 3. TISÍCILETÍ – REKONSTRUKCE ÚPRAVNY VODY FRÝDLANT – PROVIZORNÍ ZÁSOBOVÁNÍ VODOU S RO V KONTEJNERU", zpracovaná v červenci 2013 Sweco Hydroprojekt a.s. a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr)*, které nebyly zahrnuty v původních zadávacích podmínkách. Opožděné zahájení stavebních prací na nové budově úpravny vody zapříčinilo nezpůsobilost k definitivnímu osazení linky reversní osmózy v požadovaném termínu. Její provedení je nutné k řádnému dokončení díla, resp. k dodržení závazného termínu 31. 12. 2013, kdy končí povolení mírnějšího hygienického limitu v ukazateli dusičnany pro provozování technologické linky úpravny vody Frýdlant vydané Ministerstvem zdravotnictví ČR za souhlasu Evropské komise dne 14. 3. 2011 pod j.č. 10161/2010-OVZ-327-17.210, které umožňovalo dodávat pitnou vodu s vyšším obsahem dusičnanů než 50 mg/l. Vypršením povolení (které nelze již žádným způsobem prodloužit) by vznikly neřešitelné problémy v zásobování pitnou vodou. Za této situace je jediným řešením dočasné umístění jedné linky reversní osmózy do provizorně instalovaného kontejneru, který bude umístěn v blízkosti vodojemu dolního pásma, který je ve shodě s

projektem Frýdlantsko – Voda pro 3. tisíciletí, Rekonstrukce úpravny vody Frýdlant využíván k provizornímu zásobování vodou během výstavby.

Jedná se o provedení takových opatření, která umožní překlenout období, kdy vyprší platnost výjimky pro koncentraci dusičnanů a ještě nebudou splněny podmínky pro trvalé umístění technologie reverzní osmózy do budovy úpravny vody a pomocných provozů.

Provizorní zásobování s reverzní osmózou v kontejneru se týká těchto objektů:

SO 1206 – Vodojem dolního pásma

SO 1501 – Vodovod – 1. část – dočasné zásobování

PS 1301 – 1. část – Vyrovnávací nádrž podzemní vody – 1. část – dočasné zásobování

PS 1301, PS 1601, SO 1403 – 1. část – Vyrovnávací nádrž podz. vody, Rozvodna, Elektrostavební instalace – dočasné zásobování

SO 1404 – Vzduchotechnika – 1. Část – dočasné zásobování.

Zdůvodnění ceny:

Nabídková cena stávajícího dodavatele stavebních prací, uchazeče SMP CZ, a.s., se sídlem Pobřežní 667/78,186 00 Praha 8, IČ: 27195147, zastoupeného místopředsedou představenstva, panem Ing. Janem Jechem a členem představenstva, panem Ing. Pavlem Kameníkem je přiměřená nabídková cena ve vztahu k cenám dle původní nabídky a dle aktuálních katalogů URS a.s., Praha, event. RTS a.s. Brno, respektive k cenám obvyklým a odpovídá předpokládaným nákladům a požadavkům zadavatele. Rozpočty stavebních prací jsou zpracovány v cenové soustavě URS, neomezený dálkový přístup je na www.cs-urs.cz.

Další skutečnosti:

V souvislosti se změnou rozsahu prováděných prací se zadavatel s uchazečem dohodli na úpravě (prodloužení) termínů realizace díla. V dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo tedy kromě změny nabídkové ceny dojde i k úpravě jednotlivých milníků.

Frýdlant, 14. srpna 2013

Písemný soupis a odůvodnění nezbytnosti dodatečných stavebních prací včetně ceny schválili:

statutární zástupci zadavatele
(osoby oprávněné jednat jménem či za zadavatele):

Ing. Dan Ramzer, předseda představenstva .....

Ing. Petr Olyšar, ředitel a člen představenstva .....

Razítko zadavatele

a.s. Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.
Zahradní 768, 464 01 Frýdlant
IČ: 25496565
DIČ: CZ25496565
tel.:482 312 122 fax: 482 312 388

Přítomní statutární zástupci zadavatele konstatovali, že nabídku dodavatele přijímají a současně vyzvali dodavatele k předložení potvrzených položkových (změnových) rozpočtů jednotlivých víceprací, které budou tvořit přílohu dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo a dále k doložení upraveného časového harmonogramu a harmonogramu předpokladu finančního plnění.

zástupce Sweco Hydroprojekt a.s. (generální projektant stavby):

Ing. Josef Drbohlav, ředitel divize 141, Zdravotně inženýrské stavby.....

Ing. Jindřich Šesták, projektant .....

Razítko	Sweco Hydroprojekt a.s. ústředí Praha Táborská 31, 140 16 Praha 4 10