

Město Červený Kostelec

dodatečné informace na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele v rámci OPŽP

I. PŘEDMĚT VEŘEJNĚ ZAKÁZKY:

Název zakázky: **Snížení energetické náročnosti a modernizace zdroje tepla v MŠ Olešnice – zateplení**

Předmět zakázky: **Stavební práce spojené se zateplením pláště mateřské školy**

II. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE:

Zadavatel:	Město Červený Kostelec
Zástupce:	Petr Mědílek - starosta města
Adresa:	Náměstí T.G.Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec
IČ:	00272566
Kontaktní osoba:	Valerie Pánková
tel./email:	731 449 570, pankova@mestock.cz

III. DODATEČNÉ INFORMACE

Dotaz č.1

V souhrnné technické zprávě je, v bodě c. zateplení stropů přilehlých k půdě – hlavní střecha, napsáno: „Z důvodu nedostatečného prostoru pro aplikaci tepelné izolace a zachování provětrávané vzduchové dutiny pod krytinou bude odstraněna stávající tepelná izolace ze skelných vláken tl. cca 40 mm a střešní plášť bude zvýšen o 140 mm, Ve výkze výměr, který je součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky jsme nenašli položky související s odstraněním tepelné izolace. Je toto součástí zakázky? Bude projektantem doplněno do výkazu výměr?

Odpověď: Výkaz výměr položku neobsahuje, protože její přesný rozsah bude možno určit až po rozkrytí konstrukce střechy. Položky tedy nejsou předmětem výkazu výměr a není požadováno jejich ocenění.

Dotaz č.2

V projektové dokumentaci a výkazu výměr je uvažováno s taškovou tabulí, osazenou na dřevo, tloušťka plechu 0,5 mm, povrchová úprava polyester, v ostatních barvách. Výrobce střešní krytiny jsme byli upozorněni na to, že taškovou tabuli nelze položit na uvažovaný sklon střechy. Bude toto projektantem opraveno, popř. uveden výrobce uvažovaný při tvorbě projektové dokumentace a výkazu výměr.

Odpověď: Na trhu jsou běžně dostupné výrobky aplikovatelné pro sklon střechy od 8°, např. lze vyhledat pod termínem "ocelová střešní tašková tabule sklon 8°", nelze však sdělovat obchodní názvy konkrétních výrobků.

S ohledem na charakter dodatečné informace zadavatel konstatuje, že není třeba posouvat lhůtu pro podání nabídek, neboť se zadávací podmínky, ani rozsah nijak nemění.

V Červeném Kostelci dne 19. 11. 2013

.....
Petr Mědílek - starosta města