

26. listopadu 2013

Věc: DODATEČNÉ INFORMACE č. 3 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

Zadavatel Obec Mirošov, se sídlem Mirošov 27, 592 55 Bobrová, zastoupena Milošem Štursem, starostou obce, Vám v souladu s ustanovením § 49 odst. 4 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon**“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k veřejné zakázce na stavební práce zadané v otevřeném zadávacím řízení „*Splašková kanalizace a ČOV v obci Mirošov, zhotovitel*“, uveřejněné ve věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem veřejné zakázky 372726:

Dotaz č. 1:

V soupisu prací u objektu PS 01.1 u položek č. 16 a 17 je uvedená měrná jednotka 1 kus s odkazem na přílohu projektové dokumentace. Z této přílohy a ani z žádné jiné nelze určit délky a dimenze potrubí. Můžete upřesnit délky a dimenze potrubí?

Odpověď č. 1:

Délky a dimenze potrubí k položce č. 16:

- PE 40.....30 m
- PE 56.....5 m
- PE 75.....58 m
- PE 90.....4 m
- PE 110.....6 m

Délky a dimenze potrubí k položce č. 17:

- DN 50.....2 m

Dotaz č. 2:

Dle soupisu prací a projektové dokumentace u objektu DSO 01.1.1 Kanalizační síť – stoky se přebytek zeminy, která se nepoužije zpět do zásypu odváží do 15 km na skládku. V soupisu prací není uvedena položka poplatek za uložení zeminy. Chápeme správně, že zadavatel má možnost ukládat přebytečnou zeminu do 15 km od místa stavby a nemusíme tedy uvažovat s poplatkem za skládku?

Odpověď č. 2:

Přebytečná zemina bude odvezena a uložena (v rámci stavby) na skládku zeminy ve vzdálenosti do 15 km, poplatek za skládku zeminy zajistí a uhradí investor na vlastní náklady.

S pozdravem

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Národní 984/15, 110 00 Praha 1
Telefon: +420 221 412 800
www.mottmac.cz ©

.....
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

Ing. Tomasz Knopp