

DODATEČNÉ INFORMACE Č.4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

Název veřejné zakázky:	Denní lázně BLISS DAY SPA
Evidenční číslo VZ:	344537
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Město Hodonín
Sídlo:	Masarykovo náměstí 1, 695 35 Hodonín
IČ:	00284891
Veřejná zakázka podle předmětu:	Stavební práce
Forma zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Limit veřejné zakázky:	Podlimitní

Zadavatel na základě svého práva poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů.

DOTAZ 1

V PD se uvažuje použít na zavěšenou fasádu „vysokotlaký laminát tl. cca 10 mm“ což považujeme za nekonkrétní zadání (každý uchazeč může nabízet jinou tloušťku např.: 8,10, příp. 6 mm). Žádáme o u uvedení konkrétní tloušťky desek. (vzhledem k tvaru fasády a zkušeností by mělo být zcela postačující a také dle výrobců nejvhodnější použít pro tyto účely desky tl. 6 mm)

ODPOVĚĎ 1

Pro zpracování nabídkové ceny je platná a závazná tloušťka obkladové desky 8 mm.

Zadavatel dále upozorňuje uchazeče, že obkladové desky musí být na systémový nosný rošt lepené bez viditelných spojů.

V souvislosti s tím zadavatel upravuje dílčí části odpovědí č.1 a č.3 v rámci dodatečných informací č.2 k zadávacím podmínkám takto:

UPRAVENÁ DÍLČÍ ČÁST DOTAZU 1 V RÁMCI DODATEČNÝCH INFORMACÍ Č.2 K ZAD. PODMÍNKÁM

K zavěšené provětrávané fasádě:

- Není známý systém uchycení HPL desek – na nýty / lepení

UPRAVENÁ DÍLČÍ ČÁST ODPOVĚDI 1 V RÁMCI DODATEČNÝCH INFORMACÍ Č.2 K ZAD. PODMÍNKÁM

- Detaily řešení uchycení provětrávané fasády jsou systémovým řešením dodavatele fasády s tím, že obkladové desky musí být na systémový nosný rošt lepené bez viditelných spojů.

UPRAVENÁ DÍLČÍ ČÁST ODPOVĚDI 3 V RÁMCI DODATEČNÝCH INFORMACÍ Č.2 K ZAD. PODMÍNKÁM

- je možné použití viditelného mechanického systému kotvení desek zavěšené fasády – přiznané nýty (v barvě desek)? Pokud ne prosím o specifikaci kotvení.

UPRAVENÁ DÍLČÍ ČÁST ODPOVĚDI 3 V RÁMCI DODATEČNÝCH INFORMACÍ Č.2 K ZAD. PODMÍNKÁM

- Řešení uchycení provětrávané fasády je systémovým řešením dodavatele fasády s tím, že obkladové desky musí být na systémový nosný rošt lepené bez viditelných spojů. Více viz odpověď na dotaz č.1.

Zadavatel poskytuje uchazečům nový upravený a pro zpracování nabídky závazný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, pro objekt SO01 Přístavba lázeňské budovy (soubor nazvaný SO 01 01-

02_2013_11_27.xlsx), ve kterém byl upraven popis níže uvedené položky (a to tak, že byl vypuštěn text „cca“, text „10 mm“ a text „dřevěný nebo hliníkový“ a doplněn text „8 mm“ a text „desky lepené na systémový nosný rošt bez viditelných spojů“ – viz úprava dotčené položky vyznačená níže přeškrtnutým šedě podbarveným písmem a šedě podbarveným písmem.

72	622301 PC	OS1, OSA1, OS5 (OS6) - Obvodový plášť D+M včetně lešení a presunu hmot !	m2	935,58		
		Včetně systémových dilatačních lišt !				
		-tepelná izolace z minerálních desek				

L = 0,038 W/m²K) 150 mm

-pojistná hydroizolace - difúzně otevřená folie ~~cca~~ 1mm

-exteriér

fasádní systém z velkoformátových desek HPL - vysokotlaký laminát tl. ~~cca 10 mm~~ 8 mm

desky lepené na systémový nosný rošt bez viditelných spojů

vč. nosného rastru ~~dřevěný nebo hliníkový~~

součástí systému je taktéž vzduchová (provětrávaná) vrstva ~~cca~~ 50 mm

Poznámka:

vzorek fasádního obkladu z desek bude předložen investorovi ke schválení

Původní verze soupisů stavebních prací, dodávek a služeb pro objekt SO01 Přístavba lázeňské budovy (soubor nazvaný SO 01 01-02.xlsx a soubor nazvaný SO 01 01-02_2013_11_26.xlsx) se tímto stávají neplatnými. Soupisy ostatních stavebních a inženýrských objektů i provozních souborů a vedlejších a ostatních nákladů se tímto nemění.

DOTAZ 2

Dále se v TZ uvádí, že tyto desky musí mít vloženou hliníkovou folii. To podle našeho názoru nemá technické opodstatnění (používá se u rovných ploch zejména zábradlí, u fasád s perforací, příp. požadavkem na zvýšenou bezpečnost. Dále víceméně vylučuje možnost skružení desek do tvaru oblouku). Žádáme zadavatele o odpověď zda trvá na použití HPL desek s vloženou AL fólií plynoucí z technické zprávy s ohledem na tuto skutečnost, že je to technicky nevhodné řešení.

ODPOVĚĎ 2

Obkladové desky musí být typu HPL. Bez hliníkové fólie. Obkladové desky musí být určeny pro exteriér.

DOTAZ 3

V objektu SO 01 ve výpisu zámečnických prvků str.42 je specifikován prvek Z3.9 velikosti 1300/1000, na str.43 je specifikován opět prvek Z3.9 velikosti 1300/1500, v půdorysech a pohledech je vždy vyobrazen jiný tvar. Prosíme o vyjasnění specifikace výrobku Z3.9 a případně o opravu výkazu výměr.

ODPOVĚĎ 3

Viz odpověď na dotaz č. 10 v rámci dodatečných informací č. 3 k zadávacím podmínkám.

DOTAZ 4

V objektu SO 01 v půdorysech a řezech je prvek Z2.6, ve výpisu prvků a výkazu výměr tento prvek není. Je výrobek Z2.6 předmětem dodávky, pokud ano, prosíme o doplnění specifikace a výkazu výměr.

ODPOVĚĎ 4

Viz odpověď na dotaz č. 10 v rámci dodatečných informací č. 3 k zadávacím podmínkám.

DOTAZ 5

Ve složce "Soupisy stavebních prací" je soubor "SR" - CELKOVÉ NÁKLADY-REKAPITULACE NÁKLADŮ A SOUPISŮ STAVBY.

V této REKAPITULACI je pod stavebními objekty, inženýrskými objekty a provozními soubory uveden součtový řádek nazvaný "Stavební práce, dodávky a služby". Stejný součtový řádek "Stavební práce, dodávky a služby" je uveden i pod vedlejšími a ostatními náklady stavby. Je tento druhý součtový řádek myšlen jako součet vedlejších a ostatních nákladů nebo jako součet všech nákladů stavby vč. VRN+ON bez DPH? Kde v REKAPITULACI je uvedena celková cena stavby bez DPH a kde celková cena stavby vč.DPH?

ODPOVĚĎ 5

Zadavatel poskytuje v rámci těchto dodatečných informací k zadávacím podmínkám novou upravenou a pro zpracování nabídky závaznou REKAPITULACI NÁKLADŮ A SOUPISŮ STAVBY (soubor nazvaný "SR_revize.xlsx"), kterou všichni uchazeči vyplní a předloží v rámci své nabídky. Původní REKAPITULACE NÁKLADŮ A SOUPISŮ STAVBY (soubor nazvaný "SR.xlsx") se tímto stává neplatnou.

DOTAZ 6

Součástí zadávací dokumentace poskytnuté zadavatelem nejsou kompletní podklady nutné pro zpracování nabídky na veřejnou zakázku (konkrétně chybí, stavební povolení, vyjádření dotčených správců sítí). Zadávací dokumentace tak neobsahuje minimální náležitosti dle § 44 odst. 3 a 4 zákona a vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Uchazeč žádá o poskytnutí části zadávací dokumentace (stavební povolení, vyjádření dotčených správců sítí), aby dodavatelé měli veškeré doklady nutné ke zpracování nabídky.

ODPOVĚĎ 6

Požadavky vyplývající z výše uvedených dokumentů byly zohledněny a zapracovány do dokumentace pro provádění stavby. Zadavatel poskytuje v rámci těchto dodatečných informací k zadávacím podmínkám stavební povolení (složka nazvaná „Stavebni_povoleni.zip“ obsahující 34 souborů ve formátu PDF) a vyjádření dotčených správců sítí (složka nazvaná „Vyjadreni.zip“ obsahující 35 souborů ve formátu PDF).

DOTAZ 7

V zadávací dokumentaci ve výkazu výměr pro stavební část objektu SO01, je položka č. 266 **Z23.1 LOGO D+M nesvětelné provedení**. V podrobném popisu pro zámečnické konstrukce je k položce **Z23.2 Nosná kce pro logo** napsáno: „Jednotlivá plechová písmena (světelná, nesvětelná).“ Upřesní zadavatel, která varianta pro logo platí?

ODPOVĚĎ 7

Pro zpracování nabídky jsou platné a závazné údaje uvedené v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (výkazu výměr), tj. provedení z nesvětelného písma.

DOTAZ 8

Porovnáním výkresové dokumentace pilot a výkazů výměr jsme došli k rozdílu 2 ks pilot. V řezech a ve vv je kusů 68 a v půdoryse je 66 ks pilot.

Co platí?

ODPOVĚĎ 8

Pro zpracování nabídky je platný a závazný výkres SO01_021_tvar_zakl_0. Zadavatel poskytuje v rámci těchto dodatečných informací k zadávacím podmínkám upravený výkres SO01_01_zak_1.dwg (+ jeho pdf podobu) - v tomto výkrese byla tabulka s jiným označením pilot (množství ale souhlasí - 68 ks). Celkem je 68 pilot. Pozor neplést množství kusů pilot a pořadová čísla pilot. Současně zadavatel poskytuje v rámci těchto dodatečných informací k zadávacím podmínkám upravený a pro zpracování nabídky závazný soupis stavebních prací, dodávek a služeb pro objekt SO01 Přístavba lázeňské budovy (soubor nazvaný SO 01 01-02_2013_11_27.xlsx), ve kterém byly upraveny níže uvedené položky (značení pilot a množství podle tabulky ve výkresech):

13	224321009 PC	Vrtané piloty, vytaž. výpažnice, výplň ŽB, D 600 beton C30/37 - XA2	m	216,00			1,14366
		P4:7,00*6		42,00			
		P5:8,00*4		32,00			
		P5a:8,00		8,00			
		P6:5,00*4		20,00			
		P7:8,00*3		24,00			
		P8:9,00*2		18,00			
		P9:9,00*2		18,00			
		P9a:9,00*4		36,00			
		P9b:9,00*2		18,00			
		P11:9,00*3		27,00			
		P21:9,00*2		18,00			

		Mezisoučet		216,00		
14	224321010RA0	Vrtané piloty, vytaž. výpažnice, výplň ŽB, D 900 beton C30/37 - XA2	m	252,00		1,71549
		P10:10,00*5		50,00		
		P10a:10,00*5		50,00		
		P11:13,00*2		26,00		
		P11a:13,00*2		26,00		
		P12:11,00		11,00		
		P13:9,00		9,00		
		P13a:9,00*1		9,00		
		P13b: 9,00		9,00		
		P13c:9,00*2		18,00		
		P13d:9,00*2		18,00		
		P14:13,00		13,00		
		P14a:13,00		13,00		
		P14b:9,00		9,00		
		P14c:9,00		9,00		
		P14d:9,00		9,00		
		P15:10,00		10,00		
		P15a:9,00		9,00		
		P16:9,00*2		18,00		
		P17:10,00		10,00		
		P18:10,00*2		20,00		
		P19:13,00		13,00		
		P19a:13,00		13,00		
		P20:13,00		13,00		
		P20a:13,00		13,00		
		Mezisoučet		252,00		

Původní verze soupisů stavebních prací, dodávek a služeb pro objekt SO01 Přístavba lázeňské budovy (soubor nazvaný SO 01 01-02.xlsx a soubor nazvaný SO 01 01-02_2013_11_26.xlsx) se tímto stávají neplatnými. Soupisy ostatních stavebních a inženýrských objektů i provozních souborů a vedlejších a ostatních nákladů se tímto nemění.

DOTAZ 9

V půdoryse 1.NP jsou na výkrese označeny kruhové dveře Z1.5. Tyto dveře jsme nenašli nikde ve výkazu výměr, ani v zámečnických výrobcích. Mají se tyto dveře oceňovat?

ODPOVĚĎ 9

Zadavatel poskytuje v rámci těchto dodatečných informací k zadávacím podmínkám upravený „výpis zámečnických konstrukcí“. Současně zadavatel poskytuje v rámci těchto dodatečných informací k zadávacím podmínkám upravený a pro zpracování nabídky závazný soupis stavebních prací, dodávek a služeb pro objekt SO01 Přístavba lázeňské budovy (soubor nazvaný SO 01 01-02_2013_11_27.xlsx), ve kterém byla upravena níže uvedená položka:

209a	76701015 PC	Z1.5 VNĚJŠÍ TURNIKETOVÉ DVEŘE, rozměr 2000x2500 mm	ks	1,00
		Podrobný popis viz Výpis zámečnických výrobků !		
		1		1,00

Původní výpis zámečnických konstrukcí (soubor nazvaný SO01_01vypiszam_1) a původní verze soupisů stavebních prací, dodávek a služeb pro objekt SO01 Přístavba lázeňské budovy (soubor nazvaný SO 01 01-02.xlsx a soubor nazvaný SO 01 01-02_2013_11_26.xlsx) se tímto stávají neplatnými. Soupisy ostatních stavebních a inženýrských objektů i provozních souborů a vedlejších a ostatních nákladů se tímto nemění.

DOTAZ 10

V nabídce máme předložit technický popis nabízených výplní otvorů. Jedná se pouze o fasádní hliníkové okna a stěny, nebo se jedná ještě o další výplně otvorů? Prosíme o přesné uvedení výplní otvorů pro které máme dodat technický popis a certifikát.

ODPOVĚĎ 10

Požadavek zadavatele specifikovaný v bodě 7.2 TECHNICKÝ POPIS NABÍZENÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ se vztahuje na všechny venkovní výplně otvorů. Součinitele prostupu tepla rámu, skla, celého prvku a součinitel vzduchové neprůzvučnosti předloží uchazeč pro nejčastěji zastoupený venkovní otvorový prvek.

DOTAZ 11

Odevzdání nabídky je v sídle společnosti RTS?

ODPOVĚĎ 11

Nabídku lze podat doporučeně poštou nebo osobně každý pracovní den lhůty v době od 8:00 do 14:00 hod. (poslední den lhůty do termínu dle bodu IV.3.4 tohoto oznámení) v sídle společnosti RTS, 2.NP, dveře č. 316 - viz. Bod VI.3) Další informace Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Oznámení o zakázce).

Dodatečná informace k prodloužení lhůty pro podání nabídek

Zadavatel posoudil charakter poskytnutých dodatečných informací č.3 a č.4 a v souvislosti s těmito dodatečnými informacemi rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek. Proto zadavatel upravuje Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Oznámení o zakázce) následovně:

nové znění bodu IV.3.4)	Lhůta pro doručení nabídek: Datum: 03.01.2014 Čas: 10:00 hodin
nové znění bodu IV.3.8)	Podmínky pro otevírání nabídek: Datum: 03.01.2014 Čas: 10:01 hodin

Opravné Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Oznámení o zakázce) bude zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek. Tyto dodatečné informace jsou rovněž zveřejněny na profilu zadavatele.

Přílohy:

Příloha č.1 Složka „Stavebni_povoleni.zip“

Příloha č.2 Složka „Vyjádreni.zip“

Příloha č.3 REKAPITULACE NÁKLADŮ A SOUPISŮ STAVBY (soubor nazvaný "SR_revize.xlsx")

Příloha č.4 - SOUPIS - SO 01 01-02_2013_11_27.xlsx

Příloha č.5 SO01_01vypisam_2.doc

Příloha č.6 SO01_01zak_1.dwg a SO01_01zak_1.pdf