

Dodatečné informace k veřejné zakázce „Stavební úpravy na řadu Čejetice-Vítkov I+II.etapa“

1) Dotaz:

V ZD v bodu 5.1.d) je uvedeno: K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění veřejné zakázky zadavatel požaduje:

- dle §56 odst. 3 písm. a) zákona seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let na obdobných stavbách – zadavatel požaduje minimálně 1 stavbu ocelového vodovodního řadu v profilu minimálně od DN 300 v dl. min 1,0 km v hodnotě zakázky minimálně od 6,0 mil. Kč provedených v extravilánu.

Je možné, prokázat požadovanou kvalifikaci na 1 stavbu ocelového vodovodního řadu doložením 1 stavby ocelového teplovodního řadu splňující požadované parametry viz. výše?

Odpověď:

Nelze.

Teplovod je zcela jiné zařízení než vodovod, stejně tak jako plynovod, produktovod apod. Vše má své specifické postupy svařování, pokládky, izolování a osazování armaturami. Vodovodního potrubí s vnitřní cementovou vystýlkou, venkovní dvojitou PE izolací a ochrannou plast-betonovou vrstvou je zcela jiné vedení než uvnitř neizolovaná ocel teplovodu s venkovní tepelnou izolací. Každé trubní vedení určené pro přepravu různých medií podléhá vlastním normám. U vodovodu je to zejména hygienická nezávadnost, což teplovod nevyžaduje a proto i veškeré prováděné práce mají své odlišnosti. Je nutno doložit referenci toliko na stavbu ocelového vodovodního řadu a samozřejmě i ostatní kvalifikační doklady.

2) Dotaz č. 1 – Ve výkazu výměr jsou uvedeny následující položky:

„Objekt:SO 01.3 Opěrný blok 40 t pro napojení suchovodu u VB 51“

21	995000000	T600/200, Š 200, Spojka Johnson 600/615 - dodávka JVS	kpl	1,000
----	-----------	---	-----	-------

„Objekt:SO 02.2 Opěrný blok 40 t pro napojení suchovodu u VŠ 23“

22	995000000	T600/200, Š 200, FFR600/500, X500, Spojka Johnson 600/615 - dodávka JVS	kpl	1,000
----	-----------	---	-----	-------

„Objekt:SO 03.2 Opěrný blok 40 t pro napojení suchovodu u KŠ 24“

17	995000000	T500/200, Š 200, FFR 600/500, Spojka Johnson 600/615, X500 - dodávka JVS	kpl	1,000
----	-----------	--	-----	-------

Tyto položky ocení uchazeč nulovou cenou, tak jak je ve výkazu výměr nastaveno?

Odpověď:

Ano, tyto položky ve výkazu výměr ponechte, tak jak jsou nastaveny. Tyto spojky potřebné v rámci náhradního zásobování jsou k dispozici u investora.