

DODATEČNÉ INFORMACE č.6 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Název zakázky:	Rekonstrukce rozvodů CZT areál Moravan Otrokovice
Evidenční číslo zakázky:	VZ 376367
Identifikační údaje o sektorovém zadavateli	Teplárna Otrokovice a.s., Objízdna 1777, 765 02 Otrokovice, IČ 29290171
Zakázka podle předmětu:	Zakázka na stavební práce

Na základě žádosti dodavatelů o zakázku poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám na výše uvedenou zakázku. Tyto dodatečné informace včetně přesného znění žádosti poskytuje zadavatele všem dodavatelům, kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta.

DOTAZ

součástí krycího listu nabídky je i detailní cenová specifikace, ve které je v rekapitulaci parovodní distribuční sítě – část JIH i položka 15. Systém řízení. V zadávací dokumentaci a v příloženém rozpočtu části JIH není část systému řízení doložena. Žádáme o doplnění zadávací dokumentace a výkazu výměr.

ODPOVĚĎ

U parovodní přípojky JIH není instalován systém řízení, protože neovládáme VS, ta je v majetku a bude provozována budoucím odběratelem, nicméně v zadávací dokumentaci v části „Stručný popis díla“ str. 4 je stanoveno, co má být oceněno v rámci přípojky JIH.

Jedná se o část cituji: „*V rámci této stavby budou v budově č. 74 u budoucího odběratele dodána a instalována ultrazvuková fakturační měření odběru páry s korekcí na teplotu a tlak a výstupním měřením výtlačného kondenzátu, které bude osazeno do pokračování parovodní přípojky uvnitř objektu odběratele za obvodovou stěnu....*“.

DOTAZ

V části sever v detailní cenové specifikaci v položkách 33,34,35 Předávací stanice pára – horká voda, budova č. 2 č. 59 a č. 63 jsou dílčí položky:

- rozvod potrubí,
- armatury
- zdravotní instalace
- doplňkové konstrukce pro UV
- tepelné izolace
- MaR a elektro VS

Tato část není doložena v zadávací dokumentaci projektovou částí ani slepým položkovým rozpočtem. Žádáme o doplnění podklad, jak výkresově, tak položkově

ODPOVĚĎ

Na CD, které jste obdrželi při prohlídce místa plnění je soubor - III. ETAPA - VS Pára - Voda pro budovy 59, 63, 2. s výkresy, technickou zprávou a specifikací, která obsahuje dostatek údajů a informací pro ocenění VS a řídicího systému.

V Otrokovicích dne 15.1.2014



Ing. František Foltýn
místopředseda představenstva