

Určeno všem dodavatelům**Věc: **Dodatečné informace č. 1****

Č.j.: Datum 17.01.2014

2013_1187 / 009 v Ústí nad Orlicí

doporučeně s dodejkou
profil zadavatele, webové stránky

Vážený dodavateli,

z pověření k výkonu zadavatelských činností **v zastoupení zadavatele Tenisový klub Ústí nad Orlicí, o.s.** se sídlem V Lukách 276, 56201 Ústí nad Orlicí, IČ: 005 28 137,, dle mandátní smlouvy č. 2013_1187 **Vám** v souladu s článkem 22.3 Poskytování dodatečných informací ČÁSTI 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY **zasílám** v rámci zadávacího řízení zadávaného formou otevřeného řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce podle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, **dodatečné informace č. 1** k zadávacím podmínkám na akci:

**TENISOVÁ HALA SE ŠATNAMI
NA P. Č. KAT. 2569/9, 2565/1, 2565/25, 2565/20
A 2569/1 V K. Ú. ÚSTÍ NAD ORLICÍ**

Na základě písemné žádosti dodavatele o dodatečné informace k zadávacím podmínkám ze dne 17.01.2014, doručené dne 17.01.2014 a dále podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám s následujícím zněním:

Dotaz:

*Výkaz ocelové konstrukce (v příloze) nesouhlasí s výkresem a statickým výpočtem.
(Navíc se v některých případech neshoduje ani výkres se statickým výpočtem.)*

Jmenovitě:

Vazník

Na výkrese a ve stat. výpočtu je 5ks vazníků, ve výkazu je vynásobeno 7 ks. Oproti tomu chybí vykázané štítové příčle.

Jednotková hmotnost u jacků je chybná.

Vaznice

Vykázané Z 300 / 3,0 F a JO 200 x 100 x 4 - souhlasí množství bm asi se stat. výpočtem, ale nesouhlasí s výkresem.

ps. (profil Z 300 / 3,0 F ani není ve stat. výpočtu)

Přístavek

Vykázané HEB 160, HEB 200 nesouhlasí s výkresem a stat. výpočtem. Navíc nesouhlasí množství s výkresem a stat. výpočtem- je vykázáno méně.

Odpověď k dotazu:

Na základě provedené revize výkazu profilů „TENISOVÁ HALA Ústí nad Orlicí“ poskytuje zadavatel upřesněný „Výkaz profilů – TENISOVÁ HALA Ústí nad Orlicí“ – viz. příloha č. 1.

rekapitulace výkazu profilů:

- Celkový počet vazníků: 5 ks (1 ks 5 570 kg, celkem 27 850 kg)
- Vazník - Počet kusů a jednotkové hmotnosti byly dopřesněny v příloze č. 1
- Vaznice - Počty kusů byly dopřesněny v příloze č. 1.
Poznámka:
Vaznice Z 300/3,0 S je navržena podle tabulek únosnosti Z- profilů dodavatele „KOVOVÉ PROFILY Praha“. V případě výběru jiného dodavatele musí být profil stanoven adekvátně podle jejich tabulek únosností.
- Přístavek - Profily a množství upřesněny v příloze č. 1.

Položka č. 84 v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr „SO 01a – SO 01a Tenisová hala – stavební část“ zůstává beze změny 63 664 kg.

Položka č. 69 v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr „SO 02 – SO 02 Zázemí tenisové haly“ zůstává beze změny 1 736 kg.

ČÁST 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – OBCHODNÍ PODMÍNKY FORMOU NÁVRHU SMLOUVY O DÍLO se nemění.

ČÁST 5 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR se nemění.

S pozdravem

Ing. Miloš Popelář
jednatel společnosti OHGS s.r.o.
pověřený výkonem
zadavatelských činností

Přílohy:

- 1) Výkaz profilů „TENISOVÁ HALA ÚSTÍ NAD ORLICÍ“ zpracovaný Ing. Chvátalem dne 17.1.2014

[illegible]

VÝKAZ PROFILŮ			Akce :	TENISOVÁ HALA Ústí nad Orlicí			Č. výkr.:		
			Investor :	TENISOVÝ KLUB Ústí nad Orlicí			Datum	Počet listů	List
			Vypracoval:	Ing. Chvátal			17.1.2014	2	2
Pol.	Poč. ks	Označení průřezu	Číslo normy	Délka [mm]	Hmotnost [kg]			Jakost materiálu	Pozn.
					jednot.	1 ks	CELKEM		
		VAZNICE - 1x							
1	52	Z 300 / 3,0 S		5750	11,35	65,3	3394	KOVOVÉ PROFILY	
2	12	JO 200 x 100 x 4	DIN 59411	5750	18,00	103,5	1242	S 235 JR	
3	14	JC 100 x 100 x 4	DIN 59411	6000	11,70	70,2	983	S 235 JR	
4	12	Tyč plochá 60 x 5	ČSN 42 5522	5750	2,36	13,6	163	S 235 JR	
5	4	HEA 220	DIN 1025	12200	61,30	747,9	2991	S 235 JR	
		CELKEM:					8773		
		ŠTÍTOVÉ STĚNY - 1x							
1	2	IPE 300	ČSN 42 5553	10300	42,20	434,7	869	S 235 JR	
2	4	IPE 300	ČSN 42 5553	9200	42,20	388,2	1553	S 235 JR	
3	4	IPE 300	ČSN 42 5553	8100	42,20	341,8	1367	S 235 JR	
4	4	HEA 180	DIN 1025	18500	35,50	656,8	2627	S 235 JR	
5	10	P 15 - 250 x 330	ČSN 42 5310			9,9	99	S 235 JR	
		CELKEM:					6516		
		PŘÍSTAVEK - 1x							
1	2	IPE 330	ČSN 42 5553	6000	49,10	294,6	589	S 235 JR	
2	3	HEA 160	DIN 1025	2800	42,60	119,3	358	S 235 JR	
3	8	JC 60 x 60 x 3	DIN 59411	3500	5,19	18,2	145	S 235 JR	
4	1	HEA 300	DIN 1025	6000	88,30	529,8	530	S 235 JR	
5	1	Styčnickové plechy, spoj. materiál, svary					114,0		
		CELKEM:					1736		
		ZTUŽIDLA - 1x							
1	4	JC 150 x 150 x 5	DIN 59411	9400	22,10	207,7	831	S 235 JR	
2	4	JC 100 x 100 x 3	DIN 59411	7600	8,96	68,1	272	S 235 JR	
3	4	JC 100 x 100 x 3	DIN 59411	6350	8,96	56,9	228	S 235 JR	
4	4	JC 100 x 100 x 3	DIN 59411	6000	8,96	53,8	215	S 235 JR	
5	24	JC 120 x 120 x 6,3	DIN 59411	6600	21,40	141,2	3390	S 235 JR	
6	4	JC 100 x 100 x 3	DIN 59411	6600	8,96	59,1	237	S 235 JR	
7	4	JC 100 x 100 x 3	DIN 59411	5950	8,96	53,3	213	S 235 JR	
8	8	JC 60 x 60 x 3	DIN 59411	2500	5,19	13,0	104	S 235 JR	
9	8	JC 60 x 60 x 3	DIN 59411	2300	5,19	11,9	95	S 235 JR	
10	8	JC 60 x 60 x 3	DIN 59411	2100	5,19	10,9	87	S 235 JR	
42	104	HIT-HY 200-A+ HIT-V-F (8.8) M27				5,0	520	HILTI	
26	104	HIT-HY 200-A+ HIT-V-F (8.8) M20				4,0	416	HILTI	
		CELKEM:					6608		
		Styčnickové plechy, spoj. materiál, svary					3019,0		
		CELKEM OCELOVÁ KONSTRUKCE:					65400		
		Poznámka: Délky jsou jen přibližné. Přesné délky viz výrobní dokumentace.							