

Určeno všem dodavatelům**Věc: **Dodatečné informace č. 2****

Č.j.: Datum 20.01.2014

2013_1187 / 010 v Ústí nad Orlicí

doporučeně s dodejkou
profil zadavatele, webové stránky

Vážený dodavateli,

z pověření k výkonu zadavatelských činností **v zastoupení zadavatele Tenisový klub Ústí nad Orlicí, o.s.** se sídlem V Lukách 276, 56201 Ústí nad Orlicí, IČ: 005 28 137,, dle mandátní smlouvy č. 2013_1187 **Vám** v souladu s článkem 22.3 Poskytování dodatečných informací ČÁSTI 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY **zasílám** v rámci zadávacího řízení zadávaného formou otevřeného řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce podle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, **dodatečné informace č. 2** k zadávacím podmínkám na akci:

**TENISOVÁ HALA SE ŠATNAMI
NA P. Č. KAT. 2569/9, 2565/1, 2565/25, 2565/20
A 2569/1 V K. Ú. ÚSTÍ NAD ORLICÍ**

Na základě písemné žádosti dodavatele o dodatečné informace k zadávacím podmínkám ze dne 20.01.2014, doručené dne 20.01.2014 a dále podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám s následujícím zněním:

Dotaz:

„.... žádáme o upřesnění povrchové úpravy ocelové konstrukce. Z předané projektové dokumentace vyplývá, že ocelové vaznice střechy jsou pozinkované viz výkres (Půdorys 1 NP. č. výkresu 4), ale není na výkrese upřesněno zda ostatní ocelové nosníky mají být pozinkované nebo pouze opatřeny nátěrem a jakým.

Odpověď k dotazu:

Na základě doručeného dotazu byla provedena kontrola dotazovaných údajů v projektové dokumentaci pro provádění stavby. Dodavatel uvádí, že ve v příloze Výkres: PŮDORYS 1. NP, č. přílohy 4 je uvedeno:

„.....že ocelové vaznice střechy jsou pozinkované viz výkres (Půdorys 1 NP. č. výkresu 4), ale není na výkrese upřesněno zda ostatní ocelové nosníky mají být pozinkované nebo pouze opatřeny nátěrem a jakým.“

V příloze Výkres : PŮDORYS 1. NP, č. přílohy 4 je však uvedeno :

UPOZORNĚNÍ

Sociální zázemí – viz. samostatný výkres v měřítku 1 : 50.

OCELOVÁ KONSTRUKCE – VIZ. SAMOSTATNÁ ČÁST PD

OCELOVÉ NOSNÍKY – POZINK

Současně v příloze: Celková dispozice OK, č. výkresu PP-001 je sděleno, že i spojovací prvky mají být v pozinkovaném provedení.

SOUVISEJÍCÍ VÝKRESY : PP – 002 KOTEVNÍ PLÁN
POZNÁMKY :

1. NÁVRH OK PROVEDEN PODLE ČSN EN 1993, ZATÍŽENÍ KONSTRUKCE PODLE ČSN EN 1991.
2. MATERIÁL: OCEL S 235 JR.
OCEL S 355
3. SPOJOVACÍ PRVKY V POZINKOVANÉM PROVEDENÍ.
4. KOTVENÍ SLOUPŮ DOPORUČENÝMI KOTVAMI "HILTI" PROVÉST V SOULADU S PŘEDPISY VÝROBCE.

Zadavatel upřesňuje, že uvedená povrchová úprava se opravdu týká celé ocelové konstrukce, resp. níže uvedených položek.

Položka č. 84 v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr „SO 01a – SO 01a Tenisová hala – stavební část“ zůstává beze změny 63 664 kg.

Položka č. 69 v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr „SO 02 – SO 02 Zázemí tenisové haly“ zůstává beze změny 1 736 kg.

ČÁST 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – OBCHODNÍ PODMÍNKY FORMOU NÁVRHU SMLOUVY O DÍLO se nemění.

ČÁST 5 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR se nemění.

Na základě písemné žádosti dodavatele o dodatečné informace ze dne 20.01.2014 a v příčinné souvislosti s dodatečnou informací č. 1 ze dne 17.01.2014 rozhodl zadavatel o prodloužení lhůty pro podání nabídek a o změně termínu otevírání obálek s nabídkami:

Konečný termín pro podání nabídek: 31.01.2014 do 09:00 hod.
Termín otevírání obálek: 31.01.2014 v 09:01 hod.

S pozdravem

Ing. Miloš Popelář
jednatel společnosti OHGS s.r.o.
pověřený výkonem
zadavatelských činností