

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 2 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI

Název veřejné zakázky:	Výstavba MŠ Podolí modulárním systémem
Evidenční číslo veřejné zakázky:	369539
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Obec Podolí
Sídlo:	Podolí č.p. 1, 664 03 Podolí
IČ:	002 82 332
Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce
Forma zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Limit veřejné zakázky:	Podlimitní

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

DOTAZ 1

Problémový typ okna je dle PD v rozměrech: š = 2905 mm, v = 1790 mm.

Okno je členěno na pole A – š = 2025 mm a pole B – š = 880 mm.

Barva: dekor oboustranně

Okno rozměrů 2905 x 1790 mm nelze vyrobit z důvodu překročení maximálních výrobních rozměrů pro tento typ okna. Pole A – š = 2025 mm a v = 1790 mm – tuto část okna lze vyrobit pouze jako fixní (nelze ho otvírat a sklápět).

ODPOVĚĎ 1

Zadavatel prověřil dotaz uchazeče a konstatuje, že na trhu existuje dostatečný počet firem, které okna požadovaných rozměrů dokáží vyrobit. Uvedený rozměr z projektové dokumentace platí.

DOTAZ 2

V novém výkazu výměr chybí dvoje vnitřní dveře (jedná se o rozměr 600 x 1970 mm 1 ks pravé a 1 ks levé, vpravo od hlavního vchodu na WC, 1.05 a 1.06.). Bude toto doplněno a zaslán opravený výkaz?

ODPOVĚĎ 2

V soupisu stavebních prací jsou tyto dveře započteny v položce 814a s rozměrem 700/1970. V půdoryse byly nesprávně označeny rozměrem 600/1970. Pro zpracování nabídky platí soupis stavebních prací.

Tyto dodatečné informace budou rovněž zveřejněny na profilu zadavatele.

V Brně dne 30. 1. 2014

Ing. Aleš Houserek
RTS, a.s., organizace pověřená
výkonem zadavatelských činností