

DODATEČNÉ INFORMACE 2

Název veřejné zakázky:

Machov - dostavba splaškové kanalizace v části Machova, Nízké Srbské a v Machovské Lhotě
348150

Evidenční číslo veřejné zakázky:

Identifikační údaje o zadavateli

Název:

Městys Machov

Sídlo:

Náměstí 119, 549 63 Machov

IČ:

00272809

Veřejná zakázka podle předmětu:

Stavební práce

Forma zadávacího řízení:

Užší řízení

Limit veřejné zakázky:

Podlimitní

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku či z vlastního podnětu poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

DOTAZ 1

K prokázání profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 písm. d) ZVZ se požaduje mimo jiného předložení dokladu osvědčující splnění odborné způsobilosti dodavatele, a to autorizace v oboru Dopravní stavby, specializace nekolejová doprava. Tuto specializaci obvykle předkládá autorizovaný technik nebo autorizovaný stavitel. Náš dotaz zní, zda splní uchazeč kvalifikaci, pokud předloží vyšší stupeň, a to autorizaci inženýra v oboru Dopravní stavby (bez uvedení specializace nekolejová doprava)?

ODPOVĚĎ 1

Ano, splní.

DOTAZ 2

K prokázání technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 3 písm. a) ZVZ se požaduje mimo jiného předložení nejméně 1 zakázky, jejíž součástí byla výstavba nové kanalizace v délce minimálně 2500 metrů, jejíž část byla vedena v délce alespoň 1 000 m v komunikaci a byla zčásti řešena jako tlaková kanalizace.

Chtěli bychom tímto požádat zadavatele, zda by uchazeči upřesnil pojem „tlaková kanalizace“.

ODPOVĚĎ 2

Tlakovou kanalizací ve smyslu článku 7.1.1.1. Svazku 1 – Požadavky zadavatele na kvalifikaci dodavatele je myšlen jakýkoliv úsek kanalizace, kde hnací silou odpadní vody je přetlak vytvořený čerpadlem.