

Jihočeský vodárenský svaz
S. K. Neumanna 19
370 01 České Budějovice
IČ: 49021117

Allowance s.r.o.
Korunní 810/104
101 00 Praha Vinohrady
IČ: 261 40 136

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám
dle ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

„ÚV PLAV – DOPLNĚNÍ TECHNOLOGIE“

vyhlášená ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky 349142

Zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 odst. 4) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k veřejné zakázce na stavební práce zadávané v užším nadlimitním řízení dle zákona s názvem: „**ÚV PLAV – DOPLNĚNÍ TECHNOLOGIE**“.

Dodatečná informace č. 1:

Zadavatel upřesňuje specifikaci granulovaného aktivního uhlí (GAU) následovně:

Pro SO 02.1 Filtrace – Nová filtrace GAU je uvedeno:

ČSN EN 12915-1,2 (75 5714) Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Granulované aktivní uhlí vyhovující požadavku na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody dle platné legislativy.

- vzhled – aktivní granulované uhlí vyráběné z černého uhlí
- velikost částic (nutno vytrždit) – min. 91% 2.0 – 0.85 mm,
 < 0.85 mm max. 4%, > 2.0 mm max. 5%
- střední velikost částic – 1.4 mm
- účinná velikost částic – 0.9 – 1.1 mm
- koeficient stejnoměrnosti – 1.4
- jodové číslo – min. 1000 mg/g
- methylenová modř – min. 245 mg/g
- specifický povrch – 1000 m²/g
- provozní hustota – 450 kg/m³
- obsah vody při balení – max. 2 %
- obsah plovoucích částic – max. 0.1 %
- otěr – min. 75 %
- tvrdost – min. 95 %
- atrazin 1 µg/L – 40 mg/d
- toluen 1 mg/L – 100 mg/g



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

- trichloretylen 50 µg/L – 20 mg/g
- tlaková ztráta při 10°C – max. 15 hPa/m při 10 m/h a max. 35 hPa/m při 20 m/h
- praní vodou a vzduchem dle hodnot uvedených ve výše uvedené tabulce
- ověření kvality kontrolou nezávislou akreditovanou laboratoří

Tyto požadavky zadavatel doplňuje o:

- vzhled – aglomerované
- obsah popela – max. 10%
- jedná se o garantované požadavky (parametry), nikoliv typické (platí pro původní i doplněné)

Pozn.: důvodem doplnění jsou nové skutečnosti, které zadavatel zjistil v rámci informací ohledně akreditované laboratoře.

V Praze dne 10. 3. 2014


S pozdravem

Allowance s.r.o.

Korunní 810/104, 101 00

Praha- Vinohrady

IC 26140136 (8)



Ing. Ladislav Kocian
Allowance s.r.o.

11.7.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu