

DODATEČNÉ INFORMACE 2

Zapsána u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl B, vložka 2671

Název veřejné zakázky: Červený Kostelec, Bohdašín - splašková

ICO: 25533843 | DIČ: CZ25533843

kanalizace

355686

Evidenčním číslo veřejné zakázky:**Identifikační údaje o zadavateli****Název:****Sídlo:**

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC

Náměstí T.G. Masaryka 120, 549 41 Červený

Kostelec

IČ:

00272566

Veřejná zakázka podle předmětu:

Stavební práce

Forma zadávacího řízení:

Užší řízení

Limit veřejné zakázky:

Podlimitní

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku či z vlastního podnětu poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

DOTAZ 1

V soupisech prací PS 01 (F.3) čerpací stanice ČS1 nejsou uvedeny sloupce pro jednotkovou cenu.

Z daných soupisů není možné poznat zda jde o dodávku či montáž. V rekapitulacích F.3.1., F.3.2. jsou uvedeny oddíly, ke kterým není žádný rozpočet ani bližší specifikace.

PS 01 Rekapitulace F.3.1 (výchozí revize – není počet, podíl žadatele na rezervovaném příkonu – není specifikováno, přírážka na dopravu, obal a sklad – z čeho se počítá, zajištění vypnutého stavu sítě – není specifikováno)

PS 01 Rekapitulace F.3.2

Elektroinstalace ČS1:

(elektroměrový rozvaděč ER1 – není soupis, revizní zpráva – není počet, přírážka na dopravu, obal a sklad – z čeho se počítá)

Telemetrický systém

(úprava v D.C. Červený Kostelec – není soupis, podklady a projednání včetně návrhu – není specifikováno, revizní zpráva – není počet, přírážka na dopravu, obal a sklad – z čeho se počítá)

PS 01 – F.3.3. Technologie

Jedná se o rekapitulaci nebo rozpočet? Chybí počet, sloupec pro jednotkovou cenu, přesná specifikace strojů, zařízení, armatur a ostatních zařízení.

Prosíme o doplnění výkazu výměr pro objekt PS 01.

List: PS 01 - F.3.1 rekapitulace

Popis oceněných prací a jejich dodávek

Stavba : Červený Kostelec - Bohdašín
Přípojka NN pro ČS 1

	Popis	Dodávka	Montáž	Ostatní	Celkem
1	Zajištění elektrické energie				
	kabelové vedení NN				
2	Zemní a výkopové práce				
3	Výchozí revize				
4	Podíl žadatele na rezervovaném příkonu				
5	Přírážka na dopravu, obal a sklad 3,6%				
6	Zajištění vypnutého stavu sítě				
Celkem					

List: PS 01 - F.3.2 rekapitulace

Popis oceněných prací a jejich dodávek

Stavba : Červený Kostelec - Bohdašín
Část 1: Elektroinstalace ČS 1

	Popis	Dodávka	Montáž	Ostatní	Celkem
1	Elektroměrový rozvaděč ER 1				
2	Elektroinstalace ČS 1				
3	Rozvaděč RČ 1				
4	Skříň SP 1				
5	Zemní práce pro ČS 1				
6	Revizní zpráva				
	Přirážka na dopravu, obal a sklad 3,6%				
	Celkem				

Část 2 : Telemetrický systém

	Popis	Dodávka	Montáž	Ostatní	Celkem
1	Telemetrický systém				
2	Úprava v D.C. Červený Kostelec				
3	Podklady a projednání včetně návrhu				
4	Revizní zpráva				
	Přirážka na dopravu, obal a sklad 3,6%				
	Celkem				

Celkem část 1 + část 2

0,00

List: PS 01 – F.3.3. Technologie

Popis oceněných prací a jejich dodávek

Stavba : Červený Kostelec - Bohdašín
Část : Technologické vybavení ČS

	Popis	Množství	Celkem
1	Stroje a zařízení	kpl	
2	Armatury a ostatní zařízení	kpl	
3	Montáž	kpl	
4	Ostatní náklady-doprava,přesun	kpl	
	Technologické vybavení ČS celkem		0,00

ODPOVĚĎ 1

F.3.1. Přípojka NN

- výchozí revize 1 x
- přírážka na dopravu, obal a sklad se počítá ze specifikace materiálu
- **podíl žadatele na rezervovaném příkonu řádek.č.4 a zajištění vypnutého stavu sítě řádek.č.6 –hradí v plném rozsahu investor; UCHAZEČI TYTO DVĚ POLOŽKY NEBUDOU OCEŇOVAT (nebo je ocení částkou 0,- Kč)**

F.3.2 Elektročást, přenos dat

Elektroinstalace ČS1

- rozvaděč ER1-soupis uveden na str. 3 a 4
- revizní zpráva 1 x
- přírážka-viz. F.3.1

Telemetrický systém

- revizní zpráva 1 x
- přírážka-viz. F.3.1
- úprava v D.C. Červený Kostelec – viz.příl. F.3.2.1 str.4 odd. 4.

F.3.3 Technologické vybavení ČS

- jedná se o rozpočet
- počet kusů je uveden v příl. F.3.3.1 a F.3.3.2
- specifikace strojů a armatur je uvedena s přesností odpovídající potřebám výběrového řízení

DOTAZ 2

Žádám Vás z důvodu transparentnosti soutěže o zaslání nového soupisu prací, který bude obsahovat kompletní zavzorcování položek a propojení na rekapitulaci.

ODPOVĚĎ 2

Zadavatel uchazečům neposkytuje soupis stavebních prací obsahující kompletní zavzorcování pro výpočet ceny. V souladu s § 44 odst. 4. písm. b) zákona zadavatel poskytuje uchazečům soupis stavebních prací, nikoliv program pro výpočet nabídkové ceny. Za řádné ocenění soupisů stavebních prací odpovídá uchazeč.

DOTAZ 3

V zadávací dokumentaci - Soukromá část domovních přípojek.xls, list Rozpocet, položka 29 - Kompl. dodávka a montáž domovní čerpací stanice BVS vč. dopravy.

Zadání položky jasně navrhuje na dodavatele domovních čerpacích stanic fy. BVS aqua s.r.o. Dle ust. § 44 odst. 11 ZVZ platí, že:

(11) Není-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky či nemá-li sektorový zadavatel na zboží či službu, která je součástí veřejné zakázky, uzavřenou rámcovou smlouvu dle tohoto zákona, nesmí zadávací podmínky, zejména technické podmínky, obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobců. Takový odkaz lze výjimečně připustit, není-li popis předmětu veřejné zakázky provedený postupem podle § 45 a 46 dostatečně přesný a srozumitelný. V případě stavebních prací lze takový odkaz připustit, pouze pokud nepovede k neodůvodněnému omezení hospodářské

soutěže. Zadavatel v takových případech vždy výslovně umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

DOTAZ:

Trvá zadavatel na dodavateli BVS aqua, nebo může uchazeč nabídnout čerpací stanici se stejnými parametry od jiného dodavatele?

Současně s tím žádáme o doplnění projektové dokumentace popřípadě technické specifikace této domovní čerpací stanice.

ODPOVĚď 3

Uchazeč může nabídnout čerpací stanici se stejnými parametry od jiného dodavatele.

V celém rozsahu stavby se jedná o jedinou domovní ČS, jejíž potřeba vznikla dodatečně-nedohodou sousedů. Parametry připojeného rodinného domu: pro 4 osoby, celkový výtlak čerpadla 7,0 m.

DOTAZ 4

V příloze zadávací dokumentace - projektová dokumentace pro splaškovou kanalizaci – ve složce F.2.1 je ve výkresu F.2.1.18 uvedena cena 20.600,- Kč bez DPH za zahradní domek na nářadí. Tento zahradní domek je ve výkazu výměr zadán položkou č. 134 - Zahradní domek dřevo.

DOTAZ:

Je cena uvedená ve výkresu F.2.1.18 pro uchazeče závazná?

ODPOVĚď 4

Tato cena pro uchazeče závazná není.