

Zadavatel:

Jihočeský vodárenský svaz
S. K. Neumanna 19
370 01 České Budějovice
IČ: 49021117

Organizátor veřejné zakázky:

Allowance s.r.o.
Korunní 810/104
101 00 Praha Vinohrady
IČ: 261 40 136

ODPOVĚĎ ZADAVATELE NA ŽÁDOST UCHAZEČE O DODATEČNÉ INFORMACE
K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DLE UST. § 49 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH
ZAKÁZKÁCH

Veřejná zakázka

„ÚV PLAV – DOPLNĚNÍ TECHNOLOGIE“

vyhlášená ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky 349142

Věc: „ÚV PLAV – DOPLNĚNÍ TECHNOLOGIE“ – odpovědi na dotazy

V průběhu lhůty pro podání nabídek podali někteří z dodavatelů žádost o poskytnutí dodatečných informací. Tyto informace doručujeme všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta.

Znění dotazu uchazeče č. 1:**Dotaz č. 1:**

Ve výkazu výměr v části 3 Stavební objekty – Rekapitulace objektů stavby - je uveden bod 2) „Ostatní náklady ze souhrnného listu“. Uvedená položka je bez vzorce a provázání na další listy. Jaký údaj má uchazeč do tohoto bodu doplnit, tak aby uvedená položka nebyla „nulová“?

Dotaz č. 2

V zadávací dokumentaci požaduje zadavatel dle bodu 10.5 zpracovat Plán organizace výstavby. Dle uvedené osnovy má uchazeč v bodě 2.6.2 - Ochrana ovzduší – mimo jiné doložit seznam použité mechanizace, včetně uvedení akustické zátěže a emisní zátěže u jednotlivých strojů. Může zadavatel upřesnit, co je myšleno akustickou a emisní zátěží, případně uvést jaké jsou požadované hodnoty pro tato kritéria a určit způsob doložení těchto zátěží?

Dotaz č. 3

V zadávací dokumentaci požaduje zadavatel dle bodu 10.5 zpracovat Plán organizace výstavby. Dle uvedené osnovy má uchazeč v bodě 2.6.3 - Ochrana před zatěžováním hlukem – uvést svoji představu omezení hluku v době tzv. klidu.

Může zadavatel definovat dobu tzv. klidu?

Dotaz č. 4

V zadávací dokumentaci požaduje zadavatel dle bodu 10.5 zpracovat Plán organizace výstavby. Dle uvedené osnovy má uchazeč v bodě 2.6.4 - Ochrana veřejných zájmů – uvést mimo jiné i postup při výstavbě na soukromých pozemcích a opatření pro případný pokles hladiny spodní vody.

Může zadavatel specifikovat o jaké dotčené soukromé pozemky se jedná, včetně upřesnění dotčených zdrojů podzemní vody, tak aby bylo možné splnit požadavek zadavatele?

Dotaz č. 5

V zadávací dokumentaci požaduje zadavatel dle bodu 10.5 zpracovat Plán organizace výstavby. Dle uvedené osnovy má uchazeč v bodě 3.4 - Technologický postup řešení kritických míst – uvést mimo jiné technologické postupy v kritických místech stavby.

Může zadavatel jednoznačně definovat kritická místa stavby?



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Dotaz č. 6

Dodatečnými informacemi ze dne 10.3.2014 byla zadavatelem upřesněna specifikace granulovaného aktivního uhlí (GAU):

Ve snaze, co nejlépe vyhovět požadavkům zadavatele, jsme oslovili rovněž našeho zahraničního partnera, který se výrobou těchto granulovaných částic zabývá. S ohledem na nutnost specifických překladů odborných textů, se však díky této skutečnosti dostáváme do časového presu.

Může zadavatel z uvedených objektivních důvodů prodloužit termín odevzdání cenové nabídky alespoň o 10 dnů?

Odpověď na dotaz uchazeče č. 1:**Ad 1)**

V rámci rekapitulace stavebních objektů ponechá uchazeč v položce „2) Ostatní náklady ze souhrnného listu“ hodnotu nula. Vedlejší a ostatní náklady ocení samostatně v určeném listu označeném a nazvaném „2_Vedlejší_a_ostatní_náklady“, který je součástí předaných soupisů prací.

Ad 2)

Jedná se o emise škodlivin ve výfukových plynech a hlukové emise automobilu (stroje) vyzařované do okolí. Zadavatel nestanovuje požadované hodnoty, neboť jsou určeny obecně závaznými předpisy. Uvedené údaje obsahuje např. velký technický průkaz.

Ad 3)

Jedná se dny pracovního volna, pracovního klidu a dále čas od 22. 00 do 6. 00 hod v pracovní dny.

Ad 4)

V úvodu textu k bodu 2. 6. 4. je uvedeno - Uchazeč jednoznačně a konkrétně popíše způsob se zaměřením na omezení negativních dopadů při budování kanalizačních řadů. Pokud se kanalizační řady v rámci stavby nevyskytují, uchazeč bude tento fakt pouze konstatovat v daném bodě 2. 6. 4.

Ad 5)

Zejména se jedná o místa, kde bude nutná odstávka úpravny vody (úplná nebo i částečná – viz bod 8. 5. a 14. 9 návrhu smlouvy) a vzniká požadavek na včasné dokončení prací tj. práce:

- v nátokovém a odtokovém žlabu usazovacích nádrží vč. výměny uzávěrů z nátokového žlabu
- v usazovacích nádržích, v rychlomísení a sanace potrubí DN1400
- v odtokovém kanálu z filtrace do akumulace
- pro osazení potrubí prací vody v kolektoru

Uchazeč může uvést i další kritická místa, pokud je jako taková za kritická považuje z pohledu jím navrženého postupu výstavby.

Ad 6)

Upřesnění požadavků nemůže dle zadavatele mít vliv na termín, neboť se jednalo o uvedení dalších 2 „standartních“ parametrů (vzhled a popel) ke stávajícím, v dokumentaci uvedeným 19 ti parametrům GAU. Cenově se dodávka GAU navíc týká pouze jediné položky soupisu prací.

Zadavatel nebude prodlužovat termín pro podání nabídek.

V Praze dne 17. 3. 2014

Allowance s.r.o.

Korunní 810/104, 101 00

Praha - Vinohrady

IČ 26140136

Ing. Ladislav Kocian

Allowance s.r.o.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu