

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 5 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

1.1. Název veřejné zakázky:	„Domov pro seniory Luhačovice - dodávka stavby“
1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky:	VZ 484674
1.3. Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Zlínský kraj
Sídlo:	tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín
IČ:	70891320
1.4. Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce
1.5. Forma zadávacího řízení:	Otevřené řízení
1.6. Limit veřejné zakázky:	Podlimitní

Zadavatel poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen zákon).

DOTAZ 1

V rozpočtu SO 01 stavební části odd. 767 pol. č.24 - Shoz na prádlo – můžete specifikovat revizní dvířka shozu (požární odolnost, rozměry dvířek – průměr shozu 400 mm, materiál – kov, nerez). Proč jsou v popisu uvedeny 3 vhozové díly?

ODPOVĚĎ 1

Revizní dvířka shozu viz výpis pol. 121-450/450mm 2x (EI30DP1) - v rozpočtu odd. 767/pol.20 a pol.122-450/450mm 1x –v rozpočtu odd. 767/pol.21. Označeno ve výkresech půdorysů. Materiál nerez (viz. výpis a rozpočet odd.767 pol.24). 3 vhozové díly tj. 1x výhoz (přízemí), 2x vhoz (v patrech).

DOTAZ 2

V rozpočtu SO 01 stavební části odd. 95 položky č. 3 – 12 – Nosné tepelně-izolační prvky, jsou měrné jednotky položek uvedeny v ks. V jednotlivých výkazech položek, jsou tyto prvky počítány v běžných metrech. V jakých měrných jednotkách máme tyto položky nacenit?

ODPOVĚĎ 2

Všechny tepelně-izolační prvky jsou uvedeny v kusech. U prvků typu K, Q, D je 1 ks dl. 1m (proto jsou počítány v metrech).

DOTAZ 3

Můžete specifikovat počty klíčů a vložek u systému generálního klíče?

ODPOVĚĎ 3

Je uvažováno s univerzálním klíčem po jednotlivých patrech, přičemž tento klíč bude mít účinnost v celém podlaží. Počet klíčů a vložek odpovídá počtu dveří v jednotlivých podlažích.

DOTAZ 4

V TZ odd. 784 Malby je uvedeno „Na omítkách a betonových konstrukcích jsou uvažovány disperzní omyvatelné otěruvzdorné malby tónované“. V Rozpočtu Maleb pol. č.1 Malby disperzní tónované otěruvzdorné. Který údaj platí?

ODPOVĚĎ 4

Platí TZ (tzn. Disperzní omyvatelné otěruvzdorné tónované). Bez ohledu na popis položky v soupisu prací oceňte malbu jako „Disperzní omyvatelnou otěruvzdornou tónovanou“. U vybraného dodavatele bude následně popis položky upraven.



RTS[®]