



Zadavatel:

STAREZ - SPORT, a.s.

se sídlem: Křídlovická 34, 603 00 Brno

IČ: 26932211

Veřejná zakázka:

„Areál dopravní výchovy“

zadávaná v užším řízení podle ustanovení § 28 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

dle ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZVZ“)

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, sídlem Jakubská 1, 602 00 Brno, jako zástupce výše uvedeného zadavatele v zadávacím řízení směřujícím k realizaci veřejné zakázky s názvem „Areál dopravní výchovy“, obdržela žádosti dodavatelů o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. V návaznosti na obdržené žádosti uvádíme znění žádostí a připojujeme dodatečné informace.

Žádost o dodatečné informace č. 1 (obdržena dne 25. 4. 2014):

SO 09 demolice

V technické zprávě a situaci je uvedeno, že dojde ke kácení keřových skupin označených č. 6 a 15 (6+165m²). V příslušném výkaze výměr ale chybí položky pro ocenění těchto prací, obsahuje pouze kácení stromů, které odpovídá výpisu v TZ.

Žádáme zadavatele o doplnění výkazu výměr.

Informace zadavatele:



Veškeré požadované kácení dřevin bylo již provedeno před zveřejněním zakázky, uchazeč nebude předmětné plnění provádět. Z výkazu výměr budou tyto položky odstraněny.

Žádost o dodatečné informace č. 2 (obdržena dne 25. 4. 2014):

V oddílu M99 - Skladby podlah a konstrukcí je v popisu položek uvedeno, že slouží jako pomocný výpočet a nemají se oceňovat.

Chápeme správně, že tyto položky budou oceněny 0,- Kč (nulovou cenou)?

Informace zadavatele:

Ano, ocenit tak, jak je uvedeno v textu položky.

Žádost o dodatečné informace č. 3 (obdržena dne 25. 4. 2014):

Jak máme porozumět položkám se záporným množstvím?

Např.:

SO.02.2

60	595920010	Deska stavební SDK 1250x2000x12,5 mm	m2	-451,30
61	63151401	Deska z minerální plsti tl. 50 mm	m2	-47,31

nebo

SO.01

111	59591038	Deska sádrokarton 12,5 GKF 1250x2500x12,5 mm	m2	-156,60
		-C04*2		-156,60
112	59591087	Deska akustická sádrokarton GKB 12,5x1250x2750	m2	156,60
		C04*2		156,60

Znamená to, že sádrokarton z položky č. 111 přijde odstranit a nahradí ho sádrokarton z položky č. 112?



Položek se záporným množstvím se ve výkazech výměr vyskytuje více.

Žádáme zadavatele o vysvětlení položek se záporným množstvím.

Informace zadavatele:

Jedná se o odpočet nedodávaných desek a přípočet dodávaných desek vztahující se k předchozím položkám.

Žádost o dodatečné informace č. 4 (obdržena dne 25. 4. 2014):

V technické zprávě SO 10 HTÚ a SO 11 komunikace je zmíněna možnost výskytu archeologických nálezů při výkopových pracích v zájmové lokalitě.

Předpokládá uchazeč správně, že archeologický průzkum a případný záchraný archeologický výzkum není součástí cenové nabídky a tyto práce zajišťuje zadavatel?

Informace zadavatele:

Archeologický průzkum a případný záchraný archeologický výzkum není součástí nabídky, a tyto práce bude podle potřeby zajišťovat zadavatel.

Žádost o dodatečné informace č. 5 (obdržena dne 25. 4. 2014):

SO 11.2.1 a 11.2.2 komunikace dopravního hřiště

V technické zprávě ani ve výkaze výměr není uvedena velikost svislého dopravního značení.

Požadujete na dopravním hřišti osadit SDZ v normální, nebo zmenšené velikosti?

Informace zadavatele:

Na dopravním hřišti je požadováno osazení svislého dopravního značení ve zmenšené velikosti.

Žádost o dodatečné informace č. 6 (obdržena dne 25. 4. 2014):

V následujících výkazech výměr se nacházejí položky s nulou ve sloupci „Množství“:

SO01-MaR /Ostatní/ Vedlejší náklady – Pol. č. 1: Lešení

SO01-SIL / Elektroinstalace – Položky: 2, 9, 23, 50, 57



SO02-SIL / Elektroinstalace – Pol. č. 13

SO18-Sil / Zemní práce – Položky: 23, 24

SO19-SIL-VO / Elektroinstalace – Položky: 19, 21

Znamená to, že se tyto položky neoceňují?

Informace zadavatele:

Ano, tyto položky se vyskytují v množství nula, tedy se neoceňují se. Jsou uvedeny proto, aby nebyla pochybnost, zda se na ně nezapomnělo.

Dodatečná informace č. 7 (z vlastního podnětu zadavatele):

Odpovědi na žádosti o další dodatečné informace zadavatel připravuje. V souvislosti s tím bude následně prodloužena lhůta pro podání nabídek.

Žádost o dodatečné informace č. 8 (obdržena dne 25. 4. 2014):

D 1.1.4.1. ÚT

Dle technické zprávy bude otopná plocha tvořena ocelovými deskovými tělesy v provedení ventil kompakt s pravým spodním připojením. Na výkrese č. 0960 05 06 010 00 výkres schema - jsou uvedena desková tělesa se spodním připojením v hygienickém provedení s hladkým čelním panelem.

Žádáme zadavatele o upřesnění typu tělesa z důvodu výrazně rozdílné ceny jednotlivých typů.

Informace zadavatele:

Zadavatel po posouzení žádosti konstatuje, že předmětná situace vyžaduje změnu zadávací dokumentace, kterou zadavatel zpracuje. Upravená zadávací dokumentace bude poskytnuta v nejkratší možné době; v návaznosti na to bude odpovídajícím způsobem prodloužena délka lhůty pro podání nabídek.

Žádost o dodatečné informace č. 9 (obdržena dne 25. 4. 2014):

D 1.1.4.5. SIL

V technické zprávě je uvedeno, že rozvody v objektu budou napájené z rozvaděčů RH, RP1, RP2, RP3. Soubor „0960_05_08_012_00_rozvadece“ obsahuje schémata RH, RP1, RP3 a RP3. Ve



schématu rozvaděče RH je dvakrát list 3/3, ve schématu RP1 chybí strana 1/4.

Žádáme zadavatele o upřesnění schémat rozvaděčů.

Informace zadavatele:

Zadavatel po posouzení žádosti konstatuje, že předmětná situace vyžaduje změnu zadávací dokumentace, kterou zadavatel zpracuje. Upravená zadávací dokumentace bude poskytnuta v nejkratší možné době; v návaznosti na to bude odpovídajícím způsobem prodloužena délka lhůty pro podání nabídek.

Žádost o dodatečné informace č. 10 (obdržena dne 25. 4. 2014):

SO 02.2-SLP - výkaz výměr

U položky č.64 Revize HZS chybí měrná jednotka i množství.

Žádáme zadavatele o doplnění výkazu výměr.

Informace zadavatele:

Zadavatel po posouzení žádosti konstatuje, že předmětná situace vyžaduje změnu zadávací dokumentace, kterou zadavatel zpracuje. Upravená zadávací dokumentace bude poskytnuta v nejkratší možné době; v návaznosti na to bude odpovídajícím způsobem prodloužena délka lhůty pro podání nabídek.

Žádost o dodatečné informace č. 11 (obdržena dne 25. 4. 2014):

SO 19 – VO – výkaz výměr

U položky č. 39 chybí počet jednotek, pod položkou č.41 je naopak vyplněno množství (patrně se jedná o posun číselných hodnot o řádek níže).

Žádáme zadavatele o opravu výkazu výměr a doplnění jednotek u položek 39, 40 a 41.

Informace zadavatele:

Zadavatel po posouzení žádosti konstatuje, že předmětná situace vyžaduje změnu zadávací dokumentace, kterou zadavatel zpracuje. Upravená zadávací dokumentace bude poskytnuta v nejkratší možné době; v návaznosti na to bude odpovídajícím způsobem prodloužena délka lhůty pro podání nabídek.



Žádost o dodatečné informace č. 12 (obdržena dne 25. 4. 2014):

SO 20 – SLP – výkaz výměr

U položky č. 34 chybí počet jednotek, pod položkou č.36 je naopak vyplněno množství (patrně se jedná o posun číselných hodnot o řádek níže).

Žádáme zadavatele o opravu výkazu výměr a doplnění jednotek u položek 34, 35 a 36.

Informace zadavatele:

Zadavatel po posouzení žádosti konstatuje, že předmětná situace vyžaduje změnu zadávací dokumentace, kterou zadavatel zpracuje. Upravená zadávací dokumentace bude poskytnuta v nejkratší možné době; v návaznosti na to bude odpovídajícím způsobem prodloužena délka lhůty pro podání nabídek.

Žádost o dodatečné informace č. 13 (obdržena dne 25. 4. 2014):

SO 21 – SLP – výkaz výměr

U položky č. 34 chybí počet jednotek, pod položkou č.36 je naopak vyplněno množství (patrně se jedná o posun číselných hodnot o řádek níže).

Žádáme zadavatele o opravu výkazu výměr a doplnění jednotek u položek 34, 35 a 36.

Informace zadavatele:

Zadavatel po posouzení žádosti konstatuje, že předmětná situace vyžaduje změnu zadávací dokumentace, kterou zadavatel zpracuje. Upravená zadávací dokumentace bude poskytnuta v nejkratší možné době; v návaznosti na to bude odpovídajícím způsobem prodloužena délka lhůty pro podání nabídek.

Žádost o dodatečné informace č. 14 (obdržena dne 25. 4. 2014):

SO 18 –SIL – výkaz výměr

U položky č. 34 chybí počet jednotek, pod položkou č.36 je naopak vyplněno množství (patrně se jedná o posun číselných hodnot o řádek níže).

Žádáme zadavatele o opravu výkazu výměr a doplnění jednotek u položek 34, 35 a 36.



Informace zadavatele:

Zadavatel po posouzení žádosti konstatuje, že předmětná situace vyžaduje změnu zadávací dokumentace, kterou zadavatel zpracuje. Upravená zadávací dokumentace bude poskytnuta v nejkratší možné době; v návaznosti na to bude odpovídajícím způsobem prodloužena délka lhůty pro podání nabídek.

Žádost o dodatečné informace č. 15 (obdržena dne 25. 4. 2014):

Ve výkazu výměr SO.02.2 chybí u položek č. 21, 25 množství.

Žádáme zadavatele, aby poskytnul opravenou verzi výkazu výměr.

Informace zadavatele:

Zadavatel po posouzení žádosti konstatuje, že předmětná situace vyžaduje změnu zadávací dokumentace, kterou zadavatel zpracuje. Upravená zadávací dokumentace bude poskytnuta v nejkratší možné době; v návaznosti na to bude odpovídajícím způsobem prodloužena délka lhůty pro podání nabídek.

Žádost o dodatečné informace č. 16 (obdržena dne 25. 4. 2014):

Chybí vzorce ve výkazech výměr:

SO01-MaR - výkaz výměr, SO01-SLP - výkaz výměr, SO02.2-SLP - výkaz výměr, SO20-SLP - výkaz výměr, SO21-SLP - výkaz výměr, SO02.1-SIL - výkaz výměr, SO02.2-SIL - výkaz výměr, SO18-SIL - výkaz výměr, SO19-SIL-VO - výkaz výměr

Žádáme zadavatele o doplnění vzorců.

Informace zadavatele:

Zadavatel po posouzení žádosti konstatuje, že předmětná situace vyžaduje změnu zadávací dokumentace, kterou zadavatel zpracuje. Upravená zadávací dokumentace bude poskytnuta v nejkratší možné době; v návaznosti na to bude odpovídajícím způsobem prodloužena délka lhůty pro podání nabídek.

Žádost o dodatečné informace č. 17 (obdržena dne 25. 4. 2014):

V zadávací dokumentaci bod 7.1. Základní požadavky zadavatele je uvedeno „Veškeré



položky položkového rozpočtu budou uvedeny včetně specifikace a ocenění“.

Co je myšleno pod označením „specifikace“, kterých položek v rozpočtu se to týká?

Informace zadavatele:

U položek, u kterých dodavatel doloží konkrétní výrobek, musí doložit i jeho specifikaci, aby bylo možné porovnat tuto specifikaci se specifikací požadovanou v projektu.

Žádost o dodatečné informace č. 18 (obdržena dne 28. 4. 2014):

Při prohlídce stavby jsme zjistili, že zejména v objektu SO 01 Zámeček je velké množství nepořádku.

Dotaz: Bude v době předání staveniště generálnímu dodavateli objekt vyklizen? Pokud ne, do které položky ve výkazu výměr máme náklady na vyklizení objektu zahrnout?

Informace zadavatele:

Vyklizení objektu SO 01 Zámeček provede před předáním staveniště zadavatel.

Žádost o dodatečné informace č. 19 (obdržena dne 28. 4. 2014):

V soupisu prací SO 01 jsou položky

1	0.01	Průběžné kontroly a vypracování návrhů statikem	soubor	1,00
2	0.02	Zaznamenání štukatérských prací int a ext. zpracování výrobní dokumentace jejich replik	kompl	1,00
		dle rozsahu stávajícího stavu:1		1,00
163	61.01	Štukatérské práce dle výrobní dokumentace	kompl	1,00
523	767.01	Spříložkování oc. nosníků podep. klenbu vč. antikor. nátěru, dle posouzení statika	kompl	1,00

Pro SO 02.1

60	763.03	Ztužení vazníků prostorové impregnované - D+M vč. kotevních a	kompl	1,00
----	--------	---	-------	------



spojovacích prostředků

Dotaz: Vzhledem k porovnatelnosti jednotlivých nabídek uchazečů a k vyhlášce 230 §7 odst. 2. žádáme o doplnění postupu výpočtů.

Informace zadavatele:

SO 01

- p.č. 1; číslo položky 0.01; průběžné kontroly a vypracování návrhů statikem

Jedná se o rekonstrukci budovy. Při přípravě zakázky nebylo možné odhalit všechny konstrukce. Zadavatel požaduje, aby po odkrytí jednotlivých konstrukcí byl přizván statik k jejich posouzení.

- p.č. 2; číslo položky 0.02; Zaznamenání štukatérských prací int. a ext. Zpracování výrobní dokumentace jejich replik

Odborný dodavatel si před otlučením stávajících štuk, říms, nut, reliéfů a dalších ozdob v omítce zpracuje jejich fotodokumentaci, zaměření, příp. nákresy, skici. Na základě těchto podkladů zpracuje výrobní dokumentaci štuk – výrobní výkresy – podklad pro zhotovení replik.

Rozsah ploch je patrný z výkresové dokumentace.

- p.č. 163; číslo položky 61.01; Štukatérské práce dle výrobní dokumentace

Vlastní štukatérské práce dle zpracované výrobní dokumentace.

Rozsah ploch je patrný z výkresové dokumentace.

- p.č. 523; číslo položky 767.01; Spříložkování oc. Nosníků podep. klenbu vč. antikor. nátěru, dle posouzení statika.

Jedná se o zpříložkování 4 ocel. nosníků vynášejících cihelnou klenbu stropu nad 1.PP - viz poznámka 6 ve výkrese 0960_05_02_102_00 - Půdorys 1.PP.

Nutnost zpříložkování je požadována v místech zhlaví. Odhad hmotnosti materiálu celkem: 100kg.

SO 02.1

- p.č. 60; číslo položky 763.03; Ztužení vazníků prostorově impregnované – D+M vč. kotevních a spojovacích prostředků

Jedná je veškeré zavětrování - všechna dřevěná ztužidla v konstrukci (v rovině svislé i v rovině vodorovné)



Jsou zakresleny ve výkrese 0960_05_04_106_00_Strecha.

Žádost o dodatečné informace č. 20 (obdržena dne 28. 4. 2014):

V soupisu prací SO 02.2 není uvedeno množství u položek:

21	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505	t	
25	275361821R00	Výztuž základových patek z betonářské oceli 10505	t	

Dotaz: Žádáme o doplnění chybějícího množství.

Informace zadavatele:

Zadavatel po posouzení žádosti konstatuje, že předmětná situace vyžaduje změnu zadávací dokumentace, kterou zadavatel zpracuje. Upravená zadávací dokumentace bude poskytnuta v nejkratší možné době; v návaznosti na to bude odpovídajícím způsobem prodloužena délka lhůty pro podání nabídek.

Žádost o dodatečné informace č. 21 (obdržena dne 28. 4. 2014):

Soupisy prací zejména pro venkovní objekty jsou rozděleny na jedn. cenu, náklady na dodávku, montáž, náklady celkem.

Dotaz: Požaduje zadavatel striktně vyplnit všechny položky ve sloupci dodávka a zároveň ve sloupci montáž?

Informace zadavatele:

Ano, uchazeči vyplní dodávku i montáž.

Žádost o dodatečné informace č. 22 (obdržena dne 29. 4. 2014):

Chtěli bychom zadavatele požádat o bližší informaci a specifikaci, jak mají vypadat repliky oken a dveří, případně, zda by uchazečům zaslal nějaké fotografie.

Informace zadavatele:

Podrobný popis standardu včetně barevnosti, kování atd. je popsán v dokumentu:



„0960_05_02_109_00_vyplne otvoru“.

Žádost o dodatečné informace č. 23 (obdržena dne 29. 4. 2014):

Prosíme o zaslání projektu tryskové injektáže vč. Technické zprávy.

V dokumentaci Stavebně konstrukční části chybí samostatná část dokumentace trysková injektáž. V technické zprávě statiky, kde má být samostatná příloha tryskové injektáže je přiložena zpráva z objektu SO 02.1.

Informace zadavatele:

Projekt tryskové injektáže je součástí Staticko-konstrukční části (SKČ) SO 01 Zámeček a je zakreslen ve výkrese základů SO 01. Došlo však k přehození příloh mezi technických zpráv u SKČ mezi objekty SO 01 a SO 02.1. Přílohy zadavatel připojil k příslušným zprávám a jsou přílohou těchto dodatečných informací (DI III.).

Žádost o dodatečné informace č. 24 (obdržena dne 29. 4. 2014):

Ve výkazu výměr SO 02.1 - Kryté dopravní hřiště odd.27 základy chybí beton, bednění a výztuž pro kopané hlavice H2 a H3. Výkopy a podkladní betony v rozpočtu jsou, ale vlastní hlavice (patky) H2, H3 - 5ks) v rozpočtu chybí.

Informace zadavatele:

- beton hlavic H2, H3 je ve Výkazu výměr v dílu 22, pol. 7
- výztuž hlavic je ve Výkazu výměr díl 22, pol. 8
- bednění je ve Výkazu výměr díl 22, pol. 13

Žádost o dodatečné informace č. 25 (obdržena dne 30. 4. 2014):

Ve výkazu výměr SO 02.2 - Zázemí dopravního hřiště odd.27 základy chybí výztuž pro založení objektu (pasy, patky)

Děkuji za doplnění do vv .

Informace zadavatele:



Zadavatel po posouzení žádosti konstatuje, že předmětná situace vyžaduje změnu zadávací dokumentace, kterou zadavatel zpracuje. Upravená zadávací dokumentace bude poskytnuta v nejkratší možné době; v návaznosti na to bude odpovídajícím způsobem prodloužena délka lhůty pro podání nabídek.

Dodatečná informace č. 26

Specifikace umělého trávníku.

Informace zadavatele:

Zadavatel konstatuje, že předmětná situace vyžaduje změnu zadávací dokumentace, kterou zadavatel zpracuje. Upravená zadávací dokumentace bude poskytnuta v nejkratší možné době; v návaznosti na to bude odpovídajícím způsobem prodloužena délka lhůty pro podání nabídek.

Dodatečná informace č. 27):

Bližší popis síťové houpačky.

Informace zadavatele:

Zadavatel konstatuje, že předmětná situace vyžaduje změnu zadávací dokumentace, kterou zadavatel zpracuje. Upravená zadávací dokumentace bude poskytnuta v nejkratší možné době; v návaznosti na to bude odpovídajícím způsobem prodloužena délka lhůty pro podání nabídek.

Žádost o dodatečné informace č. 28 (obdržena dne 30. 4. 2014):

Chtěli bychom zadavatele požádat o bližší informaci, jaké má být množství betonářské oceli 10 505 u SO.02.2 – pol.č. 21, 25 nebo zda-li tyto položky mají zůstat bez množství?

Informace zadavatele:

Zadavatel po posouzení žádosti konstatuje, že předmětná situace vyžaduje změnu zadávací dokumentace, kterou zadavatel zpracuje. Upravená zadávací dokumentace bude poskytnuta v nejkratší možné době; v návaznosti na to bude odpovídajícím způsobem prodloužena délka lhůty pro podání nabídek.



Žádost o dodatečné informace č. 29 (obdržena dne 2. 5. 2014):

Žádáme o úpravu výkazů výměr ve stavebních částech - není nám jasné proč u nových konstrukcí je ve výkazu výměr odpočtová položka - žádáme o vysvětlení a nebo úpravu položek. Jedná se např. v SO 02.2 kce Sádrokartonové.

Informace zadavatele:

Jedná se o odpočet nedodávaných desek a přípočet dodávaných desek vztahující se k předchozím položkám. (Položky RTS jsou mínusové, protože od klasických RTS položek je nutné odečíst jejich součásti (např. min. izolace v SDK příčce), které nebyly v projektu požadovány. Do RTS položek nelze zasahovat, proto jsou odečtové položky uvedeny zvlášť.)

Žádost o dodatečné informace č. 30 (obdržena dne 5. 5. 2014):

Obsahem výpisu prvků jsou položky O126 - O133, ale tyto položky jsme nenašli ve výkazu výměr. Prosíme tímto zadavatele o kontrolu a upřesnění, zda jsou či nejsou předmětem cenové nabídky.

Informace zadavatele:

Zadavatel po posouzení žádosti konstatuje, že předmětná situace vyžaduje změnu zadávací dokumentace, kterou zadavatel zpracuje. Upravená zadávací dokumentace bude poskytnuta v nejkratší možné době; v návaznosti na to bude odpovídajícím způsobem prodloužena délka lhůty pro podání nabídek.

Dodatečná informace č. 31 (z vlastního podnětu zadavatele)

Zadavatel rozhodl o provedení změn zadávací dokumentace, jak jsou popsány v dokumentu Změny a doplnění zadávací dokumentace (označení el. verze dokumentu je „STAREZ_ADV_DI VI_31_Změny ZD textové_140512“) a jeho v přílohách:

- 0960_05_06_009_010_00_schema.pdf
- 0960_05_08_012_00_rozvadece.pdf
- Síťová houpačka.jpg
- SO01_O126-133-Doplnění_vykaz_vymer.xls



- SO01-MaR-vykaz vymer.xls
- SO01-SLP vykaz vymer.xls
- SO02.1-SIL vykaz vymer.xls
- SO02.2-SIL-vykaz vymer.xls
- SO02.2-SLP vykaz vymer.xls
- SO18-SIL-vykaz vymer.xls
- SO19-SIL-VO-vykaz vymer.xls
- SO20-SLP-vykaz vymer.xls
- SO21-SLP-vykaz vymer.xls

Dodatečná informace č. 32 (z vlastního podnětu zadavatele)

1. Zadavatel mění čl. 12 odst. 1 zadávací dokumentace, který nově zní takto:

„Lhůta pro podání nabídek: do 13.00 hod. dne 9. 6. 2014“

2. Zadavatel mění čl. 3 odst. 1 výzvy k podání nabídky v užším řízení, který nově zní takto:

„Lhůta pro podání nabídek: do 13.00 hod. dne 9. 6. 2014“

Dodatečná informace č. 33 (žádost obdržena dne 6. 5. 2014):

V PD je poznámka k střešní folii - folie bude profilovaná extrudovanými PVC-P profily imitujícími falc plechové krytiny (viz TZ).

Informace zadavatele:

Ve výkazu výměr pro SO02.1, díl č. 721, číslo položky 31 je uvedeno: „*Povlaková krytina střech do 10°, fólií lepenou 1 vrstva - fólie ve specifikaci*“.

Ve specifikaci folie v technické zprávě SO02.1, část D.1.2.1.2 Opláštění je uvedeno: „*Hydroizolační folie z měkčeného PVC tl.3mm bez výztužné vložky, s nakaširovanou polyesterovou rohoží na spodním povrchu, stabilizace lepení PU, fólie bude profilovaná natavenými extrudovanými PVC-P profily imitujícími falc plechové krytiny.*“

Do ceny pro uvedenou položku je tedy potřeba započítat i pofilaci dle specifikace.



Dodatečná informace č. 34 (žádost obdržena dne 6. 5. 2014):

Ve VV nejsou položky na poplastované lišty pro kotvení PVC folie - mají se přiřadit do plochy ?

Informace zadavatele:

Montážní prvky jsou součástí nacenění výrobku.

Dodatečná informace č. 35 (žádost obdržena dne 6. 5. 2014):

Zadavatel v Dodatkové informaci č.7 a v odpovědi na dotaz č.8 potvrdil, že připravuje odpovědi na další jím obdržené žádosti o dodatečné informace a součástí těchto odpovědí bude odpovídajícím způsobem prodloužena lhůta pro podání nabídek.

Vzhledem k tomu, že některé dotazy uchazečů zatím nebyly zodpovězeny, žádáme tímto zadavatele o sdělení nového termínu pro podání nabídek.

Informace zadavatele:

Viz dodatečná informace č. 32.

Dodatečná informace č. 36 (žádost obdržena dne 7. 5. 2014):

Prosíme o upřesnění odpovědi na dodatečné informace č.17 ze dne 25.4.2014. Co přesně bude zadavatel požadovat doložit a ke kterým výrobkům (např. certifikáty, atesty)? Co si pod „specifikací“ výrobku přesně zadavatel představuje?

Informace zadavatele:

S ohledem na odbornou znalost uchazeče, u položek, které obsahují stavební materiál v praxi běžně identifikovaný druhem a množstvím, uvede uchazeč v položkovém rozpočtu specifikaci stavebního materiálu formou označení jeho druhu a množství (bude tedy ponechána druhová specifikace materiálu určená zadavatelem).

U položek, které obsahují konkrétní výrobek/výrobky, které se v praxi obvykle označují uvedením konkrétního výrobku (nikoliv tedy pouze druhem materiálu), uvede uchazeč v položkovém rozpočtu označení tohoto konkrétní výrobku, který umožní identifikaci výrobku, např. tedy název, typ, výrobce (a samozřejmě množství dle požadavku zadavatele).



Dodatečná informace č. 37 (žádost obdržena dne 7. 5. 2014):

Vyplňování položek ve VV, kde jsou ceny rozděleny na dodávku a montáž Zadavatel uvádí na dotaz, zda striktně požaduje vyplnit všechny položky ve sloupci dodávka a zároveň ve sloupci montáž v DI č.21, že uchazeči vyplní dodávku i montáž. Tyto rozpočty obsahují 3 typy položek: Pouze montáž, např.: 4 132201101R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 m3 24,00 Pouze dodávku, např.: 29 592-006VD Betonová dlažba 200/100/60 mm, přírodní m2 627,27 Kombinované, např.: 28 900-016VD Osazení a dodávka mobilního dopravního prahu, dl. 3,0m kus 1,00 U prvních dvou typů položek lze vyplnit pouze jeden ze sloupců. Může uchazeč u prvních dvou typů položek ponechat vždy jeden ze sloupců nevyplněný?

Informace zadavatele:

Uchazeči ocení položky ve výkazu výměr podle skutečného obsahu plnění jednotlivých položek, tzn. v případě, kdy realizace položky spočívá pouze v materiálovém vstupu, bude vyplněn pouze sloupec „Dodávka“; v případě, kdy položka zahrnuje pouze montáž (tzn. provedení určitých činností), bude vyplněn pouze sloupec „Montáž“; v případě kumulace plnění, bude podle skutečnosti vyplněn jak sloupec „Dodávka“, tak sloupec „Montáž“.

Dodatečná informace č. 38 (žádost obdržena dne 12. 5. 2014):

U rozvaděče RP1 c souboru SO01 chybí první list - nelze ocenit, prosíme o doplnění potřebných podkladů k nacenění rozvaděče RP1 c souboru SO 01

Informace zadavatele:

Na položený dotaz již bylo reagováno v rámci dodatečné informace č. 31.

Dodatečná informace č. 39 (žádost obdržena dne 13. 5. 2014):

U dlažeb z VV nevyplývá, kolik a jakých lišt je potřeba, prosíme o doplnění.

Informace zadavatele:

Ve výkazu výměr v textu položek týkajících se dlažeb je vysloveně uveden požadavek na nacenění montáže podlah daného typu dlažby včetně přechodových ukončovacích a dilatačních lišt.



Dodatečná informace č. 40 (žádost obdržena dne 13. 5. 2014):

V rámci DI č. 36 je požadováno upřesnění dotazu na specifikaci. Odpověď je dle našeho názoru nedostačující, proto žádáme zadavatele, aby specifikoval ty položky ze soupisu stavebních prací (např. podbarvením), u kterých požaduje uvést podrobnosti požadované v zadávací dokumentaci. Zadavatel požaduje uvedení množství. Dle našeho názoru je množství vyjádřeno v předaných soupisech prací, má uchazeč množství znovu opisovat? Jakým způsobem má uchazeč výrobky specifikovat – samostatný dokument, doplnění zadavatel sloupec do předaných soupisů prací? Vzhledem ke skutečnosti, že realizační projektová dokumentace dostatečně specifikuje jednotlivé výrobky (kvalita i kvantita) a zadavatel neuvedl jasná kritéria, aby bylo možné nabídky jednotlivých uchazečů vzájemně porovnat, považujeme tento požadavek za bezpředmětný.

Informace zadavatele:

Zadavatel z věty druhé bodu 7.1. odst. 5 zadávací dokumentace vypouští slova „specifikace a“.

Předmětná věta tedy nově zní: „Veškeré položky položkového rozpočtu budou uvedeny včetně ocenění.“

Dodatečná informace č. 41 (žádost obdržena dne 13. 5. 2014):

Dle odpovědi k žádosti o DI č. 15,20,25 a 28 mělo být doplněno množství ve výkazu výměr SO.02.2 v položkách 21 a 25 (výztuž). V opravených výkazech výměr, zaslaných dne 12.5.2014, se objekt SO.02.2 nevyskytuje. Žádáme o jeho doplnění.

Informace zadavatele:

Uchazeč do výkazu výměr uveďte:

Položka 211,787 t

Položka 25..... 0,047 t

Dodatečná informace č. 42 (žádost obdržena dne 13. 5. 2014):

Jakým způsobem máme zahrnout "SO 01_0126 - 133 - Doplnění_výkaz výměr" do "souhrnného výkazu výměr"



Informace zadavatele:

Zadavatel přílohou těchto dodatečných informací (DI VIII) zasílá tzv. krycí list celé stavby (dokument a označením „*Riviera_Krycí list celé stavby.xls*“), který uváděné doplnění zahrnuje a který uchazeč vyplní a předloží ve své nabídce.

Dodatečná informace č. 43 (žádost obdržena dne 15. 5. 2014):

V doplněném VV oken se nacházejí položky O126 a O127, které dle VV mají rozměr 480/1500mm, ale dle výpisu výplní otvorů je rozměr 480/1050mm. Které rozměry oken tedy platí?

Informace zadavatele:

Rozměr 480/1050mm uvedený ve výpisu oken je správný.

Zadavatel přílohou těchto dodatečných informací (DI IX) zasílá výkaz výměr, ve kterém jsou předmětné informace upravené (dokument označený jako „*SO01_O126-133-Doplnění_vykaz_vymer*“).

Dodatečná informace č. 44 (žádost obdržena dne 15. 5. 2014):

Bude zaslána nová rekapitulace celé stavby doplněna o nový VV oken?

Informace zadavatele:

Zadavatel poskytl novou rekapitulaci celé stavby jako součást dodatečné informace č. 42 (v rámci DI VIII ze dne 19. 5. 2014).

Dodatečná informace č. 45 (žádost obdržena dne 15. 5. 2014):

Stále nebyly doplněny některé položky ve VV v SO.02.2, na které už byly vzneseny dotazy dříve. Prosíme tímto zadavatele o jejich doplnění.

Informace zadavatele:

Ve výkazu výměr pro objekt SO.02.2 vyplní účastník v položce č. 21 do sloupce množství hodnotu 1,787 a v položce č. 25 do sloupce množství hodnotu 0,047 takovým způsobem, jako je znázorněno v tabulce pod textem:



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
21	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505	t	1,787		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
25	275361821R00	Výztuž základových patek z betonářské oceli 10505	t	0,047		

Dodatečná informace č. 46 (žádost obdržena dne 15. 5. 2014):

Jak má být na objektu SO01 řešen kotevní úvaz pro údržbu? Ve VV je jen 1ks, což je nedostačující a žádné řádné podklady k tomu nejsou. Prosíme tedy zadavatele o zaslání upřesňujících informací.

Informace zadavatele:

Úvaz je umístěn u výlezu na sedlovou střechu. Je navržen 1 kus.

V Brně dne 20. 5. 2014

STAREZ – SPORT, a.s.

i.s. MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

Mgr. Milan Šebesta, LL.M., advokát