

RTS, a.s. | Lazaretní 13 | 615 00 Brno

Zapsána u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl B, vložka 2671

IČO: 25533843 | DIČ: CZ25533843

Určeno všem dodavatelům
kteří požádali o poskytnutí zadávací
dokumentace nebo kterým byla zadávací
dokumentace poskytnuta

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 3 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

1.1. Název veřejné zakázky:	Náhrada pohonů v TOT
1.2. Evidenční číslo VZ:	223322
1.3. Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Teplárna Otrokovice a.s.
Sídlo:	Objízdna 1777, 765 39 Otrokovice
IČ:	46347089
1.4. Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na dodávky
1.5. Forma zadávacího řízení:	Otevřené řízení
1.6. Limit veřejné zakázky:	Nadlimitní

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“). Tyto dodatečné informace včetně přesného znění žádostí poskytuje zadavatel všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta.

DOTAZ 1 TN4

1. Kondenzátor a dochlazovač -

- v zadávací dokumentaci se uvádí, že mají být použity deskové výměníky.

Může být použit trubkový výměník o stejných parametrech?

ODPOVĚĎ 1

Ano, je možné použít trubkový výměník o stejných parametrech, upozorňujeme však na nutnost brát ohled na umístění stávající technologie. Jako součást nabídky žádáme o předložení půdorysu, bokorysu, ze kterého bude patrné umístění zvažovaného výměníku ve stávající technologii, včetně základních rozměrů a odstupů, průchodů od stávající technologie. Veškeré vynucené úpravy, či přeložky stávající technologie jdou na vrub uchazeče.

V Brně dne 2. 8. 2012

Ing. Aleš Houserek
RTS, a.s., organizace pověřená
výkonem zadavatelských činností

Doporučeně s dodejkou

Tel.: 545 120 211 | Fax: 545 120 210

E-mail: rts@rts.cz | www.rts.cz

KB Brno venkov, č.ú. 446942-641/0100

