

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM III

ZADAVATEL: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO - VINOHRADY

Sídlem: Velkopavlovická 25, 628 00 Brno

Zastoupený: PhDr. Jiřím Čejkou, starostou městské části

IČ: 44992785-19

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Zpracování průkazu energetické náročnosti budov MČ Brno - Vinohrady“

Jako osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Vám zasílám dodatečné informace poskytnuté zadavatelem k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu na služby.

Dotaz:

Chtěla bych se zeptat, zda existuje na tyto domy nějaká projektová dokumentace?

Odpověď:

Plastová okna ve všech domech, které jsou součástí zakázky mají koeficient propustnosti 1,1, na zateplení štitových stěn u 4 podlažních, 8 podlažních domech a v domech s peč. službou (PN 1 a 2, Bez. 19 a 21) byl použit polystyren tl. 8 cm. Na všech ostatních stěnách těchto domů a také na zbývajících domech (12ti podlažních a Mik. 9) byla použita tl.polystyrenu 10 cm.

Skladba střech je na všech domech stejná – viz projektová dokumentace.

Projektová dokumentace je ke stažení na profilu zadavatele:

<https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?ID=10>

Z důvodu změny zadávacích podmínek prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek do 9. 7. 2014 do 10:30 hod. Neprodleně po ukončení lhůty pro podání nabídek bude zahájeno otevírání obálek.

Př. č. 1: Projektová dokumentace dle DI III (uveřejněn na profilu zadavatele)

V Boskovicích dne 25. 6. 2014

Bc. Lucie Kudová, DiS

WALLET s.r.o.

(osoba pověřená výkonem zadavatelských činností)