

# Jihočeský vodárenský svaz

S.K.Neumanna 19, 37001 České Budějovice

## ZPRÁVA O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

podle § 85 zákona o veřejných zakázkách (dále jen zákon)

pro veřejnou zakázku zadanou formou zjednodušeného podlimitního řízení (§ 38 zákona)

### 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI

- |                                       |                                                       |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1.1. Název veřejné zakázky:           | <b>7069 STAVEBNÍ ÚPRAVY VODOVODNÍHO ŘADU ČEJETICE</b> |
| 1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky: | P12V00000001                                          |
| 1.3. Identifikační údaje o zadavateli |                                                       |
| Název:                                | Jihočeský vodárenský svaz                             |
| Sídlo:                                | S.K.Neumanna 19                                       |
| IČ:                                   | 49021117                                              |
| 1.4. Veřejná zakázka podle předmětu:  | Veřejná zakázka na stavební práce                     |
| 1.5. Forma zadávacího řízení:         | <b>zjednodušené podlimitní řízení</b>                 |
| 1.6. Limit veřejné zakázky:           | Podlimitní                                            |

### 2. STRUČNÝ POPIS ZAKÁZKY

Stavba řeší výměnu stávajícího vodovodního řadu Sarplast DN 600 v úseku staničení cca 7228,50 – 7554,50 km stávajícího řadu B, který propojuje vodojem Drahotěšice s rozdělovacím objektem Vítkov. Část stávajícího vodovodního řadu byla již vyměněna potrubím z tvárné litiny DN 500. Jedná se o úseky ve staničení 6,758 – 7228,50 km a 7554,50 – 7,908 km. Stávající řad ze Sarplastu DN 600 bude mezi již vyměněnými úseky odstraněn a nahrazen novým potrubím z tvárné litiny. Profil nového litinového potrubí je navržen DN 500/PN16. Trouby a tvarovky jsou navrženy s vnitřní výstelkou z cementové malty a vnější ochranou pozinkováním s krycí cementovou vrstvou dle ČSN EN 545. Třída tloušťky K 9 s TYTON násuvným hrdlovým spojem.

### 3. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VYBRANÉHO UCHAZEČE A CENA SJEDNANÁ VE SMLouvĚ

- |                                            |                                      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| Obchodní firma:                            | RVS Horní Skrýchov                   |
| Sídlo:                                     | Horní Skrýchov 25, Jindřichův Hradec |
| Právní forma:                              | akciová společnost                   |
| IČ:                                        | 26061015                             |
| DIČ:                                       | CZ26061015                           |
| Cena sjednaná ve smlouvě<br>(bez DPH :)    | <b>2 997 971 Kč</b>                  |
| Cena sjednaná ve smlouvě<br>(včetně DPH :) | <b>3 597 565 Kč</b>                  |

### 4. ODŮVODNĚNÍ VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY

Zadavatel rozhodl, že nejvhodnější nabídkou je nabídka společnosti RVS a.s. Horní Skřýchov, která za splnění veřejné zakázky nabízí nejnížší nabídkovou cenu a přijatelnou lhůtu realizace stavby. Žádný z členů hodnotící komise neměl na posouzení a hodnocení nabídek odlišný názor.

## 5. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UCHAZEČŮ

| Obchodní firma      | Sídlo                                 | IČ       | Nabídková cena |
|---------------------|---------------------------------------|----------|----------------|
| ČKV PRAHA           | Ke Kablu 289, Praha 10                | 00202037 | 5 133 835 Kč   |
| HOCHTIEF CZ         | Okružní 544, České Budějovice         | 46678468 | 4 085 091 Kč   |
| SWIETELSKY stavební | Vrbenská 6, České Budějovice          | 48035599 | 3 293 652 Kč   |
| VHS Č.Budějovice    | Litvínovická 1567/4, České Budějovice | 14499924 | 3 876 066 Kč   |
| RVS Horní Skřýchov  | Horní Skřýchov 25, Jindřichův Hradec  | 26061015 | 2 997 971 Kč   |

## 7. ODŮVODNĚNÍ VYLOUČENÍ UCHAZEČE

Žádná nabídka nebyla vyřazena.

V Českých Budějovicích  
Vypracovala :

7.8.2012  
Ing.Edita Nalezená, JVS