

SO 2.2 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE úsek B
PP, PVC KG - DN 500, 250 - SN 8 - CELKOVÁ DÉLKA 115,50 m

- LEGENDA
- vodovodní šoupě, hydrant
 - plynové šoupě, čílačka
 - vrata, vstup na pozemek
 - veřejné osvětlení
 - dřevěný, betonový sloup
 - listnatý, jehličnatý strom
 - šachta nerozlišená
 - uliční vpust
 - studna
 - el. pilířek
 - budova
 - terénní hrana
 - oplocení, zed

OCHRANNÁ PÁSMA:

Natčení el. vedení do 1kV až 35kV (bez izolací).....1m
Podzemní el. kabelové vedení do 1kV.....1m
Elektrická trafostanice z 1 až 52 kV na VN.....2m
Středotlaký plynovod, nízkotlaký plynovod, plynovodní přípojka.....1m
Vysokotlaký plynovod - ochranné pásmo.....4m
Vysokotlaký plynovod - bezpečnostní pásmo.....20m
Vodovodní řád do průměru 500 mm (včetně).....15m
Kanalizační střeš do průměru 500 mm.....15m
Telekomunikační zařízení.....15m
Od krajního rodu vedení, od sítě vnějšího pláště potrubí,
od osy přilehlého jízdního pruhu, od osy krajní kolejevé dráhy.....15m

POZNÁMKY:

Před zahájením prací bude vyznačen polohy potrubních inženýrských sítí. Po jejich vyřízení bude provedena koordinace s existujícími sítmi a sítmi.
Při křížení a souběhu inženýrských sítí bude dodržena ČSN 73 60 05 "Prostorové uspořádání sítí technického vybavení".
Veškeré funkční stávající i navrhované kabely budou pod zpevněnými plochami a v místech možného poškození uloženy do ochranných konstrukcí (chránek).
U potrubních sítí bude dodrženo nomenklatura dovolené krycí, de ČSN 73 006 a současně nesmí být stávající sítě zasypány bez písemného souhlasu příslušného správce sítě.
Při křížení budou sítě uloženy do ochranných konstrukcí do vzdálenosti cca 1m od příslušníka.
Projektová dokumentace (dále jen PD) je zpracována v rozsahu pro realizaci stavby a k tomuto účelu má být použita. Nejedná se o dílenskou dokumentaci.
Dokumentace musí být použita jako celek, tedy včetně všech jejích částí a včetně technických zpráv.
V případě rozporu nebo nejednotnosti jednotlivých částí PD má závažnost nebo nezávažnost skutečnosti v místě stavby s údaji uvedenými v PD dodavatel v dostatečném předstihu a před objednáním příslušných materiálů kontaktovat zpracovatele PD pro podání vysvětlení, dopracování nebo úpravy.
Při realizaci je nutno postupovat v souladu s technickými podmínkami, technickými listy výrobce/dodavatele materiálů pro jednotlivé části stavby a příslušnými technickými normami platnými v ČR.

LEGENDA:

Sítě stávající

- vodovod (dle podkladů investora)
- kanalizace dešťová (dle podkladů investora)
- kanalizace splašková (dle zaměření)
- STL plyn (dle podkladů investora)
- kabel sdělovací (dle podkladů investora)
- el. vedení bez rozlišení (dle podkladů investora)
- kanalizace dešťová (rušená)

Sítě projektované

- kanalizace dešťová projektovaná

VYTÝČENÍ

OBJEKT 2 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE ÚSEK B

VO (upřesní se dle skut. realizace břehů při odběhnutí rybníka)	-732517.17/-1057529.05
Šd10	-732521.36/-1057527.27
Šd11	-732543.93/-1057547.42
Šd12	-732535.44/-1057556.93
Šd13	-732511.78/-1057575.20
Šd14	-732493.64/-1057589.20
Šd2st. (dle podkladů)	-732558.45/-1057543.15

Systém polohový: JTSK

Název stavby:

VS: Balt po vyrovnání

Modletice - rekonstrukce komunikace, rekonstrukce dešťové kanalizace pro její odvodnění

Místo stavby:

k.ú. Modletice u Dobřejovic(627 682), okres Praha - východ

Investor:

Obec Modletice

Modletice 6, 251 01

Generální projektant:

KT ING s.r.o.

Podvinný mlýn 2131/11, Praha 9 - Libeň, 190 00

Ing. Aleš Tuček, +420 775 337 879, tucek@kting.cz

Ing. Tomáš Kaplan, +420 777 605 045, kaplan@kting.cz

Vypracoval:

Ing. Pavel Švestka - HYDROEFEKT

Hviezdoslavova 516/39, Praha 11 - Háje, 149 00

Ing. Pavel Švestka, +420 603 254 590, pavel@svestka.cz, AO č. 0008913

Stupeň dokumentace:

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Formát výkresu / počet A4 / měřítko:

840 x 594 mm / 8 x A4 / 1:250

Datum vypracování / revize:

07/2014 / -

Část dokumentace:

Objekt 2.2 - Dešťová Kanalizace úsek "B"

Obsah:

SITUACE

Číslo výkresu:

2.2.b.1