

Určeno všem dodavatelům
kteří požádali o poskytnutí zadávací
dokumentace nebo kterým byla zadávací
dokumentace poskytnuta

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 5 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

1.1. Název veřejné zakázky:	Náhrada pohonů v TOT
1.2. Evidenční číslo VZ:	223322
1.3. Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Teplárna Otrokovice a.s.
Sídlo:	Objízdna 1777, 765 39 Otrokovice
IČ:	46347089
1.4. Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na dodávky
1.5. Forma zadávacího řízení:	Otevřené řízení
1.6. Limit veřejné zakázky:	Nadlimitní

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“). Tyto dodatečné informace včetně přesného znění žádostí poskytuje zadavatel všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta.

DOTAZ 1

Prosíme o potvrzení, že kvalita páry je v níže uvedených tolerancích.

- Vodivost při 25°C < 0,2 μS/cm (měřeno v kondenzovaném vzorku dle velmi kyselého iontoměniče a odstraněném CO₂)
- (SiO₂) < 0,02 mg/kg
- (Fe) < 0,02 mg/kg
- (Na + K) < 0,01 mg/kg
- (Cu) < 0,003 mg/kg
- (O₂) < 0,02 mg/kg
- (Cl-) < 0,01 mg/kg
- pH 9,2 - 9,6

ODPOVĚĎ 1

- Vodivost při 25°C < 0,2 μS/cm (měřeno v kondenzovaném vzorku dle velmi kyselého iontoměniče a odstraněném CO₂)

průměrně máme 0,4

- (SiO₂) < 0,02 mg/kg

průměrně v tomto roce 0,009

- (Fe) < 0,02 mg/kg

průměrně v tomto roce 0,016

- (Na + K) < 0,01 mg/kg

nestanovujeme

- (Cu) < 0,003 mg/kg

nestanovujeme

- (O₂) < 0,02 mg/kg

nestanovujeme

- (Cl-) < 0,01 mg/kg
nestanovujeme
- pH 9,2 - 9,6
naše hodnota se pohybuje kolem 7,4

V Brně dne 16. 8. 2012

Ing. Aleš Houserek
RTS, a.s., organizace pověřená
výkonem zadavatelských činností