

zveřejněno dne: 16.9.2014
ve Věstníku veřejných zakázek
pod evidenčním č. zakázky: 494477

V Klínci, dne 29.9.2014

Dodatečné informace č. 2

K veřejné zakázce na zhotovitele stavby „Klíнец – rekonstrukce a intenzifikace ČOV“

2. Dotaz uchazeče

Dotaz č. 1

V ZD je v odst. 7.3. požadována autorizace v oboru „Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství“ a současně v oboru „Technologická zařízení staveb“.

Otázka: Vzhledem k charakteru stavby je dostačující autorizace v oboru „Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství“

Trváte na autorizace v oboru „Technologická zařízení staveb“?

Odpověď: Realizací projektu dojde k nahrazení stávajícího dvoulinkového uspořádání aktivačního procesu jednolinkovým a dojde k celkové rekonstrukci stávající ČOV včetně stávající technologické části, dále bude realizováno nové kalové hospodářství vč. strojního vybavení. Z těchto důvodů zadavatel požaduje, aby dohled při realizaci stavby prováděli autorizovaní inženýři a to jak v oboru „Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství“ tak i v oboru „Technologická zařízení staveb“ a proto také trvá na stávajícím znění zadávacích podmínek.

Dotaz č. 2

V soupisu prací SO-01 – Nový objekt ČOV (úpravy stávajícího objektu+přístavba) je položka:

90	K	95-01	Vybourání stávající čerpací stanice, vč. odvozu suti a poplatku za skládku	kmpl.	6,000
----	---	-------	--	-------	-------

s poznámkami: „stávající objekt- potrubí výtlaku z ČSOV“ 3,00 „přístavba“ 3,00

Otázka: z uvedeného popisu a množství není zřejmé, jaké práce se mají ocenit, součástí projektové dokumentace je 1 ks. stávající ČSOV „za potokem“.

Jaké práce a množství obsahuje výše uvedená položka?

Odpověď: V příloze těchto dodatečných informací zasíláme opravený soupis prací, který prosím oceňte ve své nabídce. Jedná se o níže uvedenou opravu v textu a měrné jednotce položky:

90	K	95-01a	Zateplení potrubí nad terénem, tl.20cm (před obetonováním potrubí) (dodávka+montáž)	m2	6,000
----	---	--------	---	----	-------

Bez dotazu uchazeče:


Zadavatel uvádí na pravou míru kontaktní údaje uvedené v zadávací dokumentaci v části 1 – Pokyny pro zpracování nabídky, kde byl omylem uveden kontaktní e-mail urad@obecklinec.cz

Správný kontaktní e-mail je urad@obecklinec.eu tak jak je uveden ve Věstníku veřejných zakázek v Oznámení o zakázce, které bylo zveřejněno dne 16.9.2014 pod evidenčním číslem 494477.

Vzhledem k výše uvedeným dodatečným informacím prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek do 15.10.2014 do 14:00 hod.

S pozdravem

OBEC KLÍNEC ①
KLÍNEC 138
252 101 Mníšek pod Brdy



Ing. Jan Doubrava MBA
starosta obce

Příloha:

Soupis prací část: SO_01-08_COV_Klíneč_oprava.xls