

Název akce: **Snížení energetické náročnosti budov**
MŠ Svitavy, Marie Majerové 1910/13

Investor: **město Svitavy**
T. G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy

ČÁST D.2.4 – TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

ZAŘÍZENÍ PRO VZDUCHOTECHNIKU

TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZMĚNA Č.1

Ved. Projektu:	Ing. arch. Petr Doležal
Zodp. projektant:	Ing. Jan Růžička
Vypracoval:	Ing. Jan Růžička
Stupeň:	Dokumentace pro výběr zhotovitele
Zak. číslo:	2014-034
Datum:	Červenec 2014
Výkres č.	V 101

paré č.

1. Seznam příloh projektové dokumentace:

V 101	Technická zpráva	-	3xA4
V 102	Hospodářský pavilon - půdorys 1.NP	1:50	2xA4
V 103	Hospodářský pavilon – řezy A-A', B-B'	1:50	2xA4

2. Popis technického řešení:

Jedná se o podtlakové větrání malého rozsahu. Podtlakově budou odvětrány sociální místnosti a sušárna s prádelnou.

Větrání sociálních místností:

Jedná se o místnosti č. 112, 113, 114 a 115.

Na chodbě m.č. 109 bude v podhledu osazen diagonální ventilátor. Specifikace ventilátoru viz výkresová část PD. Ventilátor bude napojen na VZT potrubí. Odvod vzduchu bude proveden nad střechu objektu. Potrubí vedené od ventilátoru bude opatřeno tepelnou izolací min tl. 10 cm z důvodu zabránění kondenzaci vodních par na povrchu potrubí. Přívodní potrubí k ventilátoru bude vedeno v podhledu jednotlivých místností. Samotný odvod vzduchu z jednotlivých místností bude řešen pomocí talířových ventilů osazených v podhledu. V m.č. 112 bude jeden talířový ventil osazen ve stěně – vzniká výškový rozdíl díky rozdílným výškám podhledu.

Ovládání spouštění ventilátoru bude provedeno pomocí pohybových čidel osazených na čtyřech místech. Pohybová čidla budou osazena v m.č. 112, 113, 114 a 115. Společně s ventilátorem bude dodán časový doběh a zpětná klapka. Napojení ventilátoru na VZT potrubí bude provedeno pomocí pružných manžet z důvodu zabránění přenosu hluku a vibrací na potrubí. Talířové ventily budou napojeny na VZT potrubí pomocí ohebného flexo potrubí.

V podhledu v m.č. 109 bude osazen revizní otvor o min rozměrech 450 x 450 mm.

Větrání sušárny a prádelny:

Jedná se o místnosti č. 110 a 111.

Na chodbě m.č. 109 bude v podhledu osazen diagonální ventilátor. Specifikace ventilátoru viz výkresová část PD. Ventilátor bude napojen na VZT potrubí. Odvod vzduchu bude proveden nad střechu objektu. Potrubí vedené od ventilátoru bude opatřeno tepelnou izolací min tl. 10 cm z důvodu zabránění kondenzaci vodních par na povrchu potrubí. Přívodní potrubí k ventilátoru bude vedeno v podhledu jednotlivých místností. Samotný odvod vzduchu z jednotlivých místností bude řešen pomocí talířových ventilů osazených ve stěně – vzniká výškový rozdíl díky rozdílným výškám podhledu.

Ovládání spouštění ventilátoru bude provedeno pomocí vypínače v m.č. 110 a 111. Společně s ventilátorem bude dodán časový doběh a zpětná klapka. Napojení ventilátoru na VZT potrubí bude provedeno pomocí pružných manžet z důvodu zabránění přenosu hluku a vibrací na potrubí. Talířové ventily budou napojeny na VZT potrubí pomocí ohebného flexo potrubí.

Stanovení množství odváděného a přiváděného vzduchu:

m.č.	odvod m³/h	přívod m³/hod
110	150	-
111	150	-
112 (umyvadlo)	30	-
112 (WC)	2x50	-
113 (umyvadlo)	30	-
113 (pisoár)	30	-
113 (WC)	50	-
114 (výlevka)	30	-
115 (umyvadlo)	30	-
115 (WC)	50	-

Nový Malín, červenec 2014

Ing. Jan Růžička