



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE

Fond soudržnosti

Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 2 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI

Název veřejné zakázky:	Snížení energetické náročnosti budov mateřské školy ul. Marie Majerové 1910/13 ve Svitavách
Evidenční číslo veřejné zakázky:	VZ 505216
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Město Svitavy
Sídlo:	T.G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy - Předměstí
IČ:	002 77 444
Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce
Forma zadávacího řízení:	Otevřené podlimitní řízení

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

DOTAZ 1

Znovu k prosklené fasádě v S0.01-Zámečnické konstrukce položky číslo 236-240. Je důležité znát typ prosklení jednotlivých ploch v rámci těchto sestav. Podle zkušenosti by měly být některé plochy zaskleny bezpečnostním sklem.

ODPOVĚĎ 1

Bezpečnost prosklených ploch je řešena v příloze A. průvodní zpráva, odstavec A.4 a dále v technické zprávě. Předpokládáno je zasklení prosklených ploch bezpečnostním zasklením, jako ochrana proti úrazům při náhodném nebo nechtěném rozbití a proti propadnutí při nárazu, tzn. do výšky min. 900 mm nebo v závislosti na členění prosklených ploch. Pro upřesnění poskytuje zadavatel jako přílohu těchto dodatečných informací pohledy s vyznačením ploch s bezpečnostním zasklením proskleného fasádního systému.

DOTAZ 2

Ve výpisu zámečnických konstrukcí v textovém zadání položky Z8 je markýza s teleskopickými rameny, ale v řezu je markýza s klasickými rameny, což je podstatný rozdíl, prosím o upřesnění, která z následujících variant platí.

ODPOVĚĎ 2

Předmětem plnění je markýza popsáná v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a výpisu zámečnických konstrukcí, tedy kazetová markýza s teleskopickými rameny.

DODATEČNÁ INFORMACE K PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel posoudil poskytnuté dodatečné informace a s ohledem na jejich charakter rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel upravuje Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Oznámení o zakázce) následovně:

nové znění bodu IV.3.3) Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu

Datum: **3. 2. 2015** Čas: **08:00 hodin**

nové znění bodu IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek:

Datum: **3. 2. 2015** Čas: **10:00 hodin**

nové znění bodu IV.3.8) Podmínky pro otevírání nabídek:

Datum: **3. 2. 2015**

Čas: **10:01 hodin**

Opravné Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Oznámení o zakázce) bude zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek. Tyto dodatečné informace jsou rovněž zveřejněny na profilu zadavatele.

Přílohy těchto dodatečných informací:

DVZ 2014_MŠ Majerové_1-10_pohled S1_PS.pdf

DVZ 2014_MŠ Majerové_1-14_pohled Z_PS.pdf

DVZ 2014_MŠ Majerové_1-20_řezopohled V_PS.pdf

V Brně dne 23. 1. 2015

Ing. Aleš Houserek
RTS, a.s., organizace pověřená
výkonem zadavatelských činností