

Dodatečné informace k veřejné zakázce

„Napojení Oseku a Radomyšle na VSJČ“

1. Dotaz

Poklop 600x600 pokud bude pouze kontrolní lze zhotovit s rámem L 76x76 bez zámku FAB nebo L100x60x10 včetně zámku FAB a nebo jej lze provést jako pro obdobné pro akce TYP JVS s rámem U280-tento typ poklopu se však dle informací od výrobce bude muset nejdříve zkonstruovat a typově vyrobit.

Pro Vaši orientaci zasíláme výkresovou dokumentaci od výrobce poklopů a žádáme Vás tímto o upřesnění jaké poklopy požadujete.

Odpověď:

Poklopy vodárenské kompozitové budou dva typy (dle standardů – směrnice JVS):

Na šachty tj. předávací místa, (jsou pouze dvě a to u napojení na DN400 Blatensko a u ÚV Radomyšl) budou poklopy typ JVS, kompozitové obdélníkové, o světlosti vstupního otvoru 600x900mm se zvýšeným rámem 280mm se spodní plochou určenou pro kotvení přes těsnění k podkladu (vstupnímu komínku), víko s ventilačním komínkem z nerezové oceli o dimenzi 104x2mm, protiskluzovým povrchem a s nerezovým madlem. Víko bude mít zajištění textilním popruhem a nerezovou podpěrrou s háčkem. Uzamykání bude provedeno bezpečnostní vložkou FAB typ JVS dle univerzálního klíče provozovatele. Součástí poklopu bude vstupní kompozitové madlo a vstupní kompozitový žebřík do šachet.

Na objekty odvětrání budou kompozitové poklopy čtvercové o světlosti vstupního otvoru 600x600mm se standardním nezvýšeným rámem, s nerezovou větrací hlavicí o dimenzi 104x2mm a uzamykáním pomocí imbus klíče 8mm a nerezové vysouvací petlice pro visací zámek, univerzál provozovatele typ JVS. Ten bude součástí dodávky. Vše ostatní je stejné jako u předcházejícího typu (tedy protiskluzová úprava, nerezové madlo, zajištění víka atd.). Nebude zde madlo se vstupním žebříkem.

Na objekty odkalení bude stejný typ kompozitového poklopu čtvercového o světlosti vstupního otvoru 600x600mm, jako na objekty odvětrání, s jedinou výjimkou, že zde nebude nerezová odvětrávací hlavice. (obrázky v příloze)

Směrnici – standardy JVS přikládáme.

2. Dotaz

Ocelové potrubí s vnitřní cementací DN 406,4/-10-chránička a ocelové potrubí s vnitřní cementací DN 323,9/8-chránička. Dle našeho názoru je tento typ nevhodný pro použití jako chránička. Část těchto potrubí by měl být použit na protlak. Při provádění protlaků by mohlo dojít k popraskání vnitřní cementace. Navrhujeme použití především do protlaků vnější cementaci typu FZM-N dle DIN 30670. Žádáme Vás tímto o zaslání Vašeho stanoviska nebo přesného typu ocelových chrániček.

Odpověď:

Chráničky budou ocelové, bez jakékoliv cementace, s vnější ochranou dvojitou PE izolací dle DIN 30670-N-v o dimenzích dle DIN 408x8mm a 323,9x7,1mm. Potřebné délky jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci.

3. Dotaz

V Opraveném výkazu výměr, který byl uveřejněn na profilu zadavatele jako Dodatečná informace, jsme nenašli rozdíl. Žádáme o upřesnění rozdílu oproti původnímu Výkazu výměr.

Odpověď:

Rozdíl je pouze v technickém popisu vodovodního potrubí. Nedošlo k žádným změnám položkových výměr.

4. Dotaz

V "SO 02 - výtlačný řad R DN 150" je nesrovnalost v souvisejících položkách protlaku:

14	K	14171-R	Protlačování otvorů DN 350 mm strojně neřízený zemní protlak v hornině 3 a
4		m	174,000

15	K	14234-R	Ocelová potrubí s vnitřní cementací DN 323,9/8 -
			chránička
		m	109,000

V projektové dokumentaci jsme nasčítali 109m protlaků DN 300. Prosíme o vysvětlení a případnou opravu VV.

Odpověď:

Ano, u položky 14 v SO 02 – výtlačný řad DN 150 je chybně uvedena výměra. Správná výměra je 109 m. Opravený výkaz výměr přikládáme.