

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 20.3.2015

ZADAVATEL: STAREZ - SPORT, a.s.
Sídlem: Křídlovická 911/34, 603 00 Brno
Jednající: Ing. Antonín Crha, předseda představenstva
IČ: 269 32 211

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Stavební úpravy hlediště – navýšení kapacity haly Rondo

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle ZVZ.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1:

Vzhledem k tomu, že 2. hodnotící kritérium je 20 % lhůta realizace ve dnech předpokládáme, že termíny uvedené ve smlouvě - 9. 5. 2015, 23. 5. 2015, 8. 6. 2015, 13. 6. 2015, 19.6.2015, 20.6.2015 a 23. 7. 2015 se nezapočítávají do této lhůty. A pouze tyto dny nebo např. i den před a po těchto termínech? Takže počet kalendářních dní uvedených ve smlouvě bude vyjma těchto dní uvedených též ve smlouvě?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1:

Zadavatel konstatuje, že do 2. hodnotícího kritéria hodnocení lhůta realizace se nezapočítávají pouze dny uvedené jako dny, kdy se koná kulturní akce, tj. 7 dní.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2:

Ve Výkazu výměr Vedlejších rozpočtových nákladů jsou uvedeny položky č. 6 a 7 které jsou totožné, tudíž se dublují. Mají uchazeči ocenit obě tyto položky?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2:

Ano, ocenit obě položky, Jde o položky č. 6 a 8 v zadání VRN a ON zadavatele.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 3:

Ve Výkazu výměr Vedlejších rozpočtových nákladů jsou uvedeny položky č. 9, 26, 27 které obsahují stejné práce a náklady. Mají uchazeči ocenit všechny tyto položky?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 3:

Ano, ocenit všechny tyto položky, Jde o položky č. 9, 17 a 18 v zadání VRN a ON zadavatele.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 4:

V truhlářských výrobcích je u barové čalouněné židličky požadavek – stohovatelná. Taková se dle našeho názoru nevyrábí. Trvá zadavatel na tomto požadavku?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 4:

Požadavek na čalounění barových židlí byl z výpisu výrobků a výkazu výměr odstraněn. Požadavek na stohovatelnost zůstává platný.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 5:

V projektové dokumentaci je uveden zámečnický výrobek Z/43 u kterého není uvedena délka (pouze výška). Žádáme o doplnění 2 rozměru.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 5:

Každý ze 4 ks prvku ZA43 má dvě sekce o délkách 2600 a 2400, tedy celkem 5000mm každý.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 6:

V projektové dokumentaci je uveden zámečnický výrobek Z/43. V jeho specifikaci je uveden požadavek na rozteč 25 mm. Při dané výšce pouze 40 obrazových bodů, to je dle našeho názoru rozlišení už téměř nevhodné i pro text nebo velmi hrubé grafické prvky. Doporučili bychom nižší rozlišení, alespoň 20 bodů pro text nebo ještě méně pro zobrazení menších detailů. Panely jsou 4 ks - bude na všech stejný obsah nebo bude zobrazován na každém jiný? Pro kalkulaci bychom potřebovali vědět, jestli bude obrazovku možno servisovat zezadu nebo jen zepředu - jestli konstrukce rámu a uchycení rámu umožní přístup servisního technika zezadu.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 6:

Uváděná rozteč bodu je maximální, je možné dodat prvek s roztečí nižší (tedy lepší).

Řídicí systém pro panely by měl být navržen a dodán tak, aby mohl zobrazovat na každé obrazovce jiný obsah, bude-li to organizátor akce / provozovatel žádat. K panelu bude ze zadní strany možný přístup v menších dílčích plochách, ale nikoliv v celé ploše panelu, protože je kotven na poprsník ocelové konstrukce tribuny se sloupky (viz výkresy statické části D1.2). Zadní přístup k panelům proto není vyžadován.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 7:

V projektové dokumentaci je uveden zámečnický výrobek Z/45 u kterého je pouze popis. Vzhledem k tomu, že tento výrobek je poměrně velký, žádáme o doplnění alespoň schématu (např. ocelové kce) k tomuto výrobku.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 7:

Jde o jednoduchý kvádr z tenkostěnné oceli o rozměrech 3200x300x200mm, jejichž jedno čelo (3200x300mm) je z matovaného podsvíceného skla s polepem. Podrobný návrh tohoto prvku ponecháváme na uchazeči či jeho dodavateli, bližší požadavky krom požární odolnosti nemáme. Nepovažujeme za nutné podrobně rozkreslovat takto jednoduchý tvar.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 8:

Zadavatel dává tímto na vědomí změnu lhůty pro podání nabídek u výše uvedené veřejné zakázky, a to takto:

Konec lhůty pro podání nabídek: 30.3.2015 v 14:00 hod.

Termín otevírání obálek: 30.3.2015 v 14.00 hod.

S pozdravem

Mgr. Monika Šplíchalová
Zadávací servis, s.r.o.
Purkyňova 648/125, 612 00 Brno
Tel. + 420 607 832 375, e-mail: info@zadavaciservis.cz