

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI

Název veřejné zakázky:

Přístavba provozu mikrobiologie

Evidenční číslo veřejné zakázky:

k stávající budově OKB

Identifikační údaje o zadavateli

VZ 507159

Název:

Uherskohradištská nemocnice a.s.

Sídlo:

J. E. Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště

IČ:

276 60 915

Veřejná zakázka podle předmětu:

Veřejná zakázka na stavební práce

Forma zadávacího řízení:

Otevřené řízení

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

DOTAZ 1

Vzhledem k tomu, že se jedná o přístavbu, žádáme o uvedení stávajícího systému MaR, aby bylo možné napojit novou část.

ODPOVĚĎ 1

Jedná se o řídicí systém AMIT, typ AMINI4DS.

Tyto dodatečné informace jsou rovněž zveřejněny na profilu zadavatele.

V Brně dne 1. 4. 2015