

RTS, a.s. | Lazaretní 13 | 615 00 Brno

Zapsána u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl B, vložka 2671

IČO: 25533843 | DIČ: CZ25533843



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE

Fond soudržnosti

Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 2 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI

Název veřejné zakázky:	Zateplení a rekonstrukce objektu MŠI v Dubňanech
Evidenční číslo veřejné zakázky:	VZ 508324
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Město Dubňany
Sídlo:	Náměstí 15. dubna 1149, 696 03 Dubňany
IČ:	00284882
Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce
Forma zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Limit veřejné zakázky:	Podlimitní

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

DOTAZ 1

Jako uchazeč do výběrového řízení na zakázku " Zateplení a rekonstrukce MŠ Dubňany" se dotazujeme na fasádní dekorace - malby, které jsou dle vizualizace a pohledů na fasádě MŠ. Ve výkaze výměr nejsou uvedené pro cenovou nabídku na tyto práce položky.

ODPOVĚĎ 1

Zadavatel v rámci těchto dodatečných informací k zadávacím podmínkám poskytuje nový platný a pro zpracování nabídky závazný soupis stavebních prací označený „Objekt MŠ I Dubňany Zateplení výkaz výměr_uznatelné_2015_04_15“, do kterého byly doplněny položky pro uvedení nákladů na „fasádní dekorace – malby“.

DOTAZ 2

Chtěli bychom Vás poprosit o upřesnění krytů radiátorů. Horní díl krytu radiátoru bude otevřený nebo bude tvořen parapetem?

ODPOVĚĎ 2

Jak je z výpisu prvků (viz. str. 10-16) patrné :

kryt OK1 – horní díl krytu bude žebrovaný (pro prostup tepla od radiátoru na okno)

kryt OK2 – bude bez horního dílu (budou pouze svislé části)

kryt OK3 rohový - bude bez horního dílu (budou pouze svislé části)

kryty OK4, OK5, OK6 – krátké ochranné kryty rozvodů mezi radiátory - budou s horní plnou parapetní deskou

kryty OK7, OK8 – krátké ochranné kryty rozvodů mezi radiátory - budou bez horní parapetní desky

kryt OK9 – na chodbě ve schodišti bude s horní plnou parapetní deskou

kryt OK10 – na chodbě ve schodišti, v nice zdíva, bude bez horní parapetní desky

Tel.: 545 120 211 | Fax: 545 120 210

E-mail: rts@rts.cz | www.rts.cz

KB Brno venkov, č.ú. 446942-641/0100





DODATEČNÁ INFORMACE K PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel posoudil poskytnuté dodatečné informace a s ohledem na jejich charakter rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel upravuje Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Oznámení o zakázce) následovně:

nové znění bodu IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek:

Datum: **28.4.2015**

Čas: **9:00 hodin**

nové znění bodu IV.3.8) Podmínky pro otevírání nabídek:

Datum: **28.4.2015**

Čas: **9:01 hodin**

Opravné Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Oznámení o zakázce) bude zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek. Tyto dodatečné informace jsou rovněž zveřejněny na profilu zadavatele.

Příloha těchto dodatečných informací:

Objekt MŠ I Dubňany Zateplení výkaz výměr_uznatelné_2015_04_15.xls

V Brně dne 16. 4. 2015