

RE

Rozvaděč:	Plastový vestavěný ve zdi
Typ. označení:	PER2/3f/63
Poloha:	Ve zdivu
Stupeň krytí:	IP44/20
Vývody:	Přívod spodem a vývody zadem

POČET LISTŮ: 2
LIST č.1

ROZVODNÁ SOUSTAVA: V SÍTI NN – 3+PEN ~ 50Hz 400V TT
V EL.INSTALACI – 3N+PE ~ 50Hz 400V TT

OCHRANA DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.2:

V SÍTI NN – AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM PŘI PORUŠE
V EL.INSTALACI – AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM PŘI PORUŠE

PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

VNĚJŠÍ Vlivy: AA7,AB8,AC1,AD3,AE4,AF2,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1,
AN1,AP1,AQ1,AR1,AS1,BA1,BC3,BD1,BE1,CA1,CB1

VED.PROJEKTANT	ODPOV.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	Ing. Milošlav Müller Dvorská 28, 678 01 BLANSKO IČO: 644 75 956	
ING.MÜLLER	ING.MÜLLER	ING.MÜLLER	AutoCAD Map RELEASE 2 sér.číslo 640-00169585		
KRAJ: JIHO-MORAVSKÝ			ObÚ: SENETÁŘOV		
INVESTOR: OBEC SENETÁŘOV, SENETÁŘOV 116, 679 06			FORMÁT 4 A4		
STAVBA MATEŘSKÁ ŠKOLA SENETÁŘOV			DATUM 12/2013		
			STUPEŇ PDPS		
			ZAK.čís.2013.082		
			MĚŘ. —		
ELEKTROINSTALACE					
OBSAH				ČÍSLO VÝKRESU	ČÁST
ROZVADĚČ RE				608	D.1.4