


R2

POHLED BEZ DVEŘÍ



Rozvodnice:	Rozvodnice, PODOM, ocel.dveře
Typ. označení:	4 řady po 14 modulech
Poloha:	POD omítkou
Stupeň krytí:	IP30
Vnitřní šířka x Výška x Hloubka:	297 x 649
Výklenek Šířka x Výška x Hloubka:	315 x 684 x 90
Vnější Šířka x Výška x Hloubka:	359 x 714 x 97

POČET LISTŮ: 4
LIST č.1

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3N+PE ~ 50Hz 400V TT
OCHRANA DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.2:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM PŘI PORUŠE, PROUDOVÝMI CHRÁNIČI
VNĚJŠÍ VLIVY: AA5,AB5,AC1,AD1,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1,
AN1,AP1,AQ1,AR1,AS1,BA2,BC1,BD1,BE1,CA1,CB1

VED. PROJEKTANT	ODPOV. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	Ing. Miloslav Müller Dvorská 28, 678 01 BLANSKO IČO: 644 75 956
ING. MÜLLER	ING. MÜLLER	ING. MÜLLER	AutoCAD Map release 2 sér. číslo 640-00169585	
KRAJ: JIHO-MORAVSKÝ			ObÚ: SENETÁŘOV	
INVESTOR: OBEC SENETÁŘOV, SENETÁŘOV 116, 679 06			FORMAT 8 A4	
STAVBA MATEŘSKÁ ŠKOLA SENETÁŘOV			DATUM 12/2013	
			STUPEŇ PDPS	
			ZAK. ČÍS. 2013.082	
			MĚŘ. —	
ELEKTROINSTALACE				
OBSAH	ČÍSLO VÝKRESU		ČÁST	
ROZVODNICE R2		610	D.1.4	