Veřejné zakázky s.r.o., Na Hutích 661/9, 160 00 Praha 6 – Bubeneč
Tel./fax: 224 318 907, email: sekretariat@zakazkyverejne.cz

V Praze dne 11.5.2015

Věc: **Dotazy a odpovědi k zadávací dokumentaci č. 4**

Jako osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Vám níže sděluji otázky a odpovědi k zadávací dokumentaci ve věci níže uvedené veřejné zakázky:

Název zadavatele:	E.ON Distribuce,a.s.
Sídlo zadavatele:	České Budějovice, F.A.Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49
Název veřejné zakázky:	Dodávky distribučních olejových hermetických třífázových transformátorů vn/nn 22/0,42 kV do 630 kVA
Druh zadávacího řízení:	Jednací řízení s uveřejněním podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění

Otázka č. 1
Znění dotazu
Technické Přílohy 2. A 3. Návrhu smlouvy obsahují technický popis a tabulku pro vyplnění i pro transformátory o výkonu 1000 kV, který nejsou předmětem tohoto výběrového řízení. Otázka: Je třeba akceptovat i vyplňovat technické parametry i pro transformátory o výkonu 1000kVA.
Znění odpovědi
Zadavatel nepožaduje transformátory o jm. výkonu 1000 kVA a proto nepožaduje dokládat k uvedenému jmenovitému výkonu jakékoli doklady.

Otázka č. 2
Znění dotazu
V technické Příloze č.2 Návrhu smlouvy v bodě 5. se uvádí dokumentace k nabídce a vyžadují se Protokoly o typových zkouškách. Vzhledem k tomu, že předmětem soutěže je 6 typů distribučních transformátorů (50-630 kVA), je třeba doložit 6 Protokolů o typových zkouškách, z kterých každý obsahuje cca 40 stran X 6 = 240 stran + event. překlad 240 stran je celkem 480 stran. Návrh: Vzhledem k výše uvedenému, navrhujeme, aby se ve fázi nabídky doložila jen závěrečná zpráva (krycí list) Protokolu o typových zkouškách s závazkem, že v případě uzavření smlouvy, vybraný uchazeč doloží kompletní Protokol o typové zkoušce pro transformátory, který jsou předmětem smlouvy.
Znění odpovědi
Zadavatel připouští předložit protokoly v českém jazyce. Dále připouští protokoly v anglickém jazyce, kde je nutné úředně přeložit do českého jazyka stránky protokolu, z kterých je jasně patrné jaké zkoušce, podle jakých norem se příslušný typ transformátoru podrobil a s jakým výsledkem. Protokoly v ostatních jazycích je nutné přeložit celé.

2015.05.11 10:26:14
CN=Kristýna Korecová, O=Veřejné zakázky
OU=2
serialNumber=19 c3 f5
ISSUER CN=PostSignum Qualified CA 2

Otázka č. 3
Znění dotazu
V technické specifikaci je uvedeno: Jmenovité napětí sítě VN 3 – 12,7/22kV. Znamená to, že transformátor má mít přepínatelné vinutí na 12,7 nebo 22 kV nebo trafo bude mít jen jedno VN napětí buď 12,7 nebo 22 kV?
Znění odpovědi
Značení "3 ~ 12,7/22 kV" pro síť VN znamená, že se jedná o třífázovou soustavu s fázovým napětím 12,7 kV a sdruženým napětím 22 kV. Nepožadujeme přepínatelné vinutí na straně VN z 12,7 na 22 kV.

Otázka č. 4
Znění dotazu
Pro plnění 2 se jedná celkem o 960 transformátorů. Jaké bude maximální množství v jedné výzvě pro objednávku? Nejlepší by bylo nám zaslat předpokládaný harmonogram objednávek. Ptáme se vzhledem ke krátké dodací lhůtě 10 týdnů.
Znění odpovědi
V tuto chvíli zadavatel není schopen určit.

Otázka č. 5
Znění dotazu
Je možné příslib banky za bankovní záruku a následně pak samotnou záruku vystavit bankou subdodavatele?
Znění odpovědi
ANO, avšak za splnění všech ostatních zadávacích podmínek.

Ing. Pavel Jirka
jednatel Veřejné zakázky s.r.o.
tel. 224 318 907