



POVODÍ VLTAVY

Povodí Vltavy, státní podnik
závod Dolní Vltava
Grafická 36
150 21 Praha 5

TEL.: 257 099 111
FAX: 257 313 522

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
KOMERČNÍ BANKA, a.s. PRAHA 5
č.ú.: 31632051/0100

OMEGA project s.r.o.
Milady Horákové 66/103
160 00 Praha 6

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ DORUČENO DNE
ze dne 2015-07-14

NAŠE ZNAČKA
37182/2015-263

VYŘIZUJE/ LINKA
Ing. Magdalena Tůmová/252
magdalena.tumova@pvl.cz

DATUM
2015-07-16

**Praha 7, k. ú. Holešovice, parc. č. 2293/5, 2293/2, č.h.p. 1-12-02-0010-0-0-00
„Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. – 1 etapa“
projektová dokumentace k územnímu/ stavebnímu řízení - stanovisko správce povodí**

Žádostí ze dne 2015-07-13 jste nám předložili k vyjádření správce povodí projektovou dokumentaci k územnímu/ stavebnímu řízení k výše uvedené akci. Jedná se o změnu dokončené stavby. Změna zahrnuje stavební úpravy v 1.NP a v části 1.PP se změnou užívání na mateřskou školu. Součástí změny je rozšíření anglických dvorků ze tří na celkový počet čtyři a vybudování únikového schodiště u objektu A. Z anglických dvorků budou srážkové vody svedeny novými trasami areálové dešťové kanalizace do stávajících areálových šachet jednotné kanalizace. Jiné venkovní sítě nejsou stavbou dotčeny. Součástí návrhu je provoz výdeje jídel pro mateřskou školu. Kapacita výdeje je celkem 78 jídel.

Lokalita se nenachází ve vodoprávním úřadem platně stanoveném záplavovém území Vltavy a Berounky pro Q₁₀₀ (vyhlášeno 2003-08-21 pod č.j. MHMP-118671/2003/VYS/Po/Ku), ale spadá do vymezeného záplavového území nejvyšší známé povodně (srpen 2002).
Lokalita je chráněna PPO hl. m. Prahy.

Investor: Městská část Praha 7, nábr. Kpt. Jaroše 1000, Praha 7
Projektant: OMEGA project s.r.o., Milady Horákové 66/103, Praha 6 (PD 07/2015)

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu vydává organizace Povodí Vltavy, státní podnik, jako příslušný správce povodí v dílčím povodí Dolní Vltavy k předložené projektové dokumentaci (předloženému záměru) následující

stanovisko:

Z hlediska zájmů daných Plánem hlavních povodí ČR, nařízením vlády č. 262/2007 Sb., Plánem oblasti povodí Dolní Vltavy a nařízením Hlavního města Prahy č. 12/2010 [ustanovení § 24 až § 26 zákona č. 254/2001 Sb.,



Povodí Vltavy, státní podnik - zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

Obchodní firma: Povodí Vltavy, státní podnik
Sídlo: Holečkova 8, 150 24 Praha 5

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953

o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů] je uvedený **záměr možný**.

Z hlediska dalších zájmů daných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů **souhlasíme** s uvedeným záměrem za předpokladu splnění dále uvedených podmínek:

1. Při realizaci záměru nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod závadnými látkami podle ustanovení § 39 vodního zákona. Použité stavební mechanizmy budou zajištěny tak, aby nedošlo ke znečištění území ropnými látkami.
2. Záměr bude proveden v souladu s ÚP HMP.
3. Odvodnění staveniště bude zajištěno tak, aby nedocházelo k podmáčení okolních pozemků a znečištění povrchových a podzemních vod.
4. Odvádění srážkových vod do jednotné kanalizace pro veřejnou potřebu projednejte s PVK a.s. a jejich připomínky k technickému řešení respektujte.
5. V záplavovém území nebude dlouhodobě skladován odplavitelný materiál a látky, které mohou negativně ovlivnit kvalitu povrchových a podzemních vod, stavební materiál bude zajištěn a přebytečný materiál bude ze záplavového území odvezen.
6. Po realizaci bude vypracován aktualizovaný povodňový plán pro provoz celého objektu (nejpozději do oznámení o užívání dokončené stavby).
7. Do stavebního povolení uveďte jméno kontaktní osoby odpovědné za zajištění stavby pro případ jejího ohrožení povodní.
8. Záměr bude souhlasně projednán s příslušným vodoprávním úřadem.

Investor si je plně vědom stavby v záplavovém území a přebírá na sebe veškerá rizika s tím spojená.

Upozorňujeme, že s odpady ze stavební činnosti bude nakládáno v souladu s platnými předpisy dle příslušného zařídění odpadového materiálu. Vodoprávnímu/ stavebnímu úřadu dokladujte způsob likvidace materiálu.

Toto stanovisko správce povodí platí dva roky ode dne jeho vydání.



Povodí Vltavy,

státní podnik 22

závod Dolní Vltava

Grafická 36, 150 21 Praha 5

Ing. Markéta Komárková
vedoucí provozního střediska
Vltava – vodní cesta

Poznámka: