

DODATEČNÉ INFORMACE 4

(k zadávací dokumentaci)

Název veřejné zakázky:	TR Brno Opuštěná – kabel VVN
Evidenční číslo veřejné zakázky:	404522
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	E.ON Distribuce, a.s.
Sídlo:	F.A.Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice
IČ:	28085400
Veřejná zakázka podle předmětu:	Dodávky
Forma zadávacího řízení:	Jednací řízení s uveřejněním
Limit veřejné zakázky:	Nadlimitní

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

DOTAZ 1

děkujeme za předání výkresu.

Nicméně, z výkresu to vypadá, jako kdyby izolátor již byl nainstalovaný v "housingu"

Poptávka (příloha č.2, strana 2) však požaduje dodávku izolátoru do závodu ABB k montáži.

Prosíme o vyjasnění.

ODPOVĚĎ 1

Poskytnutý výkres ilustruje „housing“ včetně izolátoru pouze pro názornost kompletní sestavy. Dodávka izolátorů do výrobního závodu ABB musí být součástí nabídkové ceny uchazeče.

DOTAZ 2

Prosím o informace zda je možná změna přiloženého kabelového housingu rozvodny ABB na jiný, navržený uchazečem (příklad 3 x jednofázový)?

ODPOVĚĎ 2

Zadavatel v technické specifikaci vymezil požadavky na dodávku zboží tak, aby byla umožněna vzájemná kompatibility s izolovaným rozvaděčem 110 kV, který byl předmětem jiného již uzavřeného výběrového řízení. Zadavatel z důvodu výše uvedeného, trvá na původním znění technické specifikace včetně všech požadavků na dodávku.