



MĚSTO HODONÍN

Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín



S004P0124N10

VÁŠ DOPIS ZN: 615212
ZE DNE : 13.9.2012
SPIS. ZNAČKA: MUHO 20175/2012/OIaU
Č.J. 85116/2012

Stavba a údržba silnic s.r.o.
Riegrova 37
690 02 Břeclav

VYŘIZUJE : Ing. Brichta Petr
TEL : 518316442
FAX.:
E-MAIL.: brichta.petr@muhodonin.cz

DATUM: 17.9.2012

Poskytnutí dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky:

HODONÍN – OPRAVA CHODNÍKŮ A PŘECHODŮ MASARYKOVO NÁM., NÁRODNÍ TRÍDA – III. ETAPA

Dotaz žadatele:

- Vámi přidělená zadávací dokumentace obsahuje Přílohu č.3-soupis prací-Hodonín-oprava chodníků a přechodů-III.etapa-Optické kabely. Technická zpráva výše zmíněné práce neřeší. Můžeme k těmto pracím dostat bližší informace, případně podklady?

Odpověď na dotaz:

- V rámci pokládky kabelu VO budou do stejného výkopu připoloženy dvě HDPE trubky pr. 40 mm barvy černé pro městskou optickou síť. Trubky budou vedeny kontinuálně s kabelem VO, nebudou nikde přerušovány, pouze v horní části náměstí budou zataženy do zemního boxu. Projektant navrhuje typ SGL B1 730 od fy TELCO Industries. Rozměry komory jsou 845 x 553 x 610 mm. V každém případě je třeba odsouhlasit tento typ komory se správcem optické sítě. Komoru je nutné objednat i s víkem, které bude lícovat s povrchem chodníku. Uložení komory bude podle zákresu v situaci VO, ale bude nutné polohu přizpůsobit s ohledem na ostatní inženýrské sítě, které nemusí být položeny v zemi dle zákresu v PD.


Mgr. Igor TAPTIČ
starosta města

