



V Praze dne 2.9.2015

Věc: Dotazy a odpovědi k zadávací dokumentaci

Jako osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Vám níže sděluji otázky a odpovědi k zadávací dokumentaci ve věci níže uvedené veřejné zakázky:

Název zadavatele:	E.ON Distribuce,a.s.
Sídlo zadavatele:	České Budějovice, F.A.Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49
Název veřejné zakázky:	Kovově kryté rozvaděče VN s izolací plynem SF6
Druh zadávacího řízení:	Jednací řízení s uveřejněním podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění

Otázka č. 1

Znění dotazu

Citace: příloha 2, čl. 3.3.6.2: „Ovládání spínacích přístrojů se provádí pomocí samostatných ovládacích pák, nebo společnou ovládací pákou...,,

Které ovládání je v oblasti E.ON preferováno: 2 páky (dle VDEW) nebo univerzální páka?

Znění odpovědi

E.ON umožňuje dodat rozvaděč buď se 2 samostatnými pákami, nebo s 1 univerzální pákou. Ovládání pohonu ale musí splnit podmínky uvedené v čl. 3.3.6.2.

Otázka č. 2

Znění dotazu

Citace: příloha 1, bod A: Pol.5: Pole podélné spojky (KG) s odpínačem –

Požaduje se podélná spojka bez uzemňovače nebo s uzemňovačem? Pokud s uzemňovačem, tak uzemnění pravé nebo levé části rozvaděče od tohoto pole?

Znění odpovědi

Požaduje se pole podélné spojky s uzemňovačem. Uzemňovač je umístěn za odpínačem, aby bylo možné uzemnit vývodovou část „za“ podélnou spojkou, ne část s napojením na přípojnice.

Otázka č. 3

Znění dotazu

Citace: Příloha č. 2 čl. 3.3.7.5 Indikace kapacitního napětí se provádí pomocí integrovaného VDS systému typu LRM, zatímco poslední strana v tabulce požadavek „oddělitelný systém typu HR,, v Příloze č. 3 v odstavci Výbava je požadavek „integrovaný VDS systém typu LRM,,

Který požadavek platí – LRM nebo oddělitelný HR?
Znění odpovědi
Platí požadavek na integrovaný systém LRM

Otázka č. 4
Znění dotazu
Citace: Předposlední strana přílohy č. 2 „délka vybavovacího kolíku pojistkové vložky 30mm. Znamená to, že rozvaděče mají být dodávány včetně pojistkových vložek?
Znění odpovědi
Rozvaděče nepožadujeme dodat včetně pojistkových vložek.

Zadavatel považuje výše uvedené odpovědi jen za vysvětlení zadávacích podmínek, které nijak zadávací podmínky nemění. Proto zadavatel nepřistoupil k prodloužení lhůty pro podání nabídek. Pokud by však kterýkoliv uchazeč cítil potřebu prodloužení lhůty pro podání nabídek z titulu těchto odpovědí na dotazy, může zadavatele v této věci kontaktovat a zadavatel lhůtu prodlouží.

Ing. Pavel Jirka
jednatel Veřejné zakázky s.r.o.
tel. 224 318 907