

DODATEČNÉ INFORMACE 1 (KE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACI)

Název veřejné zakázky:

Dodávky kabelů VN a NN

Evidenční číslo veřejné zakázky:

525125

Identifikační údaje o zadavateli

Název:

E.ON Distribuce, a.s.

Sídlo:

F.A.Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice

IČ:

28085400

Veřejná zakázka podle předmětu:

Dodávky

Forma zadávacího řízení:

Jednací řízení s uveřejněním

Limit veřejné zakázky:

Nadlimitní

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku či z vlastního podnětu poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

DOTAZ 1

V kvalifikační dokumentaci v bodě „4.1. Předmět veřejné zakázky“ uvádí zadavatel u kabelů NAYY v položkách 1.3 – 1.5 v závorce také možnost provedení „SM“. V minulosti zadavatel odmítl dodávky hliníkových kabelů v provedení SE, kvůli horší flexibilitě a ztížené práci při zakončování kabelových ok.

Obě řešení se díky všem operacím značně liší, a to i v samotné výrobní ceně. Vzhledem k tomu, že má dodavatel zájem nabídnout zadavateli co nejlepší řešení kabelů za co nejlepší cenu, není mu jasné, který typ kabelů bude v budoucnu nabízet.

Mohl by zadavatel specifikovat, který typ kabelů upřednostňuje a proč?

ODPOVĚĎ 1

Pro zadavatele je rozhodující parametr Kabel 1 kV NAYY-J 4 x 50, Kabel 1 kV NAYY-J 4 x 95 Kabel 1 kV NAYY-J 4 x 150. Je na dodavateli jaké provedení (SM / SE) nabídne.

DOTAZ 2

Uzná zadavatel jako prokázání základních kvalifikačních předpokladů a profesních kvalifikačních předpokladů výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů?

ODPOVĚĎ 2

Zadavatel uzná výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů jako způsob prokázání splnění kvalifikace za předpokladu, že údaje ve výpisu uvedené pokrývají požadavky jím stanovené na prokázání splnění kvalifikace, popřípadě jejich část. Kvalifikační předpoklady (jak základní, tak profesní), které nejsou prokázány výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, musí být doloženy samostatným dokladem. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být starší než 3 měsíce k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace.

Při předložení seznamu z výpisu kvalifikovaných dodavatelů není třeba dokládat doklady prokazující splnění kvalifikace podle § 53 odst. 1 písm. f) až h), protože tento způsob zadavatel v oznámení zadávacího řízení nestanovil.

DOTAZ 3

rádi bychom se zúčastnili soutěže veřejné zakázky s názvem Dodávky kabelů VN a NN. Tímto mi dovoluje vznést následující dotaz k bodu 10.1 Prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů.

My, respektive náš hlavní turecký partner Hascelik Group působí celosvětově a v rámci Evropy předkládá společně s exkluzivním partnerem Metal Trade Europe s.r.o. do veřejných zakázek reference z celého světa. Už jen málokdy se setkáváme se striktním požadavkem na reference limitované EU či jiným teritoriem.

Tímto Vás prosíme o stanovisko, zda je možné uznat celosvětové reference k bodu 4.1. Předmět veřejné zakázky.

ODPOVĚĎ 3

I. Zadavatel upravuje a doplňuje Svazek 0 – Požadavky sektorového zadavatele na kvalifikaci takto: Původní znění uvedené v čl. 10. „Technické kvalifikační předpoklady“ v bodě 10.1.1.1. až 10.1.1.5. se ruší a nahrazuje se novým platným následujícím zněním:

- 10.1.1.1. pro **Část 1** na minimálně 800 000 m čtyřžilového kabelu se jmenovitým napětím Uo/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV s Al jádrem, vyrobených a zkoušených dle norem platných na území EU (HD603); Ize prokázat prostřednictvím jedné či více referenčních zakázek,
- 10.1.1.2. pro **Část 2** na minimálně 180 000 m slané izolované vodiče se jmenovitým napětím Uo/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV s Al jádrem a PE izolací, vyrobených a zkoušených dle norem platných na území EU (PNE 34 7614, HD626); Ize prokázat prostřednictvím jedné či více referenčních zakázek,
- 10.1.1.3. pro **Část 3** na minimálně 100 000 m čtyřžilového kabelu se jmenovitým napětím Uo/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV s Cu jádrem, vyrobených a zkoušených dle norem platných na území EU; Ize prokázat prostřednictvím jedné či více referenčních zakázek,
- 10.1.1.4. pro **Část 4** na minimálně 300 000 m jednožilového kabelu se jmenovitým napětím Uo/U (Um) 12/20 (24) kV nebo 12,7/22 (25) kV s Al jádrem, vyrobených a zkoušených dle norem platných na území EU (HD620); Ize prokázat prostřednictvím jedné či více referenčních zakázek,
- 10.1.1.5. pro **Část 5** na minimálně 40 000 m jednožilového kabelu se jmenovitým napětím Uo/U (Um) 12,7/22 (25) kV s Al jádrem, vyrobených a zkoušených dle normy PNE 34 7625 (HD620); Ize prokázat prostřednictvím jedné či více referenčních zakázek.

Zadavatel tímto ruší původní Svazek 0 - Požadavky sektorového zadavatele na kvalifikaci a nahrazuje jej novým platným Svazkem 0, který zadavatel dokládá přílohou těchto dodatečných informací, a který se tímto stává nedílnou součástí kvalifikační dokumentace (viz příloha č. 1).

II. Zadavatel na základě výše uvedeného ruší původní přílohu kvalifikační dokumentace „Formulář pro uvedení referenčních dodávek“ a nahrazuje ji novou platnou přílohou, kterou zadavatel dokládá přílohou těchto dodatečných informací, a která se tímto stává nedílnou součástí kvalifikační dokumentace (viz příloha č. 2).

DOTAZ 4

Na splnenie technických kvalifikačných predpokladov požadujete dodanie zoznamu referenčných dodávok, pre časť 1. - 800 km 4-žilových Al káblov a pre časť 3. 100 km 4-žilových Cu káblov. Trva E.ON CZ vyslovene iba na referenciách pre 4-žilové káble? Máme za to, že pokiaľ je výrobca schopný v požadovanej kvalite vyrábať káble podľa požadovanej normy (HD603), je jedno, o akú konštrukciu kábla pôjde (či je to 3,4 alebo 5-žilový kábel). Z hľadiska výroby je to jedno. Môžeme dokladovať splnenie danej podmienky dodávkami káblov v rámci celého prierezuového radu, teda napr. referenciou na káble 1-AYKY., 1-CYKY, NAYY, NYY, bez rozlišenia, koľko žil má kábel dodaný zákazníkom?

ODPOVĚĎ 4

Zadavatel ohledně požadavků na počet žil kabelů v čl. 10.1.1. trvá na původním znění kvalifikační dokumentace.

DOTAZ 5

Požadujete zoznam dodávok za posledne 3 roky. Rozumia sa pod tym roky 2012-2014, resp. obdobie 3 rokov bezprostredne predchadzajúce tendru, teda obdobie : 11.2012-10.2015 ?

ODPOVĚĎ 5

Tyto tři roky se určují od data konce lhůty pro podání žádostí o účast zpětně, tzn. dochází-li dle Informace č. 2 níže k posunutí posledního dne lhůty pro přijetí žádostí o účast na 11.12.2015, počítají se dané tři roky zpětně od tohoto data. Zadavatel požaduje, aby referenční dodávka byla realizována v posledních 3 letech, tedy v období 11.12.2012-11.12.2015 (za předpokladu, že podání žádostí bude 11.12.2015). Pro úplnost zadavatel uvádí, že pro posouzení není relevantní zahájení dodávky, ale její realizace, tj. postačí, aby k jejímu dokončení došlo v daném období.

DOTAZ 6

Akým spôsobom majú byť označené obalky so Ziadostou o ucast ?

ODPOVĚĎ 6

Podmínky a požadavky na zpracování žádosti o účast v zadávacím řízení jsou podrobně popsány ve Svazku 0 - Požadavky sektorového zadavatele na kvalifikaci v čl. 13.

Žádost dodavatele tedy musí být podána v písemné formě v jedné uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, na které musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení o případném pozdním podání žádosti – viz bod. 13. 2. věta první výše uvedeného svazku.

INFORMACE 1

Zadavatel ruší původní znění uvedené ve Svazku 0 v bodě 4. 1. u položky 3.7 a nahrazuje ji položkou novou následujícího znění:

3.7	Kabel 1 kV NYY-O 1 x 240RM černý
-----	----------------------------------

INFORMACE 2

Zadavatel po uveřejnění Oznámení o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek mění bod III. 2. 3) a IV. 3. 4). S ohledem na tuto skutečnost se opravuje Oznámení o zahájení zadávacího řízení takto:

- původní znění pro požadovaný limit seznamu významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech uvedený v bodě III. 2. 3) Technická způsobilost se ruší a nahrazuje se novým platným zněním *Seznam významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech; limit pro splnění tohoto kvalifikačního předpokladu je stanoven takto: pro Část 1 na minimálně 800 000 m čtyřžilového kabelu se jmenovitým napětím Uo/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV s Al jádrem, vyrobených a zkoušených dle norem platných na území EU (HD603); lze prokázat prostřednictvím jedné či více referenčních zakázek; pro Část 2 na minimálně 180 000 m slané izolované vodiče se jmenovitým napětím Uo/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV s Al jádrem a PE izolací, vyrobených a zkoušených dle norem platných na území EU (PNE 34 7614, HD626); lze prokázat prostřednictvím jedné či více referenčních zakázek; pro Část 3 na minimálně 100 000 m čtyřžilového kabelu se jmenovitým napětím Uo/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV s Cu jádrem, vyrobených a zkoušených dle norem platných na území EU; lze prokázat prostřednictvím jedné či více referenčních zakázek; pro Část 4 na minimálně 300 000 m jednožilového kabelu se jmenovitým napětím Uo/U (Um) 12/20 (24) kV nebo 12,7/22 (25) kV s Al jádrem, vyrobených a zkoušených dle norem platných na území EU (HD620); lze prokázat prostřednictvím jedné či více referenčních zakázek; pro Část 5 na minimálně 40 000 m jednožilového kabelu se jmenovitým napětím Uo/U (Um) 12,7/22 (25) kV s Al jádrem, vyrobených a zkoušených dle normy PNE 34 7625 (HD620); lze prokázat prostřednictvím jedné či více referenčních zakázek.*

- původní znění uvedené v bodě IV.3.4) „Lhůta pro přijetí žádostí o účast“ se ruší a nahrazuje se novým platným zněním

Datum: 11. 12. 2015 Čas: 10.00

Tyto změny budou uveřejněny ve Věstníku veřejných zakázek prostřednictvím Opravného oznámení o zakázce.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Svazek 0 - Požadavky sektorového zadavatele na kvalifikaci (2.11.2015)

Příloha č. 2 – Formulář pro uvedení referenčních dodávek (2.11.2015)