



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

v zadávacím řízení

Vícepráce při realizaci projektu „Zateplení krytého bazénu TEZA

Hodonín“ č. 2

(jednací řízení bez uveřejnění)

podle ustanovení § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Název zakázky:

Vícepráce při realizaci projektu „Zateplení krytého bazénu TEZA Hodonín“ č. 2

Informace o zadavateli:

Zadavatel:

Město Hodonín

se sídlem:

Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín

IČ:

00284891

zastoupené:

Mgr. Milan Lúčka

Předmět zakázky:

Předmětem této zakázky je realizace víceprací v rámci projektu „Zateplení krytého bazénu TEZA Hodonín“.

Cena sjednaná ve smlouvě:

Cena sjednaná v dodatku smlouvy (hodnota víceprací), odpovídá nabídkové ceně uchazeče Hroší stavby Morava a.s., a činí **833.147,- Kč bez DPH**.

Zvolený druh zadávacího řízení:

Jednací řízení bez uveřejnění dle ustanovení § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Identifikační údaje vybraného uchazeče:

Hroší stavby Morava a.s., Hodolanská 413/32, 779 00 Olomouc, IČ: 28597460

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:

Uchazeč **Hroší stavby Morava a.s., Hodolanská 413/32, 779 00 Olomouc, IČ: 28597460** splnil veškeré podmínky stanovené v zadávací dokumentaci, a proto zadavatel rozhodl o přidělení výše uvedené zakázky tomuto uchazeči.

Část veřejné zakázky, která má být plněna prostřednictvím subdodavatele:

Plnění prostřednictvím subdodavatele se nepředpokládá.



Identifikační údaje zájemců či uchazečů, kteří byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení včetně odůvodnění jejich vyloučení:

Žádný uchazeč nebyl ze zadávacího řízení vyloučen. Jednalo se o jednací řízení bez uveřejnění za účasti jednoho uchazeče – viz výše.

Důvod použití jednacího řízení bez uveřejnění:

Zadavatel zadává veřejnou zakázku v jednací řízení bez uveřejnění, jelikož předmět této veřejné zakázky je tvořen dodatečnými stavebními pracemi, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností či upřesňujících informací a tyto „vícepráce“ jsou nezbytné pro provedení či doplnění původních stavebních prací a ukončení celého projektu.

Při provádění prací došlo k obnažení ocelových konstrukcí, které jsou součástí rámové konstrukce obvodového pláště, a bylo zjištěno značné stádium koroze vzniklé pravděpodobně nedostatečnou výměnou vzduchu nad bazénovými vanami. Dále bylo zjištěno, že stávající spoje, podložky, šroubové spoje jeví známky koroze. Z těchto důvodů byl na stavbu povolán statik, který provedl vizuální kontrolu těchto konstrukcí a navrhl řešení. Toto spočívá v provedení opískování všech stávajících obnažených ocelových konstrukcí na jižní a severní straně a provedení dovyztužení některých nosných ocelových konstrukcí obvodového zdiva.

Blíže k jednotlivým změnám viz příloha č. 3 zadávací dokumentace.

V Třinci dne 26. 11. 2015


.....
Mgr. Milan Konečný
na základě plné moci za zadavatele