

Ve Zlíně: 30.06.2015

Na základě Vaší žádosti a zaslaných podkladů Vám sděluji následující připomínky k požadavkům a technickým parametrům výběrového řízení:

Zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších úprav uvádí:

§ 46 Stanovení technických podmínek

(1) Technické podmínky formuluje zadavatel s využitím odkazu na tyto dokumenty podle uvedeného pořadí

- a) české technické normy přejímající evropské normy nebo jiné národní technické normy přejímající evropské normy,
- b) evropská technická schválení,
- c) obecné technické specifikace stanovené v souladu s postupem uznaným členskými státy Evropské unie a uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie,
- d) mezinárodní normy, nebo
- e) jiné typy technických dokumentů než normy, vydané evropskými normalizačními orgány.

Požadavek na profily třídy A je irrelevantní, neboť takovýto požadavek nevychází z žádné evropské normy pro okna ani z ČSN. Tímto požadavkem se omezuje výběrové řízení jen na jeden určitý typ výrobku a omezuje možnost přihlásit se do výběrového řízení výrobcům s jinými profilovými systémy, které jsou schopny splnit stejné zákonné požadavky platných ČSN s jinou skladbou. V tomto případě lze citovat Zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších úprav, § 45 **Technické podmínky, odst. (3) Technické podmínky nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely neodůvodněné překážky hospodářské soutěže.**

Výrobce nemá žádnou zákonnou povinnost dokladovat žádné certifikáty od jednotlivých polotovarů použitých pro výrobu oken. Okno se posuzuje jako celek. Výběrová řízení by tedy měla být orientována jen na prokazování průvzdušnosti, vodotěsnosti, odolnost proti zatížení větrem, únosnosti omezovačů otevírání, součinitele prostupu tepla U_w , případně radiačních vlastností zasklení a akustických vlastností. Pokud jsou vyžadovány dodatečné vlastnosti (jako je např. svislé zatížení, statické kroucení, ovládací síly, odolnost proti nárazu, reakce na oheň, U_i , U_g , požadavky na jednotlivé komponenty použité při výrobě oken, požadavky na statiku, atp.) tyto mohou být považovány za **dodatečné národní požadavky**, které jsou v rozporu s právem EU. Co se týká nastavení požadavků na průvzdušnost, vodotěsnost a odolnost proti zatížení větrem, tak by měla být využita národní příloha harmonizované normy ČSN EN 14351-1+A1, která uvádí doporučené třídy jednotlivých vlastností s ohledem na větrnou oblast, kategorii terénu a výšku budovy.

Pro upřesnění - ČSN EN 12608 Profily z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) pro výrobu oken a dveří – Klasifikace, požadavky a zkušební metody uvádí klasifikaci tloušťky stěny hlavních profilů v tabulce 3, kde je uvedena největší tloušťka u třídy A: u pohledové plochy $\geq 2,8$ mm a u nepohledové plochy $\geq 2,5$ mm, třídy B: u pohledové plochy $\geq 2,5$ mm a u nepohledové plochy $\geq 2,0$ mm. Pro upřesnění pak uvádí **POZNÁMKA 2 Klasifikace profilů podle tloušťky stěn je určena k popisu širokých variací profilů a návrhů oken pro různé aplikace, které jsou používány v Evropě. Není určena k označení rozdílů v kvalitě profilů nebo ve funkčnosti oken za předpokladu, že příslušné funkční požadavky pro okna i profily jsou vyhovující.** Z toho vyplývá, že podstatné jsou vlastnosti okna nikoli tloušťka profilu.