




MĚSTO BYSTRICE POD HOSTÝNEM

odbor vnitřní správy Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem

VAŠ DOPIS ZN:
ZE DNE:

Č.J. : MUBPH 1254/2016
SP. ZN.: OVS 2/2016 Pe
VYŘIZUJE: Renata Pechová
ODDĚLENÍ: evidence majetku a nakupování
TEL: +420 573 501 941
MOB: +420 773 048 534
E-MAIL: pechova@mubph.cz
DATUM: 18.01.2016



Dodatečná informace č.1

Město Bystřice pod Hostýnem, IČ: 00287113, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, je zadavatelem podlimitní veřejné zakázky na akci: „**Rekonstrukce místních komunikací v ul. Palackého v úseku od ul. Rusavská po ul. 6. května**“.

Dne 15.01.2016 obdržel zadavatel formou e-mailové korespondence níže uvedený dotaz uchazeče.

Dotaz uchazeče ze dne 15.01.2016:

1) V Technické zprávě části 6. Odvodnění je uvedeno, že u dešťové vpusti bude použita čtvercová vtoková mříž o rozměrech 50/50. Příloze č. 6 Výkaz výměr SO 104 – Silnice II. etapa v pol. č. 38, a to v poznámce k položce je uvedeno: podchodníková vpust’.

Dotaz:

Žádáme o sdělení, jaké vpusti máme v nabídce ocenit.

Odpověď zadavatele ze dne 18.01.2016:

Zadavatel upřesňuje položku č.38 Přílohy č.6 Výkaz výměr SO 104 – Silnice II.etapa:

Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců s pachovým uzávěrem - vč. dodání materiálu, obsypu a napojení.

Současně zadavatel upozorňuje, že napojení bude řešeno s provozovatelem kanalizačního řadu VaK a.s. Kroměříž – viz. stanovisko ke stavbě, které je součástí Části II Přílohy Výzvy k podání nabídky.

Příloha č. 6_Výkaz výměr položkový byla v uvedené položce č.38 opravena a bude zaslána uchazečům v el.příloze.

otisk úředního razítka

Jiří Ott, v.r.
místostarosta města Bystřice pod Hostýnem

Příloha:
- Příloha č.6_ Výkaz výměr položkový