

Všichni zájemci

Váš dopis značky / ze dne	Naše značka	Vyřizuje / linka	Liberec
	CC/OŘ/Fry1/15-PP	Pýchová/724 365 227	21.1.2016

Dodatečné informace č.2

„Rekonstrukce ulice Lužická a V Úvoze ve Frýdlantu vč. inženýrských sítí“

Vážení zájemci o výše uvedenou veřejnou zakázku,

v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění (dále jen „zákon“), Vám zasíláme dodatečné informace v rámci tohoto zadávacího řízení, které bylo zadavatelem, Městem Frýdlant, vysáno formou otevřeného řízení zveřejněného ve Věstníku veřejných zakázek dne 11.1.2016 pod evidenčním číslem VZ 525901.

V souvislosti s prohlídkou místa plnění, která se uskutečnila dne 18.1.2016, byly účastníky prohlídky vzneseny dotazy týkající se dopravně inženýrských opatření obou etap stavby. Náklady na dopravně inženýrská opatření jsou zaneseny v jednotlivých soupisech prací, dodávek a služeb (položkových rozpočtech), které již byly zájemcům předány v rámci zadávací dokumentace a jejich příloh, nicméně projektová část nebyla při kompletaci dokumentací pro provedení stavby omylem přiložena.

Součástí těchto dodatečných informací je tedy projektová část dopravně inženýrských opatření obou etap stavby.

Současně zadavatel upřesňuje položku č. 22 uvedenou na řádku č. 236 listu 01-SO 101 položkového rozpočtu rekonstrukce ulice Lužická a položku č. 28 na řádku č. 202 listu 01-SO 101 položkového rozpočtu rekonstrukce ulice V Úvoze s názvem „Drenážní vrstvy z geotextilie“. V rámci popisu této položky chybí upřesnění kvality dodávané geotextilie. Zadavatel tedy upřesňuje gramáž geotextilie 400g/m².

Dotaz č. 1:

požadavek na opěrnou zeď nebo patní zídku – definován je popisem v rozpočtu, v TZ SO 01, v.č. D.1_4. Protože náš pojem patní zídka a opěrná zeď v souvislostech jejich různých popisů projektantem je asi odlišný od projektantova, žádáme proto o upřesnění. Ve vzorovém příčném řezu odkazuje projektant na montážní pokyny výrobce. Bohužel se nám nepodařilo zjistit výrobce prefabrikátu, který by splňoval požadavek šípaný beton charakteru přírodního kamene rustikálního vzhledu šířky 400 mm pro výplň prostým betonem bez použití vodorovné výztuže. Dále se, dle našich zkušeností, domníváme, že vzorový příčný řez by měl být doplněn o vodorovnou výztuž a stříškové ukončení. Doplní zadavatel údaje k požadavkům na patní zídku nebo opěrnou zeď tak aby byla jednoznačně daná, nebo může provést zhotovitel patní zídku nebo opěrnou zeď tak, aby staticky i technicky vyhovovala požadavkům zadavatele i výrobce a zároveň byla ze štipaného betonu charakteru přírodního kamene rustikálního vzhledu šířky dle výrobce?

Odpověď:

Opěrná zeď bude provedena ze štipaného betonu charakteru přírodního kamene rustikálního vzhledu š.400 mm tak, aby staticky vyhovovala požadavkům zadavatele i výrobce. Zeď bude opatřena krycí deskou (stříškou), která je součástí rozpočtu. Vodorovná výztuž není potřeba. V příloze těchto

dodatečných informací je zaslán vzorový příčný řez opěrné zdi odpovídající výše uvedeným požadavkům.

Dotaz č. 2:

Upřesní zadavatel technické požadavky na geotextilii, která má být použita na oddělení pláně a sanační vrstvy komunikace?

Odpověď:

Upřesnění požadavku na geotextilii je uvedeno výše v třetím odstavci textu těchto dodatečných informací.

Dotaz č. 3:

Pro ocenění oplocení v pol.66 – objektu 101 Rekonstrukce ulice V Úvoze - potřebujeme výkres plotového panelu a typ. Takzvaný trubičkový panel uvedený v PD nikdo z odborných firem nezná.

Odpověď:

Podrobnější popis a vzorová fotografie provedení trubičkového plotu je přílohou těchto dodatečných informací.

S ohledem na doplňující informace zadavatel zároveň **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 15.2.2016 do 10:00 hodin.** Místo pro podání nabídek se nemění.

Tyto dodatečné informace jsou zasílány všem známým zájemcům a zároveň budou zveřejněny na profilu zadavatele. Změna lhůty pro podání nabídek bude zároveň zveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek formou opravného oznámení o veřejné zakázce.

S pozdravem




Petra Pýchová, DiS.
projektový manažer
Compet Consult s.r.o.

Příloha:

DOI Lužická

DOI V Úvoze

Opěrná zeď – vzorový příčný řez

Trubičkový plot - popis