

Váš dopis značky / ze dne	Naše značka	Vyřizuje / linka	Liberec
	CC/OŘ/Fry1/15-PP	Pýchová/724 365 227	27.1.2016

Dodatečné informace č.3**„Rekonstrukce ulice Lužická a V Úvoze ve Frýdlantu vč. inženýrských sítí“**

Vážení zájemci o výše uvedenou veřejnou zakázku,

v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění (dále jen „zákon“), Vám zasíláme dodatečné informace v rámci tohoto zadávacího řízení, které bylo zadavatelem, Městem Frýdlant, vypsáno formou otevřeného řízení zveřejněného ve Věstníku veřejných zakázek dne 11.1.2016 pod evidenčním číslem VZ 525901.

Dotaz č. 1:

v zadávací dokumentaci (2015021-FLUZ) na výše uvedenou akci je požadavek na provizorní zásobování pitnou vodou. Vzhledem k tomu, že výkaz výměr tyto práce neobsahuje, předpokládáme, že tyto práce zajišťuje provozovatel vodovodu v dostatečném časovém předstihu před zahájením prací v daném úseku. Je náš předpoklad správný?

Odpověď:

Tyto činnosti zajišťuje zhotovitel stavby. Je doplněno a upřesněno do položkového rozpočtu, který je přílohou těchto dodatečných informací. Stávající vodovod bude v provozu i během výstavby, je v odlišné trase od řadu nového (viz. Dodatek č. 1, který je také přílohou těchto dodatečných informací).

Dotaz č. 2:

v zadávací dokumentaci (2015021-FLUZ) na výše uvedenou akci je požadavek na odstavení, odtahování a vypuštění stávajících řadů před jejich demontáží. Vzhledem k tomu, že výkaz výměr tyto práce neobsahuje, předpokládáme, že tyto práce zajišťuje provozovatel vodovodu v dostatečném časovém předstihu před zahájením prací v daném úseku. Je náš předpoklad správný?

Odpověď:

Tyto činnosti zajišťuje zhotovitel stavby. Je doplněno a upřesněno do položkového rozpočtu, který je přílohou těchto dodatečných informací.

Dotaz č. 3:

v zadávací dokumentaci (2015021-FLUZ) na výše uvedenou akci je požadavek na demontáž veškerých stávajících sloupků a orientačních tabulek a zároveň požadavek, že všechny nové armatury budou označeny orientačními tabulkami upevněnými na fasády, oplocení a orientační tyče. Vzhledem k tomu, že výkaz výměr tyto práce neobsahuje, předpokládáme, že tyto práce zajišťuje provozovatel vodovodu v dostatečném časovém předstihu před předáním díla. Je náš předpoklad správný?

Odpověď:

Tyto činnosti zajišťuje zhotovitel stavby. Je doplněno a upřesněno do položkového rozpočtu, který je přílohou těchto dodatečných informací.

Dotaz č. 4:

v zadávací dokumentaci (2015021-FLUZ) na výše uvedenou akci je uvedeno, že vlastní propojení nového vodovodního řadu se stávajícími vodovodními řady, odpojení starého řadu, vysazení odboček a každou manipulaci na stávajících řadech provedou na objednávku výhradně pracovníci vodárenského provozu FVS, a.s. Provedou tyto práce bezúplatně nebo za finanční úhradu, ale v tom případě výši finanční náhrady za tyto práce musí specifikovat provozovatel a měl by je obsahovat výkaz výměr?

Odpověď:

Nemusí provádět pracovníci FVS, a.s., je však nutný jejich dohled. Dohled je bez úplaty.

Dotaz č. 5:

v zadávací dokumentaci (2015021-FLUZ) na výše uvedenou akci je uvedeno, že tato dokumentace řeší rekonstrukci jednotné kanalizace a výstavbu dešťové kanalizace po úsecích a také, že asanace prostředí se nebude provádět. Předpokládáme tedy, že převod splaškových vod zajistí provozovatel jednotné kanalizace v dostatečném časovém předstihu před zahájením demontážních prací v daném úseku tak, aby voda znečištěná fekáliemi nepronikla na staveniště. Je náš předpoklad správný? Pokud není, potom upozorňujeme, že projektová dokumentace převod znečištěných a splaškových vod neřeší.

Odpověď:

Tyto činnosti zajišťuje zhotovitel stavby. Jedná se o rekonstrukci, proto vody musí být převedeny v rámci výstavby. V položkovém rozpočtu oceněno pod položkami čerpání vody (SO 302 - pol.1 + pol.2).

Dotaz č. 6:

Objekt 05 VRN obsahuje 2 totožné položky názvem i popisem – jedná se o p.č. 2 a p.č.3 Geodetické práce před výstavbou (popis: Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické před výstavbou. V zadávací dokumentaci je požadavek na pasportizaci. Není jedna z těchto položek myšlena jako pasportizace?

Odpověď:

Tato položka byla v původním položkovém rozpočtu zdvojená. Zdvojenost byla v rámci úpravy položkových rozpočtů odstraněna. Pasportizace je součástí položky.

V rámci odpovědí na výše uvedené dotazy byly upraveny položkové rozpočty pro obě etapy díla (úpravy se týkají částí SO 301 a VRN, ostatní části se nemění). V souvislosti s výše uvedenými úpravami zadavatel zasílá v rámci těchto dodatečných informací kompletní novou Přílohu č. 6 ZD – Soupisy prací Lužická a V Úvoze ke dni 26_1_2016. Tato příloha nahrazuje původní přílohu uveřejněnou na profilu zadavatele dne 11.1.2016. Podrobný popis způsobu zásobování dotčených oblastí pitnou vodou v průběhu rekonstrukce je uveden v dodatcích č. 1 technických zpráv DPS jednotlivých etap, které jsou taktéž přílohami těchto dodatečných informací.

S ohledem na doplňující informace zadavatel zároveň **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 23.2.2016 do 10:00 hodin**. Místo pro podání nabídek se nemění.

Tyto dodatečné informace jsou zasílány všem známým zájemcům a zároveň budou zveřejněny na profilu zadavatele. Změna lhůty pro podání nabídek bude zároveň zveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek formou opravného oznámení o veřejné zakázce.

S pozdravem




Petra Pýchová, DiS.
projektový manažer
Compet Consult s.r.o.

Příloha:

Příloha č. 6 ZD – Soupisy prací Lužická a V Úvoze – 26_1_2016
Dodatek č. 1 TZ DPS – Frýdlant_Lužická + Kladečské schéma
Dodatek č. 1 TZ DPS – Frýdlant_V Úvoze

sídlo
Štětkova 1638/18
140 00 Praha 4 - Nusle

kancelář Liberec
Tržní náměstí 876/11
460 01 Liberec
telefon/fax: +420 481 030 368

IČO: 265 02 402
DIČ: CZ265 02 402
competconsult@competconsult.cz
www.competconsult.cz

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka č. 86222