



DODATEČNÉ INFORMACE Č. 5 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI

Název veřejné zakázky:	Vsetínská nemocnice a. s. - interní pavilon - dodávka stavby
Evidenční číslo veřejné zakázky:	509411
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Zlínský kraj
Sídlo:	Tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
IČ:	70891320
Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce
Forma zadávacího řízení:	Užší řízení
Limit veřejné zakázky:	Nadlimitní

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

DOTAZ 1

Firma, jež vyrábí navržené meziokenní vložky, se rozhodla ukončit výrobu těchto stavebních prvků a už je nebude dodávat. Jakým způsobem máme tedy tyto položky ocenit?

ODPOVĚĎ 1

Navržené meziokenní vložky skutečně nejsou nyní ve výrobním programu. Výrobky Z/4-Z/10 jsou nahrazeny systémem kontaktního zateplení, viz příloha (náhrada výrobků Z/4-Z/10). Změna tl. byla promítnuta i do soupisu prací. Zadavatel v rámci těchto dodatečných informací poskytuje uchazečům nový a pro zpracování nabídky závazný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, který nahrazuje soupis původní a ve kterém byly odstraněny výše uvedené nedostatky. Tento nový a pro zpracování nabídky závazný soupis je označen „Stavební objekty_D15“ a tvoří přílohu těchto dodatečných informací.

DOTAZ 2

Chceme zadávatele požádat o upresnění položek VV D1.01 - SO01 INTERNÍ PAVILON - NOVÁ BUDOVA H.

292	71199-1499	Ikončovací těsnící pás PVC do dilat spar - komplet dod+mont+osaz dle D1.01-103, vč. žaluzií přechod obj.do kanálu : 4,2*2+4,0*2	m	16,40000		
				16,40000		
293	71199-1599	Kontrolní injektážní bod komplet dod+mont+osaz dle D1.01-103, vč. žaluzií	kus	163,00000		

na desce :

83

na svislé stěně :

34*2+6*2

83,00000

80,00000

Nie je nám jasný popis položky „ vč. Žaluzií “. Nejde náhodou o chybný popis ?

ODPOVĚĎ 2

Jedná se o chybný popis, žaluzie nejsou součástí této položky. Provedení komplet dle výkresu č. D1.01.01-103. V soupisu prací byl upraven popis položky, byl odstraněn text "vč. žaluzie". Zadavatel v rámci těchto dodatečných informací poskytuje uchazečům nový a pro zpracování nabídky závazný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, který nahrazuje soupis původní a ve kterém byly odstraněny výše uvedené nedostatky. Tento nový a pro zpracování nabídky závazný soupis je označen „Stavební objekty_D15“ a tvoří přílohu těchto dodatečných informací.

DOTAZ 3

Chceme zadávatele požádat o bližší specifikaci položky č. 346 VV D1.01 - SO01 INTERNÍ PAVILON - NOVÁ BUDOVA H.

346 714111199 Akustický obklad z PUR pěny - viz popis TZ a stand 6.NP m.č.6-03

(6,9+5,65)*2,85*2-1,6*2,2

m2

68,01500

68,01500

- V MÍSTNOSTI Č. 6-03 BUDE VESTAVĚNA (TZV. MÍSTNOST V MÍSTNOSTI) SÁDROKARTONOVÁ PŘEDSAZENÁ PŘÍČKA, NA SÁDROKARTON BUDE PLNOPLOŠNĚ NALEPENA PUR PĚNA MOLITAN S 3535 F, PŘEDSAZENÁ PŘÍČKA SE NESMÍ KOTVIT DO ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ, PŘÍČKA MUSÍ STÁT NA PODLAZE TVOŘENOU BETONOVOU MAZANINOU S CEMENTOVÝM POTĚREM SE SÍTÍ KARI 150/5 - 150/5, KTERÁ BUDE DŮSLEDNĚ ODDILATOVÁNA OD VŠECH KONSTRUKCÍ (PODLAHA A STĚNY) POMOCÍ PUR ELEASTOMERU V TLOUŠŤCE 25 mm. POD SAMOTNÝ ZDROJ CHLADU BUDE NAVÍC PROVEDEN BETONOVÝ ZÁKLAD Z BETONU C 25/30 VYZTUŽENÝ 2x SÍTÍ KARI 150/6 - 150/6 ODDILATOVANÝ OD PODLAHOVÉ KONSTRUKCE PUR ELEASTOMEREM. MÍSTNOST BUDE NAKONEC UZAVŘENA PODHLEDEM KAZETOVÝM PODHLEDEM Z KAMENNÉ VLNY FORMÁTU 600 x 600 mm DO KOVOVÉHO ZAVĚŠENÉHO RASTRU (SPECIÁLNÍ ZÁVĚSY, KTERÉ NEPŘENÁŠÍ HLUK DO KONSTRUKCE). NAD PODHLEDEM BUDOU POLOŽENA PLNOPLOŠNĚ AKUSTICKÁ IZOLACE TLOUŠŤKY 100 mm.

Otázka: Aká je hrúbka tejto izolácie /PUR peny /? Čo všetko má obsahovať táto položka? Je predmetom pol.č. 346 aj vstavaná SDK priečka / tzv. miestnosť v miestnosti /, alebo je táto konštrukcia vykázaná samostatne?

ODPOVĚĎ 3

Typ a tloušťka akustického obkladu bude odsouhlasena v závislosti na akustických vlastnostech skutečně dodaného přístroje zdroje chladu. Při oceňování akustického obkladu uvažujte s minimální výškou profilu 70 mm a 20 mm základnou. Položka obsahuje pouze akustický obklad. Vestavěná SDK příčka je v soupise stavebních prací uvedena samostatně (ocelová konstrukce, SDK, akustická izolace).

DOTAZ 4

S odkazem na dodatečné informace č. 3, na odpověď č. 21, kde zadavatel mimo jiné píše: „V případě použití věžového jeřábu musí být dodrženy veškeré bezpečnostní a technické předpisy. Taktéž by musel být typ, umístění a provozování odsouhlaseno provozovatelem HEMS - ALFA HELICOPTER Ltd.“ Žádáme zadavatele proto o stanovení veškerých podmínek v případě využití věžových jeřábů.

ODPOVĚĎ 4

Zadavatel nespecifikuje v zadání žádné podmínky na umístění věžového jeřábu. Zadavatel nadále považuje využití věžového jeřábu za nevhodné. Nelze stanovit konkrétní podmínky pro věžový jeřáb, vše se odvíjí od použitého typu jeřábu a jeho parametrů. Každý jeřáb má svůj provozní řád a je plně v kompetenci uchazeče, pro realizaci zvolit takový stroj, jehož použití bude pro realizaci stavby vhodné a současně bude splňovat podmínky bezpečnosti provozu a ochrany zdraví. Místo výstavby je veřejně přístupné a uchazeč má možnost zjistit podmínky pro použití věžového jeřábu a jakékoliv jiné techniky přímo na místě. Zadavatel trvá na svém doporučení použít při výstavbě mobilních jeřábů vhodných parametrů.

DOTAZ 5

Zadavatel v dodatečných informacích č. 3 na dotaz č. 19 mimo jiné odpovídá: „Nejedná se o heliport, je řešena pouze provizorní dosedací manipulační plocha HEMS **pro denní provoz**“. Současně v dodatečných informacích č. 3 na odpověď č.21 mimo jiné odpovídá: „Projektová dokumentace řeší pouze zpevněnou a dosedací manipulační plochu HEMS **pro noční provoz**“. Jelikož si tyto dvě odpovědi protiřečí, žádáme zadavatele o vyjasnění.

ODPOVĚĎ 5

Odpověď č. 19 je v pořádku. Odpověď č. 21 je taktéž v pořádku, pouze může být zavádějící odstavec vysvětlující, že projektová dokumentace neřeší heliport, ale pouze zpevněnou a dosedací manipulační plochu HEMS.....

Upřesňujeme tedy, že projektová dokumentace skutečně řeší dvě zpevněné a dosedací manipulační plochy HEMS. Jednu v průběhu stavby, provizorní, která bude určena pouze pro denní provoz a bude v závěru realizaci stavby zrušena. Druhou pak po ukončení výstavby pavilonu H, která bude určena i pro noční provoz.

DODATEČNÁ INFORMACE K PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel posoudil poskytnuté dodatečné informace a s ohledem na jejich charakter rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek.

V souvislosti s tím zadavatel ruší původní znění bodu 6.1 a bodu 7.1 Písemné výzvy k podání nabídky a nahrazuje je novým platným a pro zpracování nabídky závazným zněním uvedeným níže:

Nové a pro zpracování nabídky závazné znění bodu 6.1 Písemné výzvy k podání nabídky:

6.1 LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro podání nabídek končí dne **2. 3. 2016 v 10:00 hodin**.

Nové a pro zpracování nabídky závazné znění bodu 7.1 Písemné výzvy k podání nabídky:

7.1 TERMÍN OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne **2. 3. 2016 v 10:01 hodin** v sídle společnosti RTS, a.s., zasedací místnost v 2.NP. Při otevírání obálek s nabídkami mají právo být při-

tomni členové komise, zástupci zadavatele, zástupci společnosti RTS, a.s. a zástupci dodavatelů (max. 2 osoby za jednoho dodavatele).

INFORMACE

Tyto dodatečné informace budou rovněž zveřejněny na profilu zadavatele.

Přílohy těchto dodatečných informací:

Stavební objekty_DI5.xlsx

D1.01.01-501 Výpis zámečnických výrobků Z4-Z10.pdf

V Brně dne 28. 1. 2016