

Váš dopis značky / ze dne	Naše značka	Vyřizuje / linka	Liberec
	CC/OŘ/Fry1/15-PP	Pýchová/724 365 227	2.2.2016

Dodatečné informace č.4

„Rekonstrukce ulice Lužická a V Úvoze ve Frýdlantu vč. inženýrských sítí“

Vážení zájemci o výše uvedenou veřejnou zakázku,

v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění (dále jen „zákon“), Vám zasíláme dodatečné informace v rámci tohoto zadávacího řízení, které bylo zadavatelem, Městem Frýdlant, vypsáno formou otevřeného řízení zveřejněného ve Věstníku veřejných zakázek dne 11.1.2016 pod evidenčním číslem VZ 525901.

Dotaz č. 1:

Ve výkazu výměr SO 301 (DI č. 3) pro ul. Lužickou jsou položky č. 76 a 77 totožné (14 + 6 ks), položka č. 77 má svou specifikaci materiálu, položka č. 76 specifikaci nemá. Neměla by být tato položka vypuštěna?

Odpověď:

Zadavatel upřesňuje následující:

Položka č.76 - 14 ks - finální propojení přípojek, specifikace položky č. 81-84

Položka č.77 - 6 ks - provizorní propojení přípojek a provizorní vodovod, specifikace položky č.78-80

Dotaz č. 2:

Ve výkazu výměr SO 302 (DI č. 3) pro ul. Lužickou je položka č. 33 Bourání stoky s výměrou 10,6 m3. Je v této položce kompletní vybourání stávající kanalizace (potrubí + šachty)? Není pak 10,6 m3 málo?

Odpověď:

Část odstranění stoky je uvažována v rámci zemních prací. Tato položka reprezentuje pouze ty části stoky, které je skutečně nutné "bourat" náročnější technologií nežli je vlastní výkop.

Tyto dodatečné informace jsou zasílány všem známým zájemcům a zároveň budou zveřejněny na profilu zadavatele.

S pozdravem



Compet Consult
S. r. o.
Tržní nám. 876, 460 01 Liberec 1
IČ: 26502402



Petra Pýchová, DiS.
projektový manažer
Compet Consult s.r.o.